Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8984.038.1 | Телефон | Узел учета: ТЦ-1 СЦО - ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО - ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 8 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ольминского 8_ТЦ-1 СЦО - ГВС_февраль.H | Тхв, гр.С: 1.45

Вычислитель: ВКТ-7 № 220988 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 29.07.2025

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
гр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.249 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.154

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.7

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ","Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2024 - 23.02.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2024	24.00	-	88.24	81.32	6.92	89.85	49.59	40.26	7.00	5.00		5.26	-	-	5.42	-	5.42	-	88.50	-				3.90
24.01.2024	24.00	-	89.38	81.51	7.87	87.65	49.46	38.19	7.00	5.00		6.25	-	-	6.47	-	6.47	-	86.33	-				3.81
25.01.2024	24.00	-	88.47	81.65	6.82	86.17	49.27	36.90	7.00	5.00		5.35	-	-	5.53	-	5.53	-	85.27	-				3.60
26.01.2024	24.00	-	89.65	82.45	7.20	84.95	48.92	36.03	7.00	5.00		5.82	-	-	6.01	-	6.01	-	83.65	-				3.59
27.01.2024	24.00	-	89.09	81.74	7.35	82.91	47.87	35.04	7.00	5.00		6.01	-	-	6.18	-	6.18	-	81.87	-				3.48
28.01.2024	24.00	-	89.70	81.18	8.52	83.36	47.91	35.45	7.00	5.00		7.30	-	-	7.53	-	7.53	-	82.42	-				3.59
29.01.2024	24.00	-	88.68	81.71	6.97	82.53	48.12	34.41	7.00	5.00		5.76	-	-	5.93	-	5.93	-	81.48	-				3.39
30.01.2024	24.00	-	88.23	81.44	6.79	80.72	47.36	33.36	7.00	5.00		5.61	-	-	5.73	-	5.73	-	79.96	-				3.27
31.01.2024	24.00	-	88.43	81.23	7.20	80.87	47.38	33.49	7.00	5.00		6.12	-	-	6.28	-	6.28	-	80.03	-				3.31
01.02.2024	24.00	-	43.23	42.20	1.03	80.30	47.21	33.09	7.00	5.00		3.16	-	-	3.21	-	3.21	-	66.35	-				1.48
02.02.2024	24.00	-	90.88	80.68	10.20	79.72	47.69	32.03	7.00	5.00		7.96	-	-	8.19	-	8.19	-	79.44	-				3.40
03.02.2024	24.00	-	90.03	81.95	8.08	80.64	47.20	33.44	7.00	5.00		6.90	-	-	7.10	-	7.10	-	79.80	-				3.40
04.02.2024	24.00	-	91.29	83.44	7.85	82.08	48.24	33.84	7.00	5.00		6.86	-	-	7.04	-	7.04	-	81.28	-				3.47
05.02.2024	24.00	-	89.71	82.88	6.83	82.15	48.26	33.89	7.00	5.00		5.89	-	-	6.04	-	6.04	-	81.44	-				3.38
06.02.2024	24.00	-	88.67	81.44	7.23	85.89	49.09	36.80	7.00	5.00		6.19	-	-	6.39	-	6.39	-	85.60	-				3.62
07.02.2024	24.00	-	87.46	80.18	7.28	90.27	49.82	40.45	7.00	5.00		6.14	-	-	6.34	-	6.34	-	89.65	-				3.91
08.02.2024	24.00	-	86.21	78.88	7.33	92.27	49.92	42.35	7.00	5.00		5.96	-	-	6.16	-	6.16	-	90.98	-				4.02
09.02.2024	24.00	-	86.05	78.55	7.50	92.50	49.23	43.27	7.00	5.00		6.04	-	-	6.26	-	6.26	-	91.46	-				4.10
10.02.2024	24.00	-	86.98	79.42	7.56	93.10	49.41	43.69	7.00	5.00		6.13	-	-	6.35	-	6.35	-	91.95	-				4.18
11.02.2024	24.00	-	86.97	78.81	8.16	92.32	48.88	43.44	7.00	5.00		6.94	-	-	7.18	-	7.18	-	91.43	-				4.18
12.02.2024	24.00	-	86.61	79.74	6.87	92.40	49.26	43.14	7.00	5.00		5.54	-	-	5.75	-	5.75	-	91.30	-				4.08
13.02.2024	24.00	-	85.89	78.54	7.35	92.27	48.78	43.49	7.00	5.00		6.22	-	-	6.43	-	6.43	-	91.23	-				4.10
14.02.2024	24.00	-	84.98	78.58	6.40	92.40	48.49	43.91	7.00	5.00		5.14	-	-	5.30	-	5.30	-	91.28	-				4.05
15.02.2024	24.00	-	87.13	80.26	6.87	92.50	49.38	43.12	7.00	5.00		5.57	-	-	5.77	-	5.77	-	91.06	-				4.10
16.02.2024	24.00	-	88.78	81.45	7.33	90.57	49.54	41.03	7.00	5.00		6.05	-	-	6.24	-	6.24	-	89.26	-				4.01
17.02.2024	24.00	-	90.41	82.28	8.13	89.34	49.90	39.44	7.00	5.00		6.76	-	-	6.96	-	6.96	-	88.22	-				3.98
18.02.2024	24.00	-	88.82	81.20	7.62	88.47	49.46	39.01	7.00	5.00		6.44	-	-	6.64	-	6.64	-	87.20	-				3.85
19.02.2024	24.00	-	87.54	80.63	6.91	87.15	48.88	38.27	7.00	5.00		5.77	-	-	5.95	-	5.95	-	85.95	-				3.69
20.02.2024	24.00	-	88.80	81.11	7.69	84.57	48.13	36.44	7.00	5.00		6.56	-	-	6.74	-	6.74	-	83.52	-				3.61
21.02.2024	24.00	-	87.32	80.66	6.66	82.86	47.29	35.57	7.00	5.00		5.57	-	-	5.73	-	5.73	-	81.69	-				3.43
22.02.2024	24.00	-	87.90	80.87	7.03	78.81	45.91	32.90	7.00	5.00		6.19	-	-	6.34	-	6.34	-	77.79	-				3.22
Среднее	24.00	-	86.82	79.61	7.21	86.50	48.58	37.93	7.00	5.00		6.05	-	-	6.23	-	6.23	-	85.08	-				3.65
Итого	744.00		2691.53	2467.98	223.55							187.46	0.00	0.00	193.19	0.00	193.19	0.00						113.18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.02.2024 19:00:00	44865.73	39750.11	4066.67	-	4167.40	-	1687.05	302.44	14880.00
	22.02.2024 03:00:00	44894.58	39777.00	4068.43	-	4169.21	-	1688.13	302.57	14888.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1.45 °C = -0.27 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **112.90** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **193.19** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
СОКОЛОВ Д.А. 26 02 2024г.