

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 17, корп. 3, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 17, корп. 3, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а**

Договор: **38672.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **132602**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	30.07.2025	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 204683	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,2	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср. 0	Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 192	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2024 по 22.02.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.01.2024	24,00		297,23	297,23	0,00	66,37	57,46	8,91														2,66
24.01.2024	2,00		24,85	24,85	0,00	63,14	55,05	8,09														0,20
25.01.2024																						
26.01.2024																						
27.01.2024																						
28.01.2024																						
29.01.2024																						
30.01.2024																						
31.01.2024																						
01.02.2024																						
02.02.2024																						
03.02.2024																						
04.02.2024																						
05.02.2024																						
06.02.2024	13,00		162,99	162,99	0,00	62,73	54,07	8,66														1,38
07.02.2024	24,00		315,93	315,93	0,00	63,79	55,07	8,72														2,77
08.02.2024	24,00		315,35	315,35	0,00	66,87	57,24	9,63														3,05
09.02.2024	24,00		318,31	318,31	0,00	68,98	58,86	10,12														3,23
10.02.2024	24,00		317,86	317,86	0,00	69,05	58,96	10,09														3,22
11.02.2024	24,00		317,13	317,13	0,00	68,77	58,70	10,07														3,20
12.02.2024	24,00		316,23	316,23	0,00	68,93	58,92	10,01														3,18
13.02.2024	24,00		315,70	315,70	0,00	61,94	53,13	8,81														2,78
14.02.2024	24,00		315,60	315,60	0,00	68,60	58,47	10,13														3,21
15.02.2024	24,00		314,71	314,71	0,00	67,22	57,58	9,64														3,04
16.02.2024	24,00		314,65	314,12	0,53	63,66	55,07	8,59														2,74
17.02.2024	24,00		319,95	308,03	11,92	62,19	54,10	8,09														3,24
18.02.2024																						
19.02.2024																						
20.02.2024																						
21.02.2024																						
22.02.2024																						
Среднее	21,64		314,18	313,19	0,99	65,87	56,62	9,25														3,00
Итого	303,00		3966,49	3954,04	12,45																	37,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **441 час** **51,66 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **441 час** **0 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,5 °C** **0 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **89,56 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 29.02.2024 11:28 GMT+03:00
 Представитель: fdd6760b6a5c4b1d956a3a1c



Идентификатор документа fbe817e9-19d3-4044-b039-1dddf55d16d2



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.02.2024 11:28 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	01.03.2024 11:00 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа