

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2024

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 87, корп. 1, лит. 3
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 9902.038.1
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЭ: 23515

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: 21.09.2024 Режим (схема):
 Вычислитель: ВКТ-7.04 № 203135 расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ 0,067 30 КТСП-Н
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ 0,067 30 КТСП-Н
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ 0,027 12 ТСП-Н
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb) лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,23 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гв.= 0 Qгвс.= 0,099
 Договорные нагрузки (ср.час.): Qот.гвс.сп 0 Qтех.гвс.сп 0 Qгвс.сп 0,045
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= 69 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gтех.гв.= 0 Gгвс.= 18 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2024 по 22.02.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|----|--------|--------|----|------------|---------|----|------|---------|---------|--------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.01.2024 | 24,00 | * | 83,93 | 75,02 | 8,91 | 87,04 | 51,55 | 35,49 | | | 8,11 | | 8,11 | 8,38 | | | 8,38 | | | | | 3,44 |
| 24.01.2024 | 24,00 | | 83,49 | 75,12 | 8,37 | 86,20 | 52,02 | 34,18 | | | 7,51 | | 7,51 | 7,77 | | | 7,77 | | | | | 3,29 |
| 25.01.2024 | 24,00 | | 83,66 | 74,71 | 8,95 | 83,62 | 50,62 | 33,00 | | | 8,10 | | 8,10 | 8,34 | | | 8,34 | | | | | 3,22 |
| 26.01.2024 | 24,00 | | 85,41 | 77,01 | 8,40 | 83,88 | 50,98 | 32,90 | | | 7,57 | | 7,57 | 7,80 | | | 7,80 | | | | | 3,24 |
| 27.01.2024 | 24,00 | * | 82,27 | 73,51 | 8,76 | 80,98 | 48,66 | 32,32 | | | 7,95 | | 7,95 | 8,17 | | | 8,17 | | | | | 3,09 |
| 28.01.2024 | 24,00 | * | 83,54 | 73,38 | 10,16 | 81,06 | 48,90 | 32,16 | | | 9,36 | | 9,36 | 9,65 | | | 9,65 | | | | | 3,19 |
| 29.01.2024 | 24,00 | | 84,40 | 74,81 | 9,59 | 80,70 | 49,39 | 31,31 | | | 8,71 | | 8,71 | 8,96 | | | 8,96 | | | | | 3,12 |
| 30.01.2024 | 24,00 | | 82,82 | 74,27 | 8,55 | 78,80 | 48,53 | 30,27 | | | 7,65 | | 7,65 | 7,87 | | | 7,87 | | | | | 2,93 |
| 31.01.2024 | 24,00 | | 85,11 | 74,71 | 10,40 | 79,97 | 48,84 | 31,13 | | | 9,53 | | 9,53 | 9,81 | | | 9,81 | | | | | 3,16 |
| 01.02.2024 | 24,00 | | 85,88 | 75,63 | 10,25 | 81,13 | 49,81 | 31,32 | | | 9,28 | | 9,28 | 9,56 | | | 9,56 | | | | | 3,20 |
| 02.02.2024 | 24,00 | | 83,74 | 73,14 | 10,60 | 78,47 | 47,78 | 30,69 | | | 9,77 | | 9,77 | 10,04 | | | 10,04 | | | | | 3,08 |
| 03.02.2024 | 24,00 | | 82,61 | 73,74 | 8,87 | 79,66 | 48,34 | 31,32 | | | 8,03 | | 8,03 | 8,22 | | | 8,22 | | | | | 3,02 |
| 04.02.2024 | 24,00 | * | 85,38 | 73,96 | 11,42 | 79,85 | 48,77 | 31,08 | | | 10,61 | | 10,61 | 10,89 | | | 10,89 | | | | | 3,22 |
| 05.02.2024 | 24,00 | | 82,67 | 73,42 | 9,25 | 79,25 | 48,41 | 30,84 | | | 8,38 | | 8,38 | 8,62 | | | 8,62 | | | | | 3,00 |
| 06.02.2024 | 24,00 | | 78,01 | 68,62 | 9,39 | 81,81 | 47,43 | 34,38 | | | 8,55 | | 8,55 | 8,80 | | | 8,80 | | | | | 3,13 |
| 07.02.2024 | 24,00 | | 76,62 | 67,20 | 9,42 | 85,44 | 47,39 | 38,05 | | | 8,51 | | 8,51 | 8,81 | | | 8,81 | | | | | 3,36 |
| 08.02.2024 | 24,00 | | 75,35 | 66,57 | 8,78 | 87,90 | 47,88 | 40,02 | | | 7,91 | | 7,91 | 8,16 | | | 8,16 | | | | | 3,44 |
| 09.02.2024 | 24,00 | | 75,30 | 66,64 | 8,66 | 87,92 | 47,65 | 40,27 | | | 7,82 | | 7,82 | 8,07 | | | 8,07 | | | | | 3,45 |
| 10.02.2024 | 24,00 | | 79,05 | 69,60 | 9,45 | 89,00 | 49,48 | 39,52 | | | 8,62 | | 8,62 | 8,91 | | | 8,91 | | | | | 3,60 |
| 11.02.2024 | 24,00 | | 76,37 | 66,89 | 9,48 | 88,01 | 48,00 | 40,01 | | | 8,66 | | 8,66 | 8,91 | | | 8,91 | | | | | 3,52 |
| 12.02.2024 | 24,00 | | 79,70 | 69,81 | 9,89 | 88,36 | 48,69 | 39,67 | | | 8,99 | | 8,99 | 9,32 | | | 9,32 | | | | | 3,65 |
| 13.02.2024 | 24,00 | | 76,61 | 66,83 | 9,78 | 88,53 | 47,25 | 41,28 | | | 8,89 | | 8,89 | 9,18 | | | 9,18 | | | | | 3,63 |
| 14.02.2024 | 24,00 | | 78,35 | 68,59 | 9,76 | 88,59 | 47,97 | 40,62 | | | 8,93 | | 8,93 | 9,21 | | | 9,21 | | | | | 3,66 |
| 15.02.2024 | 24,00 | | 80,88 | 71,90 | 8,98 | 87,40 | 49,55 | 37,85 | | | 8,09 | | 8,09 | 8,36 | | | 8,36 | | | | | 3,51 |
| 16.02.2024 | 24,00 | | 83,25 | 73,26 | 9,99 | 86,71 | 50,46 | 36,25 | | | 9,09 | | 9,09 | 9,37 | | | 9,37 | | | | | 3,53 |
| 17.02.2024 | 24,00 | | 84,09 | 74,91 | 9,18 | 85,55 | 51,17 | 34,38 | | | 8,21 | | 8,21 | 8,47 | | | 8,47 | | | | | 3,36 |
| 18.02.2024 | 24,00 | * | 84,08 | 73,42 | 10,66 | 85,52 | 50,64 | 34,88 | | | 9,65 | | 9,65 | 9,96 | | | 9,96 | | | | | 3,48 |
| 19.02.2024 | 24,00 | | 82,35 | 73,06 | 9,29 | 85,69 | 50,40 | 35,29 | | | 8,31 | | 8,31 | 8,57 | | | 8,57 | | | | | 3,38 |
| 20.02.2024 | 24,00 | | 82,56 | 73,95 | 8,61 | 84,79 | 50,52 | 34,27 | | | 7,57 | | 7,57 | 7,81 | | | 7,81 | | | | | 3,27 |
| 21.02.2024 | 24,00 | | 82,63 | 73,32 | 9,31 | 82,02 | 49,14 | 32,88 | | | 8,40 | | 8,40 | 8,64 | | | 8,64 | | | | | 3,18 |
| 22.02.2024 | 24,00 | | 83,21 | 74,72 | 8,49 | 79,79 | 48,64 | 31,15 | | | 7,55 | | 7,55 | 7,77 | | | 7,77 | | | | | 3,01 |
| Среднее | 24,00 | | 81,72 | 72,31 | 9,41 | 83,99 | 49,19 | 34,80 | | | 8,53 | | 8,53 | 8,79 | | | 8,79 | | | | | 3,30 |
| Итого | 744,00 | | 2533,32 | 2241,72 | 291,60 | | | | | | 264,31 | | 264,31 | 272,40 | | | 272,40 | | | | | 102,36 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |





Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: _____ / _____ /
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,26 °С 0,08 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): _____
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 102,28 Гкал



Идентификатор документа 840b4b1e-2079-4522-927f-989a587a4b11



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|---|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР |  Не требуется для подписания | 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00 | 29.02.2024 11:29 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор |  Не требуется для подписания | 01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00 | 01.03.2024 11:00 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |