Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8701.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 128 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 128 СЦО+ГВС Февраль 24

Вычислитель: ВКТ-7 № 208199 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 26.07.2025 | Тхв, гр.С = 0.5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.184 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.0924

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.042

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ","Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2024 - 23.02.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2024	24.00	-	56.53	47.36	9.17	88.97	47.53	41.44	7.00	5.00		8.03	-	-	8.26	-	8.26	-	74.67	-				2.78
24.01.2024	24.00	-	55.37	46.07	9.30	88.00	47.42	40.58	7.00	5.00		8.22	-	-	8.42	-	8.42	-	75.29	-				2.69
25.01.2024	24.00	-	62.99	54.66	8.33	85.42	49.27	36.15	7.00	5.00		7.07	-	-	7.24	-	7.24	-	73.38	-				2.69
26.01.2024	24.00	-	78.50	69.90	8.60	85.60	53.04	32.56	7.00	5.00		7.11	-	-	7.29	-	7.29	-	74.20	-				3.02
27.01.2024	24.00	-	82.49	73.38	9.11	82.77	52.20	30.57	7.00	5.00		7.60	-	-	7.79	-	7.79	-	74.08	-				3.00
28.01.2024	24.00	-	76.82	66.47	10.35	82.87	50.81	32.06	7.00	5.00		8.90	-	-	9.10	-	9.10	-	74.08	-				2.99
29.01.2024	24.00	-	58.75	50.38	8.37	82.36	46.51	35.85	7.00	5.00		7.27	-	-	7.45	-	7.45	-	74.22	-				2.50
30.01.2024	24.00	-	70.44	62.83	7.61	80.36	48.70	31.66	7.00	5.00		6.21	-	-	6.37	-	6.37	-	74.88	-				2.60
31.01.2024	24.00	-	71.93	63.94	7.99	81.46	49.88	31.58	7.00	5.00		6.57	-	-	6.75	-	6.75	-	75.68	-				2.67
01.02.2024	24.00	-	62.15	52.60	9.55	82.74	47.74	35.00	7.00	5.00		8.38	-	-	8.59	-	8.59	-	74.79	-				2.63
02.02.2024	24.00	-	81.28	72.84	8.44	80.15	50.44	29.71	7.00	5.00		6.84	-	-	7.01	-	7.01	-	73.89	-				2.85
03.02.2024	24.00	-	77.51	68.62	8.89	81.27	50.38	30.89	7.00	5.00		7.32	-	-	7.51	-	7.51	-	74.70	-				2.85
04.02.2024	24.00	-	74.23	64.58	9.65	81.49	50.28	31.21	7.00	5.00		8.25	-	-	8.43	-	8.43	-	74.47	-				2.81
05.02.2024	24.00	-	81.21	71.71	9.50	80.93	51.54	29.39	7.00	5.00		7.97	-	-	8.17	-	8.17	-	74.25	-				2.88
06.02.2024	24.00	-	77.89	69.32	8.57	83.78	51.29	32.49	7.00	5.00		7.05	-	-	7.24	-	7.24	-	73.70	-				2.98
07.02.2024	24.00	-	75.64	66.48	9.16	87.69	50.63	37.06	7.00	5.00		7.67	-	-	7.87	-	7.87	-	74.29	-				3.27
08.02.2024	24.00	-	74.42	65.31	9.11	90.42	50.76	39.66	7.00	5.00		7.57	-	-	7.77	-	7.77	-	74.94	-				3.42
09.02.2024	24.00	-	73.82	65.58	8.24	90.33	50.03	40.30	7.00	5.00		6.81	-	-	6.99	-	6.99	-	75.43	-				3.39
10.02.2024	24.00	-	77.65	68.05	9.60	91.35	51.71	39.64	7.00	5.00		8.05	-	-	8.27	-	8.27	-	74.19	-				3.58
11.02.2024	24.00	-	75.72	65.06	10.66	90.52	50.55	39.97	7.00	5.00		9.15	-	-	9.37	-	9.37	-	74.08	-				3.57
12.02.2024	24.00	-	77.59	68.76	8.83	90.72	51.65	39.07	7.00	5.00		7.27	-	-	7.45	-	7.45	-	74.14	-				3.50
13.02.2024	24.00	-	74.95	65.48	9.47	91.13	50.41	40.72	7.00	5.00		7.98	-	-	8.18	-	8.18	-	73.62	-				3.54
14.02.2024	24.00	-	76.16	67.44	8.72	91.02	50.72	40.30	7.00	5.00		7.18	-	-	7.36	-	7.36	-	74.24	-				3.52
15.02.2024	24.00	-	79.72	71.06	8.66	89.62	52.15	37.47	7.00	5.00		7.07	-	-	7.22	-	7.22	-	73.79	-				3.44
16.02.2024	24.00	-	74.75	66.13	8.62	88.78	51.95	36.83	7.00	5.00		7.18	-	-	7.38	-	7.38	-	74.56	-				3.21
17.02.2024	24.00	-	60.38	52.38	8.00	87.41	48.43	38.98	7.00	5.00		6.79	-	-	6.96	-	6.96	-	73.72	-				2.74
18.02.2024	24.00	-	76.02	65.83	10.19	87.44	52.00	35.44	7.00	5.00		8.73	-	-	8.93	-	8.93	-	74.53	-				3.23
19.02.2024	24.00	-	77.13	68.25	8.88	87.53	52.89	34.64	7.00	5.00		7.33	-	-	7.55	-	7.55	-	74.43	-				3.15
20.02.2024	24.00	-	74.32	65.81	8.51	86.59	52.39	34.20	7.00	5.00		7.02	-	-	7.19	-	7.19	-	75.08	-				3.00
21.02.2024	24.00	-	79.03	70.52	8.51	83.81	51.93	31.88	7.00	5.00		6.93	-	-	7.12	-	7.12	-	74.88	-				2.96
22.02.2024	24.00	-	73.32	64.95	8.37	81.46	50.16	31.30	7.00	5.00		6.87	-	-	7.04	-	7.04	-	75.18	-				2.72
Среднее	24.00	-	73.18	64.25	8.93	85.94	50.50	35.44	7.00	5.00		7.50	-	-	7.69	-	7.69	-	74.43	-				3.04
Итого	744.00		2268.71	1991.75	276.96							232.39	0.00	0.00	238.27	0.00	238.27	0.00						94.16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.02.2024 06:00:00	44093.73	37365.52	6243.74	-	6385.54	-	1618.74	438.25	19735.00
	22.02.2024 03:00:00	44162.62	37426.45	6250.29	-	6392.28	-	1621.35	438.74	19756.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0.5 °С = -0.12 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **94.04** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **238.27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 02 2024г.