Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор | Телефон | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 71 СЦО | Строит.Адрес: Седова 71 | Код УУТЭ

Обслуживающая организация | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы | Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 71_СЦО_февраль_Н

Вычислитель: СПТ 941 № 24960 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 02.08.2025 | Тхв, гр.С = 0.5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.396 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2024 - 23.02.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Тип	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2024	24.00	-	84.56	82.87	1.68	92.78	46.28	46.50																4.02
24.01.2024	24.00	-	87.28	85.58	1.70	89.36	45.68	43.68																3.90
25.01.2024	24.00	-	96.07	94.21	1.86	88.68	47.33	41.35																4.07
26.01.2024	24.00	-	123.31	120.94	2.37	87.05	50.70	36.35																4.61
27.01.2024	24.00	-	129.07	126.68	2.39	85.75	50.78	34.96																4.64
28.01.2024	24.00	-	116.67	114.48	2.19	85.90	49.34	36.56																4.38
29.01.2024	24.00	-	89.96	88.26	1.70	84.61	45.18	39.42																3.63
30.01.2024	24.00	-	108.16	106.12	2.04	83.12	46.99	36.12																4.01
31.01.2024	24.00	-	117.37	115.17	2.20	82.80	48.44	34.35																4.15
01.02.2024	24.00	-	101.14	99.23	1.90	82.86	46.14	36.72																3.81
02.02.2024	24.00	-	127.90	125.44	2.45	83.06	49.22	33.84																4.46
03.02.2024	24.00	-	120.82	118.53	2.29	84.36	49.47	34.88																4.34
04.02.2024	24.00	-	113.55	111.38	2.17	84.39	48.63	35.76																4.17
05.02.2024	24.00	-	126.37	123.72	2.65	84.76	50.25	34.51																4.50
06.02.2024	24.00	-	128.68	126.25	2.44	88.27	51.78	36.49																4.83
07.02.2024	24.00	-	128.73	126.31	2.42	92.86	53.23	39.63																5.24
08.02.2024	24.00	-	128.75	126.30	2.45	95.94	54.00	41.95																5.55
09.02.2024	24.00	-	128.26	125.83	2.43	95.88	53.45	42.43																5.58
10.02.2024	24.00	-	129.00	126.43	2.57	96.72	53.95	42.77																5.67
11.02.2024	24.00	-	128.45	125.72	2.73	95.77	53.36	42.41																5.61
12.02.2024	24.00	-	129.23	126.60	2.63	96.34	53.81	42.53																5.65
13.02.2024	24.00	-	129.97	127.48	2.49	95.86	53.43	42.42																5.66
14.02.2024	24.00	-	130.23	127.82	2.41	96.40	53.77	42.63																5.70
15.02.2024	24.00	-	130.21	127.75	2.46	95.69	53.91	41.78																5.59
16.02.2024	24.00	-	112.69	110.55	2.13	92.77	51.17	41.60																4.81
17.02.2024	24.00	-	89.24	87.55	1.69	90.56	47.09	43.47																3.97
18.02.2024	24.00	-	114.09	111.92	2.17	90.64	50.52	40.12																4.70
19.02.2024	24.00	-	121.23	118.91	2.33	89.81	51.52	38.28																4.77
20.02.2024	24.00	-	124.84	122.49	2.35	86.89	50.84	36.05																4.63
21.02.2024	24.00	-	129.03	126.58	2.45	84.79	50.36	34.43																4.57
22.02.2024	24.00	-	119.90	117.62	2.28	82.33	48.86	33.47																4.13
Среднее	24.00	-	117.57	115.31	2.26	89.26	50.31	38.95																4.69
Итого	744.00		3644.76	3574.75	70.01																			145.33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.02.2024 20:00:00	41617.33	40877.51	1148.58	-	0.00	-	1553.02		12916.00
	22.02.2024 02:00:00	41654.94	40914.41	1149.30	-	0.00	-	1554.33		12923.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0.5 °C = 0.00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **145.33** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /

Представитель теплоснабжающей организации _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 02 2024г.