Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ГВС | Строит.Адрес: Цимбалина 23 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Цимбалина 23_ГВС_февраль_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 220998 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 02.09.2024 | Тхв, гр.С= 0.5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.45164

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.158

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2024 - 23.02.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2024		-																						
24.01.2024	24.00	-	47.37	2.95	44.42	64.45	25.05	39.40	6.00	5.00														2.98
25.01.2024		-																						
26.01.2024																								
27.01.2024	24.00	-	34.82	9.02	25.80	62.35	30.13	32.22	6.00	5.00														1.90
28.01.2024	24.00	-	40.13	8.12	32.01	63.44	30.28	33.16	6.00	5.00														2.30
29.01.2024	24.00	-	37.05	8.83	28.22	62.86	32.37	30.49	6.00	5.00														2.04
30.01.2024	24.00	-	36.50	9.27	27.23	62.69	31.69	31.00	6.00	5.00														2.00
31.01.2024	24.00	-	36.76	9.12	27.64	62.95	31.77	31.18	6.00	5.00														2.02
01.02.2024	24.00	-	37.91	8.55	29.36	62.76	31.28	31.48	6.00	5.00														2.11
02.02.2024	24.00	-	39.22	8.24	30.98	62.75	31.21	31.54	6.00	5.00														2.20
03.02.2024	24.00	-	37.49	9.10	28.39	62.17	30.49	31.68	6.00	5.00														2.05
04.02.2024	24.00	-	42.36	7.28	35.08	63.28	30.02	33.26	6.00	5.00														2.46
05.02.2024	24.00	-	38.24	8.69	29.55	62.02	32.17	29.85	6.00	5.00														2.09
06.02.2024	24.00	-	36.31	9.40	26.91	61.84	30.17	31.67	6.00	5.00														1.96
07.02.2024	24.00	-	37.28	8.87	28.41	60.91	28.80	32.11	6.00	5.00														2.02
08.02.2024	24.00	-	38.27	8.85	29.42	60.49	27.50	32.99	6.00	5.00														2.07
09.02.2024	24.00	-	38.59	8.49	30.10	60.46	26.90	33.56	6.00	5.00														2.11
10.02.2024	24.00	-	41.63	7.66	33.97	61.50	26.87	34.63	6.00	5.00														2.36
11.02.2024	24.00	-	43.32	8.62	34.70	61.72	26.67	35.05	6.00	5.00														2.44
12.02.2024	24.00	-	41.53	9.84	31.69	61.27	28.98	32.29	6.00	5.00														2.26
13.02.2024	24.00	-	39.82	9.68	30.14	61.41	28.20	33.21	6.00	5.00														2.17
14.02.2024	24.00	-	74.06	10.57	63.49	59.17	28.38	30.79	6.00	5.00														4.08
15.02.2024	24.00	-	42.14	9.57	32.57	62.45	29.63	32.82	6.00	5.00														2.35
16.02.2024	24.00	-	37.47	11.30	26.17	61.91	30.86	31.05	6.00	5.00														1.97
17.02.2024	24.00	-	41.23	9.71	31.52	63.11	31.42	31.69	6.00	5.00														2.29
18.02.2024	24.00	-	48.11	7.86	40.25	64.66	29.43	35.23	6.00	5.00														2.88
19.02.2024	24.00	-	42.91	9.03	33.88	63.21	31.56	31.65	6.00	5.00														2.43
20.02.2024	24.00	-	40.51	10.11	30.40	62.60	32.47	30.13	6.00	5.00														2.21
21.02.2024	24.00	-	40.30	10.06	30.24	62.53	32.02	30.51	6.00	5.00														2.20
22.02.2024	24.00	-	44.74	9.97	34.77	63.70	33.11	30.59	6.00	5.00														2.52
Среднее	24.00	-	41.29	8.88	32.40	62.31	29.98	32.33	6.00	5.00														2.30
Итого	672.00		1156.07	248.76	907.31																			64.48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.02.2024 06:00:00	38714.42	10459.82	-	-	-	-	2112.52	885.74	25312.00
	22.02.2024 04:00:00	38751.95	10468.71	-	-	-	-	2114.59	886.64	25334.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 72 час 6.89 Гкалл

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему 97.2 куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0.5 °С = 0.00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **71.37** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **1004.51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «Энергосбыт»
Абонентное управление
Южный район
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 02 2024г.