

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д.24, лит. М**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 24, лит. М**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

Договор: **28548.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **83441**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ 943.1 № 6100	расходомер:	01.08.2026	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM-32-B1	Gmin= 0,067	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM-32-B1	30	
Подающий ГВС (M3)	PRЭM-20-D	0,067	
Циркуляционный ГВС (M4)		0,08	
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,164	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гв.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут:	Gот.= 49,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,1276
			Qгвс.ср.= 0,058
			Gгвс.= 23,2 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2024 по 22.02.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.01.2024	24,00	*	130,17	126,99	3,18	90,57	63,27	27,30						134,85	129,37	5,48						3,77	
24.01.2024	24,00	*	130,11	127,09	3,02	89,73	63,29	26,44						134,72	129,47	5,25						3,65	
25.01.2024	24,00	*	130,77	127,44	3,33	86,93	61,83	25,10						135,14	129,72	5,42						3,51	
26.01.2024	24,00	*	133,28	130,07	3,21	87,23	61,91	25,32						137,76	132,41	5,35						3,59	
27.01.2024	24,00	*	129,60	126,32	3,28	84,12	59,60	24,52						133,67	128,44	5,23						3,39	
28.01.2024	24,00	*	131,05	125,95	5,10	84,29	59,66	24,63						135,18	128,07	7,11						3,55	
29.01.2024	24,00	*	132,68	128,25	4,43	83,84	59,79	24,05						136,83	130,41	6,42						3,47	
30.01.2024	24,00	*	132,81	128,06	4,75	81,80	58,67	23,13						136,77	130,14	6,63						3,37	
31.01.2024	24,00	*	132,36	128,30	4,06	82,90	59,10	23,80						136,41	130,41	6,00						3,41	
01.02.2024	24,00	*	133,09	129,53	3,56	84,21	60,17	24,04						137,28	131,74	5,54						3,43	
02.02.2024	24,00	*	130,19	126,76	3,43	81,53	58,15	23,38						134,06	128,78	5,28						3,26	
03.02.2024	24,00	*	131,60	126,60	5,00	82,72	58,68	24,04						135,62	128,66	6,96						3,47	
04.02.2024	24,00	*	133,21	127,42	5,79	82,88	59,20	23,68						137,29	129,53	7,76						3,51	
05.02.2024	24,00	*	130,82	126,60	4,22	82,32	58,76	23,56						134,78	128,66	6,12						3,35	
06.02.2024	24,00	*	122,78	119,61	3,17	85,26	59,13	26,13						126,74	121,59	5,15						3,41	
07.02.2024	24,00	*	119,40	115,90	3,50	89,35	60,04	29,31						123,59	117,87	5,72						3,73	
08.02.2024	24,00	*	118,25	114,73	3,52	92,24	60,99	31,25						122,64	116,74	5,90						3,93	
09.02.2024	24,00	*	119,08	114,08	5,00	92,11	60,64	31,47						123,50	116,06	7,44						4,07	
10.02.2024	24,00	*	122,00	118,64	3,36	93,10	62,05	31,05						126,62	120,79	5,83						4,01	
11.02.2024	24,00	*	120,47	114,59	5,88	92,32	61,13	31,19						124,96	116,60	8,36						4,13	
12.02.2024	24,00	*	123,11	119,26	3,85	92,41	62,03	30,38						127,70	121,42	6,28						4,00	
13.02.2024	24,00	*	119,20	114,94	4,26	92,96	61,56	31,40						123,70	116,99	6,71						4,02	
14.02.2024	24,00	*	121,07	116,93	4,14	92,78	61,74	31,04						125,62	119,03	6,59						4,03	
15.02.2024	24,00	*	125,81	122,11	3,70	91,25	61,99	29,26						130,40	124,31	6,09						3,93	
16.02.2024	24,00	*	128,75	124,09	4,66	90,40	62,34	28,06						133,36	126,35	7,01						3,92	
17.02.2024	24,00	*	129,97	126,67	3,30	89,13	62,35	26,78						134,52	128,98	5,54						3,70	
18.02.2024	24,00	*	129,63	124,66	4,97	89,01	61,92	27,09						134,15	126,90	7,25						3,84	
19.02.2024	24,00	*	127,70	124,02	3,68	89,31	61,86	27,45						132,18	126,24	5,94						3,75	
20.02.2024	24,00	*	129,00	125,49	3,51	88,31	61,66	26,65						133,43	127,73	5,70						3,67	
21.02.2024	24,00	*	129,21	125,30	3,91	85,36	60,02	25,34						133,38	127,43	5,95						3,52	
22.02.2024																							
Среднее	24,00		127,57	123,55	4,03	87,68	60,78	26,89						131,89	125,69	6,20						3,68	
Итого	720,00		3827,17	3706,40	120,77									3956,85	3770,84	186,01						110,39	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **24 час 3,68 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **24 час 6,21 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,26 °C 0,03 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **114,04 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ / _____





Передан через Диадок 29.02.2024 11:29 GMT+03:00
 Представитель теплоносителя: 80760f0dcf89



Идентификатор документа be6c9f1e-7a68-47b9-b847-8b760f0dcf89



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.02.2024 11:29 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	01.03.2024 10:47 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа