

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2024**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 33, лит. Ж**  
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 33**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35633.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **118242**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: <b>СПТ 943.2 № 6101</b>	расходомер:	<b>01.03.2024</b>	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM-32-C1	Gmin= 0,12		
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM-32-C1	30		
Подающий ГВС (M3)	PRЭM-20-D	0,12		
Циркуляционный ГВС (M4)		12		
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,336</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гв.= <b>0</b> Qгвс.= <b>0,1936</b>
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср <b>0</b> Qгвс.ср= <b>0,088</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>100,8</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Gтех.гв.= <b>0</b> Gгвс.= <b>35,2</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2024 по 22.02.2024**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.01.2024	24,00	*	104,51	90,24	14,27	90,70	54,31	36,39	7,10	3,50	12,57		12,57	13,01		13,01		89,94		3,70		4,59
24.01.2024	24,00	*	105,05	90,18	14,87	89,83	54,38	35,45	7,10	3,50	13,05		13,05	13,51		13,51		88,82		3,70		4,55
25.01.2024	24,00	*	104,63	89,72	14,91	87,10	53,08	34,02	7,10	3,50	13,16		13,16	13,60		13,60		86,70		3,70		4,36
26.01.2024	24,00	*	106,42	92,07	14,35	87,36	53,28	34,08	7,10	3,50	12,27		12,27	12,68		12,68		86,58		3,70		4,40
27.01.2024	24,00	*	101,58	87,96	13,62	84,28	51,02	33,26	7,10	3,50	11,45		11,45	11,81		11,81		83,92		3,70		4,08
28.01.2024	24,00	*	104,26	87,50	16,76	84,40	51,04	33,36	7,10	3,50	14,59		14,59	15,04		15,04		83,53		3,70		4,35
29.01.2024	24,00	*	104,89	89,09	15,80	83,96	51,43	32,53	7,10	3,50	13,37		13,37	13,78		13,78		83,15		3,70		4,24
30.01.2024	24,00	*	103,77	88,35	15,42	81,93	50,47	31,46	7,10	3,50	13,30		13,30	13,69		13,69		81,25		3,70		4,05
31.01.2024	24,00	*	104,40	87,92	16,48	83,08	50,69	32,39	7,10	3,50	13,58		13,58	13,99		13,99		82,74		3,70		4,23
01.02.2024	24,00	*	106,10	89,27	16,83	84,37	51,76	32,61	7,10	3,50	13,70		13,70	14,14		14,14		84,00		3,70		4,34
02.02.2024	24,00	*	102,41	85,76	16,65	81,68	49,78	31,90	7,10	3,50	13,12		13,12	13,51		13,51		81,20		3,70		4,11
03.02.2024	24,00	*	103,02	85,63	17,39	82,90	50,15	32,75	7,10	3,50	13,47		13,47	13,88		13,88		82,74		3,70		4,26
04.02.2024	24,00	*	105,11	85,66	19,45	83,02	50,72	32,30	7,10	3,50	14,64		14,64	15,09		15,09		82,55		3,70		4,39
05.02.2024	24,00	*	102,66	83,58	19,08	82,47	50,31	32,16	7,10	3,50	13,26		13,26	13,66		13,66		81,90		3,70		4,27
06.02.2024	24,00	*	98,67	78,06	20,61	85,52	50,07	35,45	7,10	3,50	14,66		14,66	15,14		15,14		85,54		3,70		4,54
07.02.2024	24,00	*	94,53	75,25	19,28	89,59	50,40	39,19	7,10	3,50	12,63		12,63	13,08		13,08		89,39		3,70		4,69
08.02.2024	24,00	*	94,26	74,29	19,97	92,42	51,04	41,38	7,10	3,50	12,67		12,67	13,14		13,14		91,84		3,70		4,93
09.02.2024	24,00	*	94,92	75,87	19,05	92,33	50,61	41,72	7,10	3,50	13,98		13,98	14,50		14,50		91,99		3,70		4,94
10.02.2024	24,00	*	98,01	82,11	15,90	93,27	52,21	41,06	7,10	3,50	13,15		13,15	13,64		13,64		92,57		3,70		4,87
11.02.2024	24,00	*	96,41	78,74	17,67	92,48	51,18	41,30	7,10	3,50	15,00		15,00	15,56		15,56		91,63		3,70		4,90
12.02.2024	24,00	*	99,79	82,28	17,51	92,61	52,20	40,41	7,10	3,50	14,63		14,63	15,18		15,18		92,18		3,70		4,96
13.02.2024	24,00	*	95,27	78,83	16,44	93,16	51,30	41,86	7,10	3,50	13,50		13,50	14,00		14,00		92,62		3,70		4,84
14.02.2024	24,00	*	97,50	80,35	17,15	92,98	51,60	41,38	7,10	3,50	13,98		13,98	14,50		14,50		92,49		3,70		4,93
15.02.2024	24,00	*	101,94	84,04	17,90	91,41	52,36	39,05	7,10	3,50	14,21		14,21	14,73		14,73		90,71		3,70		4,93
16.02.2024	24,00	*	102,49	85,28	17,21	90,55	52,98	37,57	7,10	3,50	12,88		12,88	13,34		13,34		89,66		3,70		4,78
17.02.2024	24,00	*	104,63	87,06	17,57	89,25	53,32	35,93	7,10	3,50	12,91		12,91	13,36		13,36		88,40		3,70		4,71
18.02.2024	24,00	*	106,78	85,08	21,70	89,21	52,87	36,34	7,10	3,50	16,92		16,92	17,52		17,52		89,01		3,70		5,04
19.02.2024	24,00	*	101,88	84,22	17,66	89,49	52,66	36,83	7,10	3,50	12,63		12,63	13,07		13,07		88,93		3,70		4,69
20.02.2024	24,00	*	102,40	85,40	17,00	88,47	52,72	35,75	7,10	3,50	12,01		12,01	12,42		12,42		87,80		3,70		4,57
21.02.2024	24,00	*	103,22	84,24	18,98	85,53	51,13	34,40	7,10	3,50	13,81		13,81	14,26		14,26		85,03		3,70		4,53
22.02.2024	24,00	*	104,55	85,57	18,98	83,09	50,56	32,53	7,10	3,50	13,33		13,33	13,74		13,74		82,50		3,70		4,37
Среднее	24,00		101,81	84,50	17,31	87,69	51,67	36,03	7,10	3,50	13,50		13,50	13,95		13,95		87,14		3,70		4,56
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>3156,06</b>	<b>2619,60</b>	<b>536,46</b>						<b>418,43</b>		<b>418,43</b>	<b>432,57</b>		<b>432,57</b>				<b>3,70</b>		<b>141,44</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,26 °C** **0,14** Гкал

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **141,3** Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Передан через Диадок 29.02.2024 11:29 GMT+03:00

Представитель: 9c9c2b0-60ac-4d75-ab9c-7f3188820433





Страница 1 из 2



Идентификатор документа 9c9cc2b0-60ac-4d75-ab9c-f73188820433



## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.02.2024 11:29 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	01.03.2024 10:47 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа