Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10026.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бульвар Красных Зорь 14 СЦО+ГВС март.Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 28.07.2025 | Тхв, гр.С= 0.5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.23 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2024 - 23.03.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2024	24.00	-	99.33	90.06	9.27	80.79	52.66	28.13	7.00	5.00		7.77	-	-	7.98	-	7.98	-	79.77	-				3.29
24.02.2024	24.00	-	99.28	89.35	9.93	79.55	52.14	27.41	7.00	5.00		8.46	-	-	8.67	-	8.67	-	78.68	-				3.24
25.02.2024	24.00	-	101.07	89.15	11.92	79.22	51.99	27.23	7.00	5.00		10.38	-	-	10.66	-	10.66	-	78.55	-				3.37
26.02.2024	24.00	-	99.11	88.89	10.22	78.86	51.73	27.13	7.00	5.00		8.80	-	-	9.03	-	9.03	-	78.14	-				3.22
27.02.2024	24.00	-	99.74	88.70	11.04	77.41	50.94	26.47	7.00	5.00		9.62	-	-	9.89	-	9.89	-	76.73	-				3.21
28.02.2024	24.00	-	98.56	88.09	10.47	75.34	49.65	25.69	7.00	5.00		9.21	-	-	9.46	-	9.46	-	74.76	-				3.05
29.02.2024	24.00	-	98.16	87.79	10.37	75.26	49.27	25.99	7.00	5.00		9.11	-	-	9.34	-	9.34	-	74.74	-				3.06
01.03.2024	24.00	-	96.99	86.99	10.00	75.04	48.95	26.09	7.00	5.00		8.78	-	-	9.02	-	9.02	-	74.61	-				3.02
02.03.2024	24.00	-	98.99	87.66	11.33	74.49	48.86	25.63	7.00	5.00		10.18	-	-	10.42	-	10.42	-	73.88	-				3.09
03.03.2024	24.00	-	101.36	87.77	13.59	74.66	49.32	25.34	7.00	5.00		12.48	-	-	12.77	-	12.77	-	74.13	-				3.24
04.03.2024	24.00	-	98.04	86.94	11.10	75.53	49.12	26.41	7.00	5.00		10.01	-	-	10.26	-	10.26	-	75.35	-				3.14
05.03.2024	24.00	-	97.18	86.65	10.53	77.10	49.37	27.73	7.00	5.00		9.47	-	-	9.72	-	9.72	-	77.01	-				3.22
06.03.2024	24.00	-	98.55	86.92	11.63	79.16	50.26	28.90	7.00	5.00		10.52	-	-	10.81	-	10.81	-	78.78	-				3.44
07.03.2024	24.00	-	97.45	87.14	10.31	80.65	50.95	29.70	7.00	5.00		9.16	-	-	9.43	-	9.43	-	80.08	-				3.42
08.03.2024	24.00	-	99.07	88.94	10.13	82.00	52.25	29.75	7.00	5.00		8.91	-	-	9.15	-	9.15	-	81.06	-				3.48
09.03.2024	24.00	-	99.17	87.98	11.19	82.58	52.33	30.25	7.00	5.00		10.05	-	-	10.34	-	10.34	-	82.02	-				3.59
10.03.2024	24.00	-	100.63	88.25	12.38	82.60	52.37	30.23	7.00	5.00		11.18	-	-	11.50	-	11.50	-	81.83	-				3.69
11.03.2024	24.00	-	99.57	88.80	10.77	81.49	52.05	29.44	7.00	5.00		9.48	-	-	9.77	-	9.77	-	80.83	-				3.50
12.03.2024	24.00	-	100.08	90.11	9.97	81.70	52.70	29.00	7.00	5.00		8.80	-	-	9.05	-	9.05	-	80.91	-				3.43
13.03.2024	24.00	-	100.73	89.08	11.65	79.45	51.73	27.72	7.00	5.00		10.56	-	-	10.83	-	10.83	-	79.18	-				3.40
14.03.2024	24.00	-	100.90	89.49	11.41	78.34	51.40	26.94	7.00	5.00		10.20	-	-	10.49	-	10.49	-	77.88	-				3.31
15.03.2024	24.00	-	100.25	89.88	10.37	74.68	50.05	24.63	7.00	5.00		9.19	-	-	9.43	-	9.43	-	73.74	-				2.99
16.03.2024	24.00	-	100.91	89.10	11.81	71.74	48.63	23.11	7.00	5.00		10.73	-	-	10.96	-	10.96	-	71.24	-				2.91
17.03.2024	24.00	-	38.14	44.78	-6.64	68.17	47.95	20.22	7.00	5.00		11.66	-	-	11.78	-	11.78	-	49.60	-				0.46
18.03.2024	24.00	-	89.97	78.04	11.93	71.12	43.88	27.24	7.00	5.00		12.19	-	-	12.45	-	12.45	-	69.46	-				2.98
19.03.2024	24.00	-	95.46	84.62	10.84	71.66	46.30	25.36	7.00	5.00		10.55	-	-	10.78	-	10.78	-	71.08	-				2.92
20.03.2024	24.00	-	98.71	87.55	11.16	71.96	47.41	24.55	7.00	5.00		10.88	-	-	11.13	-	11.13	-	71.82	-				2.95
21.03.2024	24.00	-	98.80	87.85	10.95	72.38	48.02	24.36	7.00	5.00		10.64	-	-	10.90	-	10.90	-	71.86	-				2.94
22.03.2024	24.00	-	102.24	90.39	11.85	72.03	48.49	23.54	7.00	5.00		11.44	-	-	11.71	-	11.71	-	71.62	-				2.99
Среднее	24.00	-	96.84	86.45	10.40	76.72	50.03	26.70	7.00	5.00		10.01	-	-	10.27	-	10.27	-	75.49	-				3.12
Итого	696.00		2808.44	2506.96	301.48							290.41	0.00	0.00	297.73	0.00	297.73	0.00						90.55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.03.2024 03:00:00	44765.41	39758.62	4822.61	-	4950.06	-	1397.88	367.19	13451.00
	22.03.2024 00:00:00	44852.35	39835.28	4832.60	-	4960.30	-	1400.50	367.91	13472.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.5 °С = -0.15 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 90.41 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 297.73 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.03.2024г.