

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 95, корп. 1, лит. Ю**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 95, корп. 1, лит. Ю**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **34971.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **112501**

график: **150/70**

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: СПТ 943.2 № 14915 | расходомер: | 08.08.2025 | ОП: СП-0; МП: СП-0; |
| Подающий трубопровод (M1) | Gmin= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (M2) | 0,1 | КТПТР-05 | |
| Подающий ГВС (M3) | 0,1 | КТПТР-05 | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | 0,067 | ТПТ-15-2 | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)$ | лето: $Qгвс=M3*(h3-hвх)$ | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,4616 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | Qтех.гв.= 0 | Qгвс.= 0,1958 |
| Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут: | Gот.= 138,48 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 |
| | | Qтех.гвс.ср= 0 | Qгвс.ср= 0,089 |
| | | Gтех.гв.= 0 | Gгвс.= 35,6 |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2024 по 22.03.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------|--------------|-----------|----|---------|---------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.02.2024 | 24,00 | * | 149,97 | 129,80 | 20,17 | 78,29 | 43,61 | 34,68 | | | 19,27 | | 19,27 | 19,80 | | 19,80 | | 78,46 | | | | 6,09 |
| 24.02.2024 | 24,00 | * | 148,06 | 129,04 | 19,02 | 77,05 | 43,22 | 33,83 | | | 18,13 | | 18,13 | 18,62 | | 18,62 | | 77,37 | | | | 5,84 |
| 25.02.2024 | 24,00 | * | 151,30 | 128,14 | 23,16 | 76,59 | 43,04 | 33,55 | | | 22,29 | | 22,29 | 22,88 | | 22,88 | | 76,94 | | | | 6,08 |
| 26.02.2024 | 24,00 | * | 148,32 | 128,17 | 20,15 | 76,31 | 43,05 | 33,26 | | | 19,14 | | 19,14 | 19,65 | | 19,65 | | 76,71 | | | | 5,80 |
| 27.02.2024 | 24,00 | * | 148,40 | 127,95 | 20,45 | 74,97 | 42,53 | 32,44 | | | 19,46 | | 19,46 | 19,96 | | 19,96 | | 75,48 | | | | 5,69 |
| 28.02.2024 | 24,00 | * | 147,02 | 127,21 | 19,81 | 72,90 | 41,54 | 31,36 | | | 18,88 | | 18,88 | 19,35 | | 19,35 | | 73,53 | | | | 5,44 |
| 29.02.2024 | 24,00 | * | 147,76 | 126,50 | 21,26 | 72,74 | 41,26 | 31,48 | | | 20,17 | | 20,17 | 20,67 | | 20,67 | | 73,52 | | | | 5,53 |
| 01.03.2024 | 24,00 | * | 144,24 | 125,26 | 18,98 | 72,58 | 40,89 | 31,69 | | | 18,05 | | 18,05 | 18,49 | | 18,49 | | 73,08 | | | | 5,35 |
| 02.03.2024 | 24,00 | * | 146,76 | 125,43 | 21,33 | 72,15 | 40,76 | 31,39 | | | 20,43 | | 20,43 | 20,93 | | 20,93 | | 72,65 | | | | 5,48 |
| 03.03.2024 | 24,00 | * | 148,91 | 125,40 | 23,51 | 72,35 | 41,17 | 31,18 | | | 22,60 | | 22,60 | 23,15 | | 23,15 | | 72,77 | | | | 5,61 |
| 04.03.2024 | 24,00 | * | 145,51 | 124,58 | 20,93 | 72,96 | 41,08 | 31,88 | | | 20,01 | | 20,01 | 20,51 | | 20,51 | | 73,81 | | | | 5,50 |
| 05.03.2024 | 24,00 | * | 144,34 | 124,02 | 20,32 | 74,43 | 41,27 | 33,16 | | | 19,31 | | 19,31 | 19,80 | | 19,80 | | 75,07 | | | | 5,63 |
| 06.03.2024 | 24,00 | * | 145,04 | 124,49 | 20,55 | 76,56 | 41,91 | 34,65 | | | 19,54 | | 19,54 | 20,07 | | 20,07 | | 77,06 | | | | 5,89 |
| 07.03.2024 | 24,00 | * | 144,04 | 125,04 | 19,00 | 77,86 | 42,20 | 35,66 | | | 18,02 | | 18,02 | 18,52 | | 18,52 | | 78,47 | | | | 5,94 |
| 08.03.2024 | 24,00 | * | 149,13 | 127,70 | 21,43 | 79,44 | 43,35 | 36,09 | | | 20,37 | | 20,37 | 20,95 | | 20,95 | | 79,76 | | | | 6,32 |
| 09.03.2024 | 24,00 | * | 146,03 | 126,33 | 19,70 | 79,89 | 43,25 | 36,64 | | | 18,61 | | 18,61 | 19,15 | | 19,15 | | 80,44 | | | | 6,21 |
| 10.03.2024 | 24,00 | * | 148,51 | 126,15 | 22,36 | 79,98 | 43,27 | 36,71 | | | 21,28 | | 21,28 | 21,90 | | 21,90 | | 80,58 | | | | 6,42 |
| 11.03.2024 | 24,00 | * | 148,09 | 127,44 | 20,65 | 78,87 | 43,25 | 35,62 | | | 19,55 | | 19,55 | 20,11 | | 20,11 | | 79,40 | | | | 6,17 |
| 12.03.2024 | 24,00 | * | 148,02 | 129,04 | 18,98 | 79,12 | 43,75 | 35,37 | | | 17,85 | | 17,85 | 18,36 | | 18,36 | | 79,56 | | | | 6,07 |
| 13.03.2024 | 24,00 | * | 148,26 | 127,84 | 20,42 | 76,95 | 43,02 | 33,93 | | | 19,35 | | 19,35 | 19,88 | | 19,88 | | 77,53 | | | | 5,91 |
| 14.03.2024 | 24,00 | * | 148,15 | 128,44 | 19,71 | 75,97 | 42,93 | 33,04 | | | 18,66 | | 18,66 | 19,15 | | 19,15 | | 76,50 | | | | 5,75 |
| 15.03.2024 | 24,00 | * | 148,42 | 128,97 | 19,45 | 72,75 | 42,18 | 30,57 | | | 18,47 | | 18,47 | 18,92 | | 18,92 | | 72,86 | | | | 5,36 |
| 16.03.2024 | 24,00 | * | 149,81 | 127,26 | 22,55 | 69,57 | 40,90 | 28,67 | | | 21,64 | | 21,64 | 22,12 | | 22,12 | | 69,97 | | | | 5,22 |
| 17.03.2024 | 13,00 | * | 49,83 | 45,49 | 4,34 | 53,22 | 38,23 | 14,99 | | | 7,77 | | 7,77 | 7,84 | | 7,84 | | 53,59 | | | | 3,73 |
| 18.03.2024 | 24,00 | * | 138,58 | 115,77 | 22,81 | 68,13 | 38,93 | 29,20 | | | 23,08 | | 23,08 | 23,58 | | 23,58 | | 68,55 | | | | 5,50 |
| 19.03.2024 | 24,00 | * | 150,05 | 129,15 | 20,90 | 69,37 | 41,26 | 28,11 | | | 20,41 | | 20,41 | 20,87 | | 20,87 | | 69,88 | | | | 5,08 |
| 20.03.2024 | 24,00 | * | 156,33 | 131,73 | 24,60 | 69,60 | 42,25 | 27,35 | | | 22,35 | | 22,35 | 22,86 | | 22,86 | | 70,31 | | | | 5,32 |
| 21.03.2024 | 24,00 | * | 154,48 | 134,08 | 20,40 | 70,21 | 42,94 | 27,27 | | | 19,63 | | 19,63 | 20,08 | | 20,08 | | 70,77 | | | | 5,09 |
| 22.03.2024 | 11,00 | * | 67,62 | 60,12 | 7,50 | 68,62 | 42,56 | 26,05 | | | 7,55 | | 7,55 | 7,72 | | 7,72 | | 68,39 | | | | 2,07 |
| Среднее | 23,17 | | 146,82 | 126,31 | 20,52 | 73,77 | 42,06 | 31,72 | | | 19,71 | | 19,71 | 20,21 | | 20,21 | | 74,24 | | | | 5,72 |
| Итого | 672,00 | | 4110,98 | 3536,54 | 574,44 | | | | | | 551,87 | | 551,87 | 565,89 | | 565,89 | | | | | | 160,09 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **24 час 5,71 Гкал**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **24 час 20,38 куб.м**
 Период расчета по договору: _____ час
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,26 °C 0,15 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации





Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **165,65 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **586,27 м.куб.**

Передан через Диагод 29.03.2024 10:20 GMT+03:00
 24f00af1-e988-424f-b90e-d0927284bf08





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|---|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР |  Не требуется для подписания | 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00 | 29.03.2024 10:20 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор |  Не требуется для подписания | 01B011EE00B3B01BB4B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00 | 29.03.2024 12:35 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |