Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9978.038 1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС | Строит Адрес: Бабушкина 115-5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 115-5_СЦО+ГВС_март_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 208211 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 04.08.2025 | Тхв, гр.С= 0.5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.14696
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0668
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2024 - 23.03.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2024	24.00	-	132.02	123.63	8.39	80.68	58.92	21.76	7.00	5.00		66.03	59.39	6.64	67.95	60.82	7.13	-	80.59	71.16				3.37
24.02.2024	24.00	-	130.33	123.35	6.98	79.54	58.18	21.36	7.00	5.00		64.66	59.49	5.17	66.54	60.88	5.66	-	79.46	70.17				3.20
25.02.2024	24.00	-	130.80	122.34	8.46	79.18	57.86	21.32	7.00	5.00		65.39	58.81	6.58	67.24	60.11	7.13	-	79.11	69.82				3.28
26.02.2024	24.00	-	129.23	122.75	6.48	78.83	57.70	21.13	7.00	5.00		63.98	59.22	4.76	65.75	60.55	5.20	-	78.75	69.57				3.11
27.02.2024	24.00	-	129.08	122.13	6.95	77.33	56.68	20.65	7.00	5.00		64.10	58.93	5.17	65.85	60.23	5.62	-	77.26	68.27				3.07
28.02.2024	24.00	-	128.04	121.15	6.89	75.37	55.16	20.21	7.00	5.00		63.64	58.55	5.09	65.27	59.77	5.50	-	75.31	66.50				2.97
29.02.2024	24.00	-	127.72	120.42	7.30	75.32	55.04	20.28	7.00	5.00		63.69	58.17	5.52	65.29	59.36	5.93	-	75.27	66.40				2.99
01.03.2024	24.00	-	126.42	118.98	7.44	75.03	54.61	20.42	7.00	5.00		63.05	57.47	5.58	64.64	58.65	5.99	-	74.97	66.01				2.99
02.03.2024	24.00	-	128.68	118.89	9.79	74.56	54.51	20.05	7.00	5.00		64.93	57.07	7.86	66.54	58.26	8.28	-	74.50	65.81				3.12
03.03.2024	24.00	-	128.31	119.39	8.92	74.64	54.74	19.90	7.00	5.00		64.44	57.48	6.96	66.07	58.66	7.41	-	74.57	65.96				3.05
04.03.2024	24.00	-	125.76	119.11	6.65	75.69	55.22	20.47	7.00	5.00		62.36	57.71	4.65	63.99	58.93	5.06	-	75.63	66.69				2.94
05.03.2024	24.00	-	125.74	118.14	7.60	77.24	55.91	21.33	7.00	5.00		60.07	54.80	5.27	61.67	58.35	3.32	-	77.23	67.90				3.12
06.03.2024	24.00	-	125.93	118.65	7.28	79.19	57.06	22.13	7.00	5.00		62.67	57.46	5.21	64.43	58.73	5.70	-	79.12	69.50				3.20
07.03.2024	24.00	-	126.32	118.95	7.37	80.83	58.00	22.83	7.00	5.00		62.88	57.53	5.35	64.71	58.89	5.82	-	80.76	70.77				3.32
08.03.2024	24.00	-	129.40	121.32	8.08	82.04	59.35	22.69	7.00	5.00		64.62	58.55	6.07	66.54	59.98	6.56	-	81.96	72.34				3.42
09.03.2024	24.00	-	127.47	120.35	7.12	82.65	59.42	23.23	7.00	5.00		63.35	58.14	5.21	65.28	59.57	5.71	-	82.58	72.67				3.39
10.03.2024	24.00	-	128.59	120.04	8.55	82.63	59.29	23.34	7.00	5.00		64.39	57.78	6.61	66.34	59.21	7.13	-	82.56	72.59				3.52
11.03.2024	24.00	-	128.97	121.23	7.74	81.55	58.90	22.65	7.00	5.00		64.22	58.51	5.71	66.13	59.90	6.23	-	81.47	71.85				3.38
12.03.2024	24.00	-	129.72	122.38	7.34	81.72	59.14	22.58	7.00	5.00		64.41	59.18	5.23	66.34	60.56	5.78	-	81.64	72.09				3.37
13.03.2024	24.00	-	128.85	121.39	7.46	79.42	57.80	21.62	7.00	5.00		64.04	58.66	5.38	65.83	60.01	5.82	-	79.35	70.16				3.22
14.03.2024	24.00	-	130.12	122.01	8.11	78.34	57.37	20.97	7.00	5.00		64.80	58.93	5.87	66.60	60.24	6.36	-	78.28	69.37				3.20
15.03.2024	24.00	-	130.60	122.53	8.07	74.53	55.46	19.07	7.00	5.00		65.01	59.18	5.83	66.64	60.40	6.24	-	74.47	66.50				2.94
16.03.2024	24.00	-	129.86	120.94	8.92	71.83	53.66	18.17	7.00	5.00		64.94	58.31	6.63	66.47	59.45	7.02	-	71.78	64.14				2.84
17.03.2024	24.00	-	44.38	46.66	-2.28	70.34	52.66	17.68	7.00	5.00		25.77	20.45	5.32	26.30	20.84	5.46	-	66.00	63.74				0.67
18.03.2024	24.00	-	77.16	72.55	4.61	72.58	51.34	21.24	7.00	5.00		40.11	33.19	6.92	41.03	33.82	7.21	-	71.15	63.43				1.89
19.03.2024	24.00	-	123.20	115.30	7.90	71.70	52.19	19.51	7.00	5.00		61.14	54.84	6.30	62.60	55.87	6.73	-	71.64	63.39				2.82
20.03.2024	24.00	-	126.16	119.29	6.87	72.06	53.02	19.04	7.00	5.00		62.47	57.12	5.35	63.97	58.19	5.78	-	72.02	64.01				2.77
21.03.2024	24.00	-	127.30	120.05	7.25	72.43	53.59	18.84	7.00	5.00		63.08	57.62	5.46	64.60	58.77	5.83	-	72.37	64.51				2.79
22.03.2024	24.00	-	129.59	122.11	7.48	72.06	53.76	18.30	7.00	5.00		64.34	58.72	5.62	65.89	59.90	5.99	-	72.01	64.40				2.78
Среднее	24.00	-	123.65	116.41	7.23	76.87	56.09	20.79	7.00	5.00		61.68	55.91	5.77	63.33	57.20	6.12	-	76.61	67.92				2.99
Итого	696.00		3585.75	3376.03	209.72							1788.58	1621.26	167.32	1836.50	1658.90	177.60	0.00						86.73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.03.2024 04:00:00	98361.62	91590.23	56961.33	51994.13	58527.62	53191.39	2110.80	802.70	21137.00
	22.03.2024 00:00:00	98467.82	91689.61	57014.22	52041.72	58581.79	53239.93	2113.18	803.46	21157.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.5 °С = -0.89 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **85.83** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **177.60** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 03 2024г.