

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабюкинская 52 / ТЦ-1 ЦПО
Обслуживающая организация
Исполнитель: Общественный отчет

Сторг: Адрес: Бабюкинская 52
Телефон: (812) 313 47 06
Смена подменения: Двухсменная

Преобразователь: КТСЛН
Температура: КТСЛН
Преобразователь: КТСЛН
Температура: КТСЛН
Преобразователь: КТСЛН
Температура: КТСЛН

Преобразователь: КТСЛН
Температура: КТСЛН
Преобразователь: КТСЛН
Температура: КТСЛН
Преобразователь: КТСЛН
Температура: КТСЛН

Тех. гр С = 0.5

Установленные приборы:
Вычислитель: Якт / № 201505
Подает тр (M1):
Обрат тр (M2):
Тр-д (РЭС (M3))
Тр-д (РЭС (M4))
Тр-подпитки (S):

Расходомер: ПРЭМ 32 л
Расходомер: ПРЭМ 32
Расходомер:
Расходомер:

Преобразователь: ПРЭМ 32 л
Преобразователь: ПРЭМ 32
Преобразователь:
Преобразователь:

Преобразователь: ПРЭМ 32 л
Преобразователь: ПРЭМ 32
Преобразователь:
Преобразователь:

Датированные нагрузки, г/кал/час:
Датированные нагрузки (ср.час): г/кал/час:
Датированные расходы (ср.сут.): т/сут.:

Qот=0.229817
Qвектр=ср=
Qвектр=ср=(С УЕНТ-24)

Qвектр=ср=
Qвектр=ср=(С УЕНТ-24)
Qвектр=ср=(С УЕНТ-24)

Qвектр=ср=
Qвектр=ср=(С УЕНТ-24)
Qвектр=ср=(С УЕНТ-24)

Дата	Ти		НС		М1, М2, ДМ, Т1, Т2, ДТ, Р1, Р2				Qотопл		M3, M4, ДМ, V3, V4, ДВЭС, УПОП, T3, T4, Qвектр				Контрольные данные		Q общ		
	Час	Т	Т	Т	Т	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	Кал		Кал	
23.02.2024	24.00	-	80.24	80.24	0.00	80.59	47.21	33.38	7.00	5.00								2.68	
24.02.2024	24.00	-	79.64	79.64	0.00	79.34	46.75	32.59	7.00	5.00								2.59	
25.02.2024	24.00	-	79.56	79.56	0.00	78.99	46.78	32.21	7.00	5.00								2.56	
26.02.2024	24.00	-	79.31	79.31	0.00	78.64	46.84	31.80	7.00	5.00								2.53	
27.02.2024	24.00	-	79.05	79.05	0.00	77.22	46.22	31.00	7.00	5.00								2.45	
28.02.2024	24.00	-	78.37	78.37	0.00	75.12	45.22	29.90	7.00	5.00								2.34	
29.02.2024	24.00	-	78.06	78.06	0.00	75.03	44.96	30.07	7.00	5.00								2.33	
01.03.2024	24.00	-	77.24	77.24	0.00	74.82	44.59	30.23	7.00	5.00								2.32	
02.03.2024	24.00	-	77.87	77.87	0.00	74.27	44.51	29.76	7.00	5.00								2.32	
03.03.2024	24.00	-	77.99	77.99	0.00	74.48	44.82	29.66	7.00	5.00								2.31	
04.03.2024	24.00	-	77.75	77.75	0.00	75.25	44.96	30.29	7.00	5.00								2.36	
05.03.2024	24.00	-	77.65	77.65	0.00	76.79	45.34	31.45	7.00	5.00								2.44	
06.03.2024	24.00	-	77.78	77.78	0.00	78.91	46.14	32.77	7.00	5.00								2.55	
07.03.2024	24.00	-	77.99	77.99	0.00	80.37	46.57	33.80	7.00	5.00								2.64	
08.03.2024	24.00	-	79.62	79.62	0.00	81.79	47.79	34.00	7.00	5.00								2.74	
09.03.2024	24.00	-	78.77	78.77	0.00	82.31	47.61	34.70	7.00	5.00								2.76	
10.03.2024	24.00	-	79.06	79.06	0.00	82.39	47.58	34.81	7.00	5.00								2.74	
11.03.2024	24.00	-	79.51	79.51	0.00	81.26	47.14	34.12	7.00	5.00								2.71	
12.03.2024	24.00	-	80.27	80.27	0.00	81.53	47.62	33.91	7.00	5.00								2.72	
13.03.2024	24.00	-	79.68	79.68	0.00	79.18	46.97	32.21	7.00	5.00								2.57	
14.03.2024	24.00	-	80.14	80.14	0.00	78.11	46.90	31.21	7.00	5.00								2.50	
15.03.2024	24.00	-	80.56	80.56	0.00	74.57	45.91	28.66	7.00	5.00								2.31	
16.03.2024	24.00	-	79.85	79.85	0.00	71.54	44.58	26.96	7.00	5.00								2.15	
17.03.2024	24.00	-	28.28	28.28	0.00	69.76	43.95	25.81	7.00	5.00								0.73	
18.03.2024	24.00	-	43.82	44.27	-0.45	72.14	40.97	31.17	7.00	5.00								1.36	
19.03.2024	24.00	-	75.56	75.56	0.00	71.46	41.74	29.72	7.00	5.00								2.25	
20.03.2024	24.00	-	78.51	78.51	0.00	71.68	42.59	29.09	7.00	5.00								2.29	
21.03.2024	24.00	-	78.54	78.54	0.00	72.17	43.99	29.18	7.00	5.00								2.29	
22.03.2024	24.00	-	80.85	80.85	0.00	71.82	43.47	28.35	7.00	5.00								2.29	
Среднее	24.00	-	75.91	75.93	-0.02	76.60	45.47	31.13	7.00	5.00								2.37	
Итого	696.00	-	2201.52	2202.11	-0.59														68.84

Показание счетчиков на конец
Сним данных: 22.03.2024 00:00:00
Дата, время: 21.03.2024 04:00:00
M1(t): 48610.62
M2(t): 48028.61
M3(t): 48093.90
M4(t):
V3(M3):
V4(T1): 1667.67
V4(T2): 1669.58

Объем потребления теплоносителя Угвс изл.: рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температурную разницу воды
Итого по приборам учета (с учетом корректировки):
Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

Час: 0.5 °C = 0.00 Кал:
Куб м: 68.84 Кал:
Куб м: 68.84 Кал:



Генеральный директор
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСЛУЖБА»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2024
Соколов Д.А.