Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2024

Абонент: ЖКС-2 Невского Района | Договор: 9974 038 1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 78 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Бабушкина 78_СЦО+ГВС_март_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 208354 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 15.07.2025 | Тхв, гр.С= 0.5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.307 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1795

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0816

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2024 - 23.03.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2024	24.00	-	199.40	191.14	8.26	81.23	57.31	23.92	7.00	5.00		93.61	-	-	96.37	-	96.37	-	81.10	-				5.25
24.02.2024	24.00	-	197.28	189.57	7.71	80.05	56.59	23.46	7.00	5.00		92.22	-	-	94.88	-	94.88	-	79.93	-				5.08
25.02.2024	24.00	-	198.38	189.13	9.25	79.68	56.44	23.24	7.00	5.00		93.57	-	-	96.22	-	96.22	-	79.57	-				5.14
26.02.2024	24.00	-	196.59	188.43	8.16	79.33	56.09	23.24	7.00	5.00		92.15	-	-	94.76	-	94.76	-	79.21	-				5.03
27.02.2024	24.00	-	196.01	187.98	8.03	77.83	55.21	22.62	7.00	5.00		91.69	-	-	94.20	-	94.20	-	77.72	-				4.88
28.02.2024	24.00	-	194.29	186.65	7.64	75.82	53.78	22.04	7.00	5.00		90.79	-	-	93.15	-	93.15	-	75.70	-				4.70
29.02.2024	24.00	-	193.72	185.92	7.80	75.80	53.60	22.20	7.00	5.00		90.53	-	-	92.92	-	92.92	-	75.71	-				4.72
01.03.2024	24.00	-	191.18	183.67	7.51	75.51	53.13	22.38	7.00	5.00		89.28	-	-	91.58	-	91.58	-	75.40	-				4.69
02.03.2024	24.00	-	194.17	184.91	9.26	75.05	53.19	21.86	7.00	5.00		91.54	-	-	93.90	-	93.90	-	74.94	-				4.74
03.03.2024	24.00	-	195.77	184.97	10.80	75.15	53.54	21.61	7.00	5.00		93.02	-	-	95.39	-	95.39	-	75.02	-				4.82
04.03.2024	24.00	-	192.51	183.11	9.40	76.18	53.77	22.41	7.00	5.00		90.84	-	-	93.22	-	93.22	-	76.10	-				4.83
05.03.2024	24.00	-	190.19	182.43	7.76	77.75	54.24	23.51	7.00	5.00		89.00	-	-	91.45	-	91.45	-	77.66	-				4.90
06.03.2024	24.00	-	191.46	182.71	8.75	79.73	55.46	24.27	7.00	5.00		90.20	-	-	92.76	-	92.76	-	79.62	-				5.14
07.03.2024	24.00	-	191.36	183.12	8.24	81.37	56.25	25.12	7.00	5.00		89.88	-	-	92.54	-	92.54	-	81.27	-				5.28
08.03.2024	24.00	-	156.49	148.26	8.23	82.40	57.60	24.80	7.00	5.00		80.33	-	-	82.78	-	82.78	-	82.35	-				4.36
09.03.2024	24.00	-	193.55	184.98	8.57	83.20	57.69	25.51	7.00	5.00		90.93	-	-	93.74	-	93.74	-	83.10	-				5.44
10.03.2024	24.00	-	196.13	185.69	10.44	83.19	57.75	25.44	7.00	5.00		93.21	-	-	96.08	-	96.08	-	83.06	-				5.60
11.03.2024	24.00	-	196.07	187.04	9.03	82.09	57.45	24.64	7.00	5.00		92.49	-	-	95.23	-	95.23	-	81.98	-				5.36
12.03.2024	24.00	-	196.41	188.32	8.09	82.29	57.77	24.52	7.00	5.00		91.95	-	-	94.74	-	94.74	-	82.17	-				5.30
13.03.2024	24.00	-	195.27	186.83	8.44	79.99	56.40	23.59	7.00	5.00		91.68	-	-	94.32	-	94.32	-	79.90	-				5.09
14.03.2024	24.00	-	196.26	188.30	7.96	78.87	56.07	22.80	7.00	5.00		91.87	-	-	94.47	-	94.47	-	78.76	-				4.93
15.03.2024	24.00	-	198.36	188.98	9.38	75.05	54.28	20.77	7.00	5.00		93.64	-	-	96.01	-	96.01	-	74.92	-				4.63
16.03.2024	24.00	-	197.64	187.40	10.24	72.26	52.57	19.69	7.00	5.00		93.75	-	-	95.95	-	95.95	-	72.16	-				4.44
17.03.2024	24.00	-	69.44	73.44	-4.00	70.55	51.57	18.98	7.00	5.00		35.52	-	-	36.28	-	36.28	-	67.81	-				1.12
18.03.2024	24.00	-	117.09	110.38	6.71	73.13	50.50	22.63	7.00	5.00		58.53	-	-	59.91	-	59.91	-	71.58	-				3.00
19.03.2024	24.00	-	187.56	177.37	10.19	72.19	51.47	20.72	7.00	5.00		87.24	-	-	89.29	-	89.29	-	72.04	-				4.41
20.03.2024	24.00	-	194.12	183.11	11.01	72.55	52.55	20.00	7.00	5.00		90.47	-	-	92.64	-	92.64	-	72.44	-				4.47
21.03.2024	24.00	-	194.07	184.38	9.69	72.92	52.99	19.93	7.00	5.00		89.86	-	-	92.02	-	92.02	-	72.80	-				4.39
22.03.2024	24.00	-	196.39	187.61	8.78	72.55	52.84	19.71	7.00	5.00		90.57	-	-	92.73	-	92.73	-	72.44	-				4.34
Среднее	24.00	-	186.45	178.13	8.32	77.37	54.76	22.61	7.00	5.00		87.94	-	-	90.33	-	90.33	-	77.12	-				4.69
Итого	696.00		5407.16	5165.83	241.33							2550.36	0.00	0.00	2619.53	0.00	2619.53	0.00						136.07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0.5 °C = -0.12 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **135.95** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **246.26** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

Представитель теплоснабжающей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района Санкт-Петербурга» 2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 03 2024г.