

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д. 31, лит. А**
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 31**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а**

Договор: **37913.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **129501**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Вычислитель: СПТ940 № 2067	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до: 24.08.2024	Режим (схема):
Подающий трубопровод (M1)	расходомер: PC32-30	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	PC32-30	0,2	30	Преобр.давления: СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)				СДВ-И-1,60
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,149	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 143,04	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gгвс.= 0
				Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2024 по 22.03.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал					
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C		T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.02.2024		*																						
24.02.2024		*																						
25.02.2024		*																						
26.02.2024		*																						
27.02.2024		*																						
28.02.2024		*																						
29.02.2024		*																						
01.03.2024		*																						
02.03.2024		*																						
03.03.2024		*																						
04.03.2024		*																						
05.03.2024		*																						
06.03.2024		*																						
07.03.2024		*																						
08.03.2024		*																						
09.03.2024		*																						
10.03.2024		*																						
11.03.2024		*																						
12.03.2024		*																						
13.03.2024		*																						
14.03.2024		*																						
15.03.2024	12,00	*	197,92	198,41	-0,49	50,55	45,04	5,51	4,30	3,30													1,07	
16.03.2024	24,00		208,24	200,93	7,31	49,63	44,42	5,21	4,40	3,30													1,41	
17.03.2024	24,00		207,93	200,72	7,21	48,74	43,67	5,07	4,30	3,30													1,37	
18.03.2024	24,00		207,57	204,76	2,81	48,88	43,52	5,36	4,30	3,30													1,24	
19.03.2024	24,00		209,03	209,52	-0,49	49,04	43,70	5,34	4,30	3,30													1,10	
20.03.2024	24,00		209,08	209,47	-0,39	49,06	43,76	5,30	4,30	3,30													1,09	
21.03.2024	24,00		208,64	208,99	-0,35	49,03	43,75	5,28	4,30	3,20													1,09	
22.03.2024	23,98	*	209,07	209,43	-0,36	49,11	43,89	5,22	4,30	3,30													1,08	
Среднее	22,50		221,02	218,99	2,03	49,25	43,97	5,29	4,31	3,29													1,26	
Итого	179,98		1657,48	1642,23	15,25																			9,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2024	132779	143073,00						371,23	14652,00
23.03.2024	137025	148908,00						323,09	14836,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **516,02** час **26,23** Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **516,02** час **0** куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,5** °C **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **35,68** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 29.03.2024 10:21 GMT+03:00





b40a737a-df05-4b6d-b05e-66115ad2d621

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.03.2024 10:21 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	29.03.2024 12:35 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа