Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2024

Абонент: ЖСК 2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 21 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Елизарова 21_СЦО+ГВС_март_H

Вычислитель: СПТ-943 № 14860 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 01.08.2025 | Тхв, гр.С= 1.45

Подающ.гр.(M1):	расходомер: ПРЭМ-1.40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.гр.(M2):	расходомер: ПРЭМ-1.40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
гр-д.ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ-1.32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
гр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
гр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.107

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.11

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2024 - 23.03.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2024	24.00		149.91	131.81	18.10	78.12	46.48	31.65	6.10	4.00		15.46	0.00	0.00	15.88	0.00	15.88	-	77.42	0.00				5.59
24.02.2024	24.00		150.73	131.06	19.66	76.07	45.83	30.25	6.10	4.00		17.14	0.00	0.00	17.58	0.00	17.58	-	75.58	0.00				5.47
25.02.2024	24.00		151.82	131.32	20.50	76.73	46.19	30.54	6.10	4.00		17.88	0.00	0.00	18.35	0.00	18.35	-	75.80	0.00				5.59
26.02.2024	24.00		149.28	129.68	19.59	75.46	45.59	29.87	6.10	4.00		17.02	0.00	0.00	17.45	0.00	17.45	-	74.78	0.00				5.36
27.02.2024	24.00	2.0;	147.38	129.35	18.02	72.92	44.57	28.36	6.10	4.00		15.57	0.00	0.00	15.94	0.00	15.94	-	72.29	0.00				4.99
28.02.2024	24.00	2.0;	124.07	106.87	17.20	70.30	43.27	27.03	6.10	4.00		15.84	0.00	0.00	16.29	0.00	16.29	-	78.94	0.00				4.10
29.02.2024	24.00		148.15	127.95	20.20	70.51	43.12	27.39	6.10	4.00		15.40	0.00	0.00	15.82	0.00	15.82	-	76.93	0.00				4.93
01.03.2024	24.00		147.08	127.55	19.53	70.23	42.75	27.48	6.10	4.00		17.66	0.00	0.00	18.11	0.00	18.11	-	74.50	0.00				4.88
02.03.2024	24.00		147.05	128.71	18.34	70.50	42.95	27.55	6.10	4.00		15.94	0.00	0.00	16.31	0.00	16.31	-	71.90	0.00				4.85
03.03.2024	24.00		150.05	128.53	21.53	70.77	43.25	27.52	6.10	4.00		17.35	0.00	0.00	17.73	0.00	17.73	-	68.97	0.00				5.07
04.03.2024	24.00		148.05	128.56	19.49	71.62	43.36	28.26	6.10	4.00		18.96	0.00	0.00	19.36	0.00	19.36	-	67.30	0.00				5.03
05.03.2024	24.00		147.30	128.48	18.82	73.85	44.14	29.72	6.10	4.00		16.17	0.00	0.00	16.57	0.00	16.57	-	73.75	0.00				5.21
06.03.2024	24.00		144.20	125.06	19.14	69.42	42.22	27.20	6.10	4.00		16.78	0.00	0.00	17.13	0.00	17.13	-	66.40	0.00				4.73
07.03.2024	24.00		146.89	128.20	18.69	76.27	44.36	31.90	6.10	4.00		16.20	0.00	0.00	16.62	0.00	16.62	-	75.92	0.00				5.52
08.03.2024	24.00		144.64	126.86	17.78	79.33	46.05	33.28	6.10	4.00		15.08	0.00	0.00	15.50	0.00	15.50	-	78.62	0.00				5.64
09.03.2024	24.00		143.48	125.49	17.99	78.49	45.47	33.02	6.10	4.00		15.33	0.00	0.00	15.75	0.00	15.75	-	78.05	0.00				5.56
10.03.2024	24.00		146.14	127.13	19.00	79.04	45.81	33.23	6.10	4.00		16.29	0.00	0.00	16.75	0.00	16.75	-	78.60	0.00				5.73
11.03.2024	24.00		147.10	128.53	18.58	79.44	46.26	33.18	6.10	4.00		15.84	0.00	0.00	16.29	0.00	16.29	-	78.94	0.00				5.75
12.03.2024	24.00		146.06	127.99	18.07	77.80	45.76	32.04	6.10	4.00		15.40	0.00	0.00	15.82	0.00	15.82	-	76.93	0.00				5.51
13.03.2024	24.00		147.69	127.47	20.22	75.13	44.86	30.28	6.10	4.00		17.66	0.00	0.00	18.11	0.00	18.11	-	74.50	0.00				5.39
14.03.2024	24.00		147.39	128.95	18.44	72.64	44.25	28.39	6.10	4.00		15.94	0.00	0.00	16.31	0.00	16.31	-	71.90	0.00				5.01
15.03.2024	24.00		149.13	129.30	19.83	69.82	43.31	26.51	6.10	4.00		17.35	0.00	0.00	17.73	0.00	17.73	-	68.97	0.00				4.82
16.03.2024	24.00		149.70	128.41	21.29	67.70	42.59	25.11	6.10	4.00		18.96	0.00	0.00	19.36	0.00	19.36	-	67.30	0.00				4.67
17.03.2024	24.00		146.29	123.30	22.99	67.67	41.84	25.83	6.10	4.00		20.70	0.00	0.00	21.14	0.00	21.14	-	67.51	0.00				4.75
18.03.2024	24.00		140.95	121.34	19.61	67.85	40.76	27.09	6.10	4.00		17.34	0.00	0.00	17.71	0.00	17.71	-	67.66	0.00				4.62
19.03.2024	24.00		143.87	122.84	21.03	69.56	41.73	27.83	6.10	4.00		18.64	0.00	0.00	19.06	0.00	19.06	-	69.25	0.00				4.89
20.03.2024	24.00		144.85	125.33	19.52	68.67	41.80	26.87	6.10	4.00		17.17	0.00	0.00	17.53	0.00	17.53	-	68.20	0.00				4.71
21.03.2024	24.00		145.96	127.01	18.95	68.76	42.14	26.62	6.10	4.00		16.54	0.00	0.00	16.90	0.00	16.90	-	68.47	0.00				4.69
22.03.2024	24.00		145.74	127.23	18.51	68.42	42.17	26.25	6.10	4.00		16.21	0.00	0.00	16.55	0.00	16.55	-	68.00	0.00				4.61
Среднее	24.00	-	146.24	126.91	19.33	72.87	43.89	28.97	6.10	4.00		16.82	-	-	17.23	-	17.23	-	72.88	-				5.09
Итого	696.00		4240.94	3680.32	560.62							487.82	0.00	0.00	499.64	0.00	499.64	0.00						147.69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.03.2024 02:00:00	91612.00	78945.70	11386.61	0.00	11693.46	0.00	3614.94	872.76	20657.18
	22.03.2024 03:00:00	91758.25	79072.88	11403.27	0.00	11710.49	0.00	3619.65	873.91	20681.18

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1.45 °C = -0.71 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **146.98** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **499.64** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 03 2024г.