

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 15, лит. А**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 15**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33069.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **106183**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **149/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 15.07.2025 | Режим (схема): | |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207235 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,265 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср.= 0 | Qгвс.ср.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 80,5063 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2024 по 22.03.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.02.2024 | 24,00 | | 107,53 | 106,87 | 0,66 | 79,74 | 50,01 | 29,73 | | | | | | | | | | | | | | 3,23 |
| 24.02.2024 | 24,00 | | 108,17 | 108,17 | 0,00 | 77,94 | 49,45 | 28,49 | | | | | | | | | | | | | | 3,08 |
| 25.02.2024 | 24,00 | | 108,74 | 108,74 | 0,00 | 78,16 | 49,83 | 28,33 | | | | | | | | | | | | | | 3,08 |
| 26.02.2024 | 24,00 | | 106,30 | 106,30 | 0,00 | 76,06 | 48,73 | 27,33 | | | | | | | | | | | | | | 2,91 |
| 27.02.2024 | 24,00 | | 103,90 | 103,58 | 0,32 | 72,99 | 46,83 | 26,16 | | | | | | | | | | | | | | 2,74 |
| 28.02.2024 | 24,00 | | 103,54 | 103,54 | 0,00 | 71,45 | 45,93 | 25,52 | | | | | | | | | | | | | | 2,64 |
| 29.02.2024 | 24,00 | | 104,40 | 104,40 | 0,00 | 71,96 | 46,15 | 25,81 | | | | | | | | | | | | | | 2,69 |
| 01.03.2024 | 24,00 | | 104,67 | 104,67 | 0,00 | 72,15 | 46,10 | 26,05 | | | | | | | | | | | | | | 2,73 |
| 02.03.2024 | 24,00 | | 104,31 | 104,31 | 0,00 | 71,35 | 45,72 | 25,63 | | | | | | | | | | | | | | 2,68 |
| 03.03.2024 | 24,00 | | 106,83 | 106,83 | 0,00 | 72,45 | 46,78 | 25,67 | | | | | | | | | | | | | | 2,75 |
| 04.03.2024 | 24,00 | | 106,10 | 106,10 | 0,00 | 73,36 | 46,95 | 26,41 | | | | | | | | | | | | | | 2,80 |
| 05.03.2024 | 24,00 | | 104,96 | 104,96 | 0,00 | 76,08 | 47,81 | 28,27 | | | | | | | | | | | | | | 2,97 |
| 06.03.2024 | 24,00 | | 107,67 | 107,67 | 0,00 | 78,65 | 49,36 | 29,29 | | | | | | | | | | | | | | 3,16 |
| 07.03.2024 | 24,00 | | 106,77 | 106,49 | 0,28 | 79,70 | 49,59 | 30,11 | | | | | | | | | | | | | | 3,23 |
| 08.03.2024 | 24,00 | | 108,03 | 108,03 | 0,00 | 79,74 | 49,92 | 29,82 | | | | | | | | | | | | | | 3,23 |
| 09.03.2024 | 24,00 | | 107,05 | 107,05 | 0,00 | 79,66 | 49,56 | 30,10 | | | | | | | | | | | | | | 3,23 |
| 10.03.2024 | 24,00 | | 106,69 | 106,69 | 0,00 | 79,86 | 49,52 | 30,34 | | | | | | | | | | | | | | 3,24 |
| 11.03.2024 | 24,00 | | 108,72 | 108,72 | 0,00 | 79,87 | 50,06 | 29,81 | | | | | | | | | | | | | | 3,24 |
| 12.03.2024 | 24,00 | | 109,81 | 109,81 | 0,00 | 78,83 | 49,90 | 28,93 | | | | | | | | | | | | | | 3,18 |
| 13.03.2024 | 24,00 | | 108,21 | 108,21 | 0,00 | 75,72 | 48,46 | 27,26 | | | | | | | | | | | | | | 2,95 |
| 14.03.2024 | 24,00 | | 106,07 | 106,07 | 0,00 | 72,69 | 46,81 | 25,88 | | | | | | | | | | | | | | 2,75 |
| 15.03.2024 | 24,00 | | 105,76 | 105,76 | 0,00 | 70,65 | 46,05 | 24,60 | | | | | | | | | | | | | | 2,60 |
| 16.03.2024 | 24,00 | | 105,68 | 105,68 | 0,00 | 69,81 | 45,84 | 23,97 | | | | | | | | | | | | | | 2,54 |
| 17.03.2024 | 24,00 | | 102,96 | 102,96 | 0,00 | 69,55 | 45,24 | 24,31 | | | | | | | | | | | | | | 2,50 |
| 18.03.2024 | 24,00 | | 102,67 | 102,67 | 0,00 | 69,29 | 44,33 | 24,96 | | | | | | | | | | | | | | 2,56 |
| 19.03.2024 | 24,00 | | 104,14 | 104,14 | 0,00 | 69,39 | 44,83 | 24,56 | | | | | | | | | | | | | | 2,56 |
| 20.03.2024 | 24,00 | | 105,91 | 105,73 | 0,18 | 69,92 | 45,36 | 24,56 | | | | | | | | | | | | | | 2,61 |
| 21.03.2024 | 24,00 | | 105,68 | 104,67 | 1,01 | 69,41 | 45,17 | 24,24 | | | | | | | | | | | | | | 2,61 |
| 22.03.2024 | 24,00 | | 107,25 | 107,25 | 0,00 | 70,07 | 46,05 | 24,02 | | | | | | | | | | | | | | 2,58 |
| Среднее | 24,00 | | 106,16 | 106,07 | 0,08 | 74,36 | 47,46 | 26,90 | | | | | | | | | | | | | | 2,86 |
| Итого | 696,00 | | 3078,52 | 3076,07 | 2,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | 83,07 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,5 °C**

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **83,07** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 29.03.2024 10:21 GMT+03:00





1aee56f5-a8e5-403c-9e7d-b8c6774c115f

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|---|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР |  Не требуется для подписания | 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00 | 29.03.2024 10:21 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор |  Не требуется для подписания | 01B011EE00B3B01BB4B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00 | 29.03.2024 12:33 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |