Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2024

Абонент: ЖКС2 невского района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-3 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ-22

Договор:
Строит.Адрес: Караваевская 31-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Уз. учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
График:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 31-3_ТЦ-1 СЦО_март_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 205546 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до 15.07.2025

Txв, гр.С= 0.3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2024 - 23.03.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2024	24.00	-	379.45	379.45	0.00	55.57	50.08	5.49	7.00	5.00														2.10
24.02.2024	24.00	-	377.48	377.48	0.00	54.88	49.53	5.35	7.00	5.00														2.03
25.02.2024	24.00	-	375.10	375.10	0.00	54.79	49.41	5.38	7.00	5.00														2.03
26.02.2024	24.00	-	376.78	376.78	0.00	54.23	49.02	5.21	7.00	5.00														1.98
27.02.2024	24.00	-	379.12	379.12	0.00	52.05	47.24	4.81	7.00	5.00														1.83
28.02.2024	24.00	-	379.93	379.93	0.00	51.11	46.42	4.69	7.00	5.00														1.79
29.02.2024	24.00	-	380.05	380.05	0.00	51.26	46.48	4.78	7.00	5.00														1.83
01.03.2024	24.00	-	379.99	379.99	0.00	51.17	46.38	4.79	7.00	5.00														1.83
02.03.2024	24.00	-	379.86	379.86	0.00	51.28	46.49	4.79	7.00	5.00														1.83
03.03.2024	24.00	-	379.96	379.96	0.00	51.00	46.32	4.68	7.00	5.00														1.79
04.03.2024	24.00	-	379.56	379.56	0.00	52.18	47.24	4.94	7.00	5.00														1.89
05.03.2024	24.00	-	379.63	379.63	0.00	54.21	48.87	5.34	7.00	5.00														2.04
06.03.2024	24.00	-	379.89	379.89	0.00	55.72	50.12	5.60	7.00	5.00														2.14
07.03.2024	24.00	-	380.17	380.17	0.00	56.06	50.37	5.69	7.00	5.00														2.18
08.03.2024	24.00	-	379.11	379.11	0.00	56.09	50.43	5.66	7.00	5.00														2.16
09.03.2024	24.00	-	379.36	379.36	0.00	56.19	50.46	5.73	7.00	5.00														2.19
10.03.2024	24.00	-	379.64	379.64	0.00	56.19	50.44	5.75	7.00	5.00														2.20
11.03.2024	24.00	-	378.80	378.80	0.00	56.14	50.45	5.69	7.00	5.00														2.17
12.03.2024	24.00	-	379.75	379.75	0.00	55.58	50.03	5.55	7.00	5.00														2.12
13.03.2024	24.00	-	379.50	379.50	0.00	54.00	48.78	5.22	7.00	5.00														1.99
14.03.2024	24.00	-	378.61	378.61	0.00	52.09	47.22	4.87	7.00	5.00														1.86
15.03.2024	24.00	-	376.54	376.54	0.00	50.81	46.21	4.60	7.00	5.00														1.74
16.03.2024	24.00	-	376.79	376.79	0.00	50.19	45.77	4.42	7.00	5.00														1.68
17.03.2024	24.00	-	376.78	376.78	0.00	50.01	45.59	4.42	7.00	5.00														1.68
18.03.2024	24.00	-	379.25	379.25	0.00	50.26	45.66	4.60	7.00	5.00														1.76
19.03.2024	24.00	-	380.22	380.22	0.00	50.26	45.69	4.57	7.00	5.00														1.75
20.03.2024	24.00	-	379.36	379.36	0.00	50.12	45.57	4.55	7.00	5.00														1.74
21.03.2024	24.00	-	379.37	379.37	0.00	50.17	45.63	4.54	7.00	5.00														1.74
22.03.2024	24.00	-	379.23	379.23	0.00	50.02	45.53	4.49	7.00	5.00														1.72
Среднее	24.00	-	378.94	378.94	-	52.88	47.84	5.04	7.00	5.00														1.92
Итого	696.00		10989.28	10989.28	0.00																			55.74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.03.2024 05:00:00	209957.26	209889.25	-	-	-	V4_TV1	1287.62	2.67	21360.00
	22.03.2024 04:00:00	210320.96	210252.95	-	-	-	V4_TV1	1289.29	2.67	21383.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.3 °C = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **55.74** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 03 2024г.