

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 18, лит. Д**
 Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 18, лит. Д**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33085.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **106114**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 215581	расходомер:	28.07.2025	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM-32-B1	Gmin= 0,067	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM	0,067	30 КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	PRЭM	0,027	12 ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,23	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут:	Gот.= 69	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,0858
			Qгвс.ср.= 0,039
			Gгвс.= 15,6 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2024 по 22.03.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.02.2024	24,00		124,84	116,65	8,19	80,33	60,60	19,73			10,76		10,76	10,96		10,96		69,64				2,97
24.02.2024	24,00		126,26	115,87	10,39	79,09	60,06	19,03			12,92		12,92	13,20		13,20		68,79				3,04
25.02.2024	24,00	*	126,13	115,99	10,14	78,75	59,80	18,95			12,41		12,41	12,69		12,69		69,18				3,00
26.02.2024	24,00	*	124,82	117,03	7,79	78,37	59,34	19,03			10,14		10,14	10,36		10,36		69,03				2,84
27.02.2024	24,00	*	125,30	117,34	7,96	76,93	58,24	18,69			10,35		10,35	10,58		10,58		68,41				2,81
28.02.2024	24,00	*	125,78	117,46	8,32	74,87	56,61	18,26			10,66		10,66	10,90		10,90		68,48				2,77
29.02.2024	24,00		125,81	117,66	8,15	74,80	56,24	18,56			10,48		10,48	10,72		10,72		68,21				2,80
01.03.2024	24,00	*	125,32	117,89	7,43	74,59	55,56	19,03			9,89		9,89	10,10		10,10		68,75				2,80
02.03.2024	24,00		126,19	117,86	8,33	74,08	55,40	18,68			10,86		10,86	11,08		11,08		68,15				2,82
03.03.2024	24,00		127,02	117,63	9,39	74,24	56,04	18,20			11,92		11,92	12,15		12,15		68,27				2,84
04.03.2024	24,00		126,39	117,48	8,91	74,95	56,14	18,81			11,56		11,56	11,81		11,81		68,86				2,88
05.03.2024	24,00		124,91	117,13	7,78	76,59	56,66	19,93			10,36		10,36	10,57		10,57		67,99				2,94
06.03.2024	24,00	*	125,21	116,64	8,57	78,63	57,79	20,84			11,17		11,17	11,40		11,40		69,57				3,11
07.03.2024	24,00	*	124,64	116,43	8,21	80,16	58,92	21,24			10,81		10,81	11,06		11,06		69,10				3,14
08.03.2024	24,00		124,28	116,90	7,38	81,51	60,53	20,98			9,96		9,96	10,19		10,19		68,43				3,06
09.03.2024	24,00		125,12	115,34	9,78	82,05	60,64	21,41			12,35		12,35	12,63		12,63		70,21				3,28
10.03.2024	24,00		125,39	115,37	10,02	82,13	60,77	21,36			12,82		12,82	13,07		13,07		70,10				3,29
11.03.2024	24,00		125,21	115,86	9,35	81,02	60,28	20,74			12,09		12,09	12,34		12,34		69,05				3,16
12.03.2024	24,00		123,77	115,20	8,57	81,14	60,55	20,59			11,36		11,36	11,60		11,60		70,21				3,07
13.03.2024	24,00		118,67	110,99	7,68	78,72	58,96	19,76			10,24		10,24	10,46		10,46		69,54				2,80
14.03.2024	24,00		123,52	116,06	7,46	77,83	59,33	18,50			10,12		10,12	10,35		10,35		69,35				2,73
15.03.2024	24,00		125,59	117,92	7,67	74,29	57,53	16,76			10,38		10,38	10,60		10,60		68,11				2,55
16.03.2024	24,00		127,86	118,91	8,95	71,37	55,61	15,76			11,90		11,90	12,14		12,14		68,21				2,52
17.03.2024	9,00		43,06	42,49	0,57	71,28	55,83	15,45			1,45		1,45	1,47		1,47		66,64				0,71
18.03.2024	24,00		124,23	115,37	8,86	70,51	50,79	19,72			12,28		12,28	12,53		12,53		67,52				2,90
19.03.2024	24,00		126,71	119,63	7,08	71,23	52,90	18,33			10,55		10,55	10,77		10,77		67,64				2,70
20.03.2024	24,00		127,50	119,17	8,33	71,53	53,68	17,85			11,41		11,41	11,64		11,64		67,42				2,73
21.03.2024	24,00		127,17	119,39	7,78	71,96	54,38	17,58			10,65		10,65	10,87		10,87		67,90				2,66
22.03.2024	24,00		127,68	119,62	8,06	71,61	54,65	16,96			11,00		11,00	11,22		11,22		68,01				2,61
Среднее	23,48		125,26	116,91	8,36	76,36	57,37	18,99			11,03		11,03	11,26		11,26		68,65				2,87
Итого	681,00		3554,38	3317,28	237,10						312,85		312,85	319,46		319,46						81,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **15 час 1,81 Гкал**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **15 час 7,1 куб.м**
 Период расчета по договору: час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,26 °C 0,06 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **83,28 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **326,56 м.куб.**

Представитель теплоснабжающей организации





Передан через Диадок 29.03.2024 10:22 GMT+03:00
 07485f04-8b20-4eb3-baa5-af7f323933d4

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.03.2024 10:22 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	29.03.2024 12:33 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа