

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Полярников, д. 5, лит. В**
 Адрес: **Полярников ул, д. 5, лит. В ИТПЗ**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **37475.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **128301**

график: **149/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 14.07.2025 | Режим (схема): | |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207739 | расходомер: | Gmin= | | Преобр.давления: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | Термопреобр.: | КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,253 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср.= 0 | Qгвс.ср.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 76,8608 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2024 по 22.03.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.02.2024 | 24,00 | | 84,49 | 84,49 | 0,00 | 78,92 | 49,65 | 29,27 | | | | | | | | | | | | | | 2,47 |
| 24.02.2024 | 24,00 | | 84,86 | 84,86 | 0,00 | 77,15 | 49,10 | 28,05 | | | | | | | | | | | | | | 2,38 |
| 25.02.2024 | 24,00 | | 85,50 | 85,50 | 0,00 | 77,35 | 49,42 | 27,93 | | | | | | | | | | | | | | 2,39 |
| 26.02.2024 | 24,00 | | 83,24 | 83,24 | 0,00 | 75,30 | 48,24 | 27,06 | | | | | | | | | | | | | | 2,25 |
| 27.02.2024 | 24,00 | | 80,92 | 80,92 | 0,00 | 72,27 | 46,37 | 25,90 | | | | | | | | | | | | | | 2,10 |
| 28.02.2024 | 24,00 | | 80,43 | 80,43 | 0,00 | 70,76 | 45,43 | 25,33 | | | | | | | | | | | | | | 2,04 |
| 29.02.2024 | 24,00 | | 81,06 | 81,06 | 0,00 | 71,26 | 45,73 | 25,53 | | | | | | | | | | | | | | 2,07 |
| 01.03.2024 | 24,00 | | 80,82 | 80,82 | 0,00 | 71,47 | 45,52 | 25,95 | | | | | | | | | | | | | | 2,10 |
| 02.03.2024 | 24,00 | | 80,73 | 80,73 | 0,00 | 70,65 | 45,31 | 25,34 | | | | | | | | | | | | | | 2,05 |
| 03.03.2024 | 24,00 | | 83,15 | 83,15 | 0,00 | 71,75 | 46,37 | 25,38 | | | | | | | | | | | | | | 2,11 |
| 04.03.2024 | 24,00 | | 82,28 | 82,28 | 0,00 | 72,65 | 46,58 | 26,07 | | | | | | | | | | | | | | 2,15 |
| 05.03.2024 | 24,00 | | 81,25 | 81,25 | 0,00 | 75,34 | 47,29 | 28,05 | | | | | | | | | | | | | | 2,28 |
| 06.03.2024 | 24,00 | | 83,26 | 83,26 | 0,00 | 77,88 | 48,80 | 29,08 | | | | | | | | | | | | | | 2,42 |
| 07.03.2024 | 24,00 | | 82,80 | 82,80 | 0,00 | 78,92 | 49,03 | 29,89 | | | | | | | | | | | | | | 2,48 |
| 08.03.2024 | 24,00 | | 83,94 | 83,94 | 0,00 | 78,94 | 49,36 | 29,58 | | | | | | | | | | | | | | 2,48 |
| 09.03.2024 | 24,00 | | 82,96 | 82,96 | 0,00 | 78,87 | 49,02 | 29,85 | | | | | | | | | | | | | | 2,48 |
| 10.03.2024 | 24,00 | | 82,60 | 82,60 | 0,00 | 79,07 | 48,98 | 30,09 | | | | | | | | | | | | | | 2,49 |
| 11.03.2024 | 24,00 | | 83,68 | 83,68 | 0,00 | 79,10 | 49,31 | 29,79 | | | | | | | | | | | | | | 2,49 |
| 12.03.2024 | 24,00 | | 84,14 | 84,14 | 0,00 | 78,09 | 49,29 | 28,80 | | | | | | | | | | | | | | 2,42 |
| 13.03.2024 | 24,00 | | 82,74 | 82,74 | 0,00 | 75,01 | 47,99 | 27,02 | | | | | | | | | | | | | | 2,24 |
| 14.03.2024 | 24,00 | | 81,22 | 81,22 | 0,00 | 72,00 | 46,29 | 25,71 | | | | | | | | | | | | | | 2,09 |
| 15.03.2024 | 24,00 | | 81,17 | 81,17 | 0,00 | 69,96 | 45,33 | 24,63 | | | | | | | | | | | | | | 2,00 |
| 16.03.2024 | 24,00 | | 81,42 | 81,42 | 0,00 | 69,14 | 45,14 | 24,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,96 |
| 17.03.2024 | 24,00 | | 78,34 | 78,34 | 0,00 | 68,91 | 44,46 | 24,45 | | | | | | | | | | | | | | 1,92 |
| 18.03.2024 | 24,00 | | 77,18 | 77,18 | 0,00 | 68,69 | 43,28 | 25,41 | | | | | | | | | | | | | | 1,96 |
| 19.03.2024 | 24,00 | | 79,25 | 79,25 | 0,00 | 68,77 | 43,78 | 24,99 | | | | | | | | | | | | | | 1,98 |
| 20.03.2024 | 24,00 | | 81,09 | 81,09 | 0,00 | 69,28 | 44,36 | 24,92 | | | | | | | | | | | | | | 2,02 |
| 21.03.2024 | 24,00 | | 81,08 | 81,08 | 0,00 | 68,77 | 44,34 | 24,43 | | | | | | | | | | | | | | 1,98 |
| 22.03.2024 | 24,00 | | 82,49 | 82,49 | 0,00 | 69,42 | 45,06 | 24,36 | | | | | | | | | | | | | | 2,01 |
| Среднее | 24,00 | | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 73,64 | 46,86 | 26,79 | | | | | | | | | | | | | | 2,20 |
| Итого | 696,00 | | 2378,09 | 2378,09 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 63,81 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,5 °C**

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **63,81** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 29.03.2024 10:23 GMT+03:00





84e8f2a1-b9c5-4fa8-8fab-13c45fbc92ab

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|---|--|--|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР |  Не требуется для подписания | 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00 | 29.03.2024 10:23 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор |  Не требуется для подписания | 01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00 | 29.03.2024 12:32 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |