

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Полярников, д. 5, лит. В**
 Адрес: **Полярников ул, д. 5, лит. В ИТП4**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **37475.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **128302**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **149/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 15.07.2025 | Режим (схема): | |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207719 | расходомер: | Gmin= | | Преобр.давления: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | Термопреобр.: | КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,256 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср.= 0 | Qгвс.ср.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 77,7722 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2024 по 22.03.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|---------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.02.2024 | 24,00 | | 92,54 | 92,54 | 0,00 | 79,35 | 49,96 | 29,39 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,72 |
| 24.02.2024 | 24,00 | | 93,02 | 93,02 | 0,00 | 77,58 | 49,28 | 28,30 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,64 |
| 25.02.2024 | 24,00 | | 93,67 | 93,67 | 0,00 | 77,78 | 49,66 | 28,12 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,64 |
| 26.02.2024 | 24,00 | | 91,20 | 91,20 | 0,00 | 75,73 | 48,48 | 27,25 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,48 |
| 27.02.2024 | 24,00 | | 88,75 | 88,75 | 0,00 | 72,67 | 46,74 | 25,93 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,30 |
| 28.02.2024 | 24,00 | | 88,09 | 88,09 | 0,00 | 71,17 | 45,78 | 25,39 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,24 |
| 29.02.2024 | 24,00 | | 88,82 | 88,82 | 0,00 | 71,67 | 45,98 | 25,69 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,28 |
| 01.03.2024 | 24,00 | | 88,54 | 88,54 | 0,00 | 71,87 | 45,85 | 26,02 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,30 |
| 02.03.2024 | 24,00 | | 88,50 | 88,50 | 0,00 | 71,07 | 45,46 | 25,61 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,27 |
| 03.03.2024 | 24,00 | | 91,08 | 91,08 | 0,00 | 72,16 | 46,72 | 25,44 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,32 |
| 04.03.2024 | 24,00 | | 90,11 | 90,11 | 0,00 | 73,07 | 46,97 | 26,10 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,36 |
| 05.03.2024 | 24,00 | | 88,99 | 88,99 | 0,00 | 75,77 | 47,64 | 28,13 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,51 |
| 06.03.2024 | 24,00 | | 91,18 | 91,18 | 0,00 | 78,34 | 49,14 | 29,20 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,67 |
| 07.03.2024 | 24,00 | | 90,67 | 90,67 | 0,00 | 79,36 | 49,50 | 29,86 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,71 |
| 08.03.2024 | 24,00 | | 91,87 | 91,87 | 0,00 | 79,40 | 49,83 | 29,57 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,72 |
| 09.03.2024 | 24,00 | | 90,83 | 90,83 | 0,00 | 79,32 | 49,45 | 29,87 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,71 |
| 10.03.2024 | 24,00 | | 90,46 | 90,46 | 0,00 | 79,52 | 49,44 | 30,08 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,72 |
| 11.03.2024 | 24,00 | | 91,60 | 91,60 | 0,00 | 79,55 | 49,65 | 29,90 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,74 |
| 12.03.2024 | 24,00 | | 92,10 | 92,10 | 0,00 | 78,52 | 49,57 | 28,95 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,67 |
| 13.03.2024 | 24,00 | | 90,61 | 90,61 | 0,00 | 75,42 | 48,08 | 27,34 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,48 |
| 14.03.2024 | 24,00 | | 88,86 | 88,86 | 0,00 | 72,40 | 46,68 | 25,72 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,29 |
| 15.03.2024 | 24,00 | | 88,80 | 88,80 | 0,00 | 70,37 | 45,90 | 24,47 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,18 |
| 16.03.2024 | 24,00 | | 89,12 | 89,12 | 0,00 | 69,55 | 45,72 | 23,83 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,12 |
| 17.03.2024 | 24,00 | | 85,78 | 85,78 | 0,00 | 69,29 | 44,93 | 24,36 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,09 |
| 18.03.2024 | 24,00 | | 84,52 | 84,52 | 0,00 | 69,07 | 43,83 | 25,24 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,14 |
| 19.03.2024 | 24,00 | | 86,74 | 86,74 | 0,00 | 69,17 | 44,38 | 24,79 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,15 |
| 20.03.2024 | 24,00 | | 88,76 | 88,76 | 0,00 | 69,68 | 44,87 | 24,81 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,20 |
| 21.03.2024 | 24,00 | | 88,75 | 88,75 | 0,00 | 69,18 | 44,83 | 24,35 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,16 |
| 22.03.2024 | 24,00 | | 90,26 | 90,26 | 0,00 | 69,81 | 45,60 | 24,21 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,19 |
| Среднее | 24,00 | | 89,80 | 89,80 | 0,00 | 74,06 | 47,24 | 26,82 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,41 |
| Итого | 696,00 | | 2604,22 | 2604,22 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 70,00 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,5 °C** **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **70** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 29.03.2024 10:23 GMT+03:00





bbb063ae-fde8-4046-8d33-5d9fe3669af

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|---|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР |  Не требуется для подписания | 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00 | 29.03.2024 10:23 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор |  Не требуется для подписания | 01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00 | 29.03.2024 12:32 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |