

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 164, лит. Ж**
 Адрес: **Седова ул, д. 164, лит. Ж**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **36948.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **125301**

график: **150/70**

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 14.07.2025 | Режим (схема): | Преобр.давления: |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 206880 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-40-B1 | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-40-B1 | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,225 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0,1954 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср = 0,0888 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 67,5 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 35,52 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2024 по 22.03.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------------------|----|----------------|----------------|---------------|------------|---------|----|-----------|----|---------|---------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.02.2024 | 24,00 | | 135,63 | 122,26 | 13,37 | 80,67 | 49,79 | 30,88 | | | | | 139,60 | 123,70 | 15,90 | | | | | | | 4,86 |
| 24.02.2024 | 24,00 | | 133,57 | 121,28 | 12,29 | 79,52 | 49,25 | 30,27 | | | | | 137,38 | 122,72 | 14,66 | | | | | | | 4,65 |
| 25.02.2024 | 24,00 | | 136,30 | 120,86 | 15,44 | 79,18 | 49,06 | 30,12 | | | | | 140,12 | 122,29 | 17,83 | | | | | | | 4,87 |
| 26.02.2024 | 24,00 | | 133,18 | 120,50 | 12,68 | 78,80 | 48,70 | 30,10 | | | | | 136,91 | 121,90 | 15,01 | | | | | | | 4,63 |
| 27.02.2024 | 24,00 | | 132,99 | 119,84 | 13,15 | 77,34 | 47,95 | 29,39 | | | | | 136,57 | 121,17 | 15,40 | | | | | | | 4,54 |
| 28.02.2024 | 24,00 | | 130,94 | 118,34 | 12,60 | 75,32 | 46,69 | 28,63 | | | | | 134,34 | 119,57 | 14,77 | | | | | | | 4,34 |
| 29.02.2024 | 24,00 | | 131,18 | 117,90 | 13,28 | 75,30 | 46,52 | 28,78 | | | | | 134,55 | 119,10 | 15,45 | | | | | | | 4,40 |
| 01.03.2024 | 24,00 | | 129,32 | 116,44 | 12,88 | 75,03 | 45,95 | 29,08 | | | | | 132,63 | 117,61 | 15,02 | | | | | | | 4,36 |
| 02.03.2024 | 24,00 | | 131,56 | 117,75 | 13,81 | 74,53 | 46,08 | 28,45 | | | | | 134,85 | 118,95 | 15,90 | | | | | | | 4,38 |
| 03.03.2024 | 24,00 | | 133,14 | 118,11 | 15,03 | 74,62 | 46,53 | 28,09 | | | | | 136,51 | 119,31 | 17,20 | | | | | | | 4,44 |
| 04.03.2024 | 24,00 | | 129,12 | 116,83 | 12,29 | 75,62 | 46,42 | 29,20 | | | | | 132,49 | 118,03 | 14,46 | | | | | | | 4,34 |
| 05.03.2024 | 24,00 | | 128,81 | 115,84 | 12,97 | 77,17 | 46,48 | 30,69 | | | | | 132,28 | 117,01 | 15,27 | | | | | | | 4,56 |
| 06.03.2024 | 24,00 | | 129,25 | 116,37 | 12,88 | 79,14 | 47,49 | 31,65 | | | | | 132,91 | 117,60 | 15,31 | | | | | | | 4,71 |
| 07.03.2024 | 24,00 | | 128,84 | 116,71 | 12,13 | 80,76 | 48,05 | 32,71 | | | | | 132,60 | 117,94 | 14,66 | | | | | | | 4,80 |
| 08.03.2024 | 24,00 | | 132,03 | 119,75 | 12,28 | 81,97 | 49,25 | 32,72 | | | | | 135,98 | 121,19 | 14,79 | | | | | | | 4,93 |
| 09.03.2024 | 24,00 | | 130,41 | 118,29 | 12,12 | 82,59 | 49,12 | 33,47 | | | | | 134,38 | 119,73 | 14,65 | | | | | | | 4,96 |
| 10.03.2024 | 24,00 | | 133,14 | 118,48 | 14,66 | 82,58 | 49,32 | 33,26 | | | | | 137,19 | 119,92 | 17,27 | | | | | | | 5,16 |
| 11.03.2024 | 24,00 | | 131,71 | 119,77 | 11,94 | 81,49 | 49,05 | 32,44 | | | | | 135,62 | 121,18 | 14,44 | | | | | | | 4,87 |
| 12.03.2024 | 24,00 | | 133,35 | 121,19 | 12,16 | 81,69 | 49,41 | 32,28 | | | | | 137,36 | 122,59 | 14,77 | | | | | | | 4,91 |
| 13.03.2024 | 24,00 | | 132,38 | 120,25 | 12,13 | 79,44 | 48,47 | 30,97 | | | | | 136,14 | 121,58 | 14,56 | | | | | | | 4,69 |
| 14.03.2024 | 24,00 | | 133,43 | 120,87 | 12,56 | 78,37 | 48,33 | 30,04 | | | | | 137,13 | 122,22 | 14,91 | | | | | | | 4,62 |
| 15.03.2024 | 24,00 | | 133,49 | 121,59 | 11,90 | 74,57 | 47,14 | 27,43 | | | | | 136,84 | 122,89 | 13,95 | | | | | | | 4,23 |
| 16.03.2024 | 24,00 | | 133,14 | 120,57 | 12,57 | 71,80 | 45,94 | 25,86 | | | | | 136,27 | 121,77 | 14,50 | | | | | | | 4,02 |
| 17.03.2024 | 16,00 | * | 43,54 | 41,40 | 2,14 | 49,47 | 35,54 | 13,92 | | | | | 44,53 | 41,79 | 2,74 | | | | | | | 1,19 |
| 18.03.2024 | 24,00 | * | 87,24 | 76,95 | 10,29 | 72,49 | 44,09 | 28,40 | | | | | 89,32 | 77,65 | 11,67 | | | | | | | 2,94 |
| 19.03.2024 | 24,00 | | 127,05 | 112,60 | 14,45 | 71,67 | 44,15 | 27,52 | | | | | 130,02 | 113,63 | 16,39 | | | | | | | 4,14 |
| 20.03.2024 | 24,00 | | 130,53 | 116,88 | 13,65 | 72,02 | 44,91 | 27,11 | | | | | 133,62 | 117,98 | 15,64 | | | | | | | 4,15 |
| 21.03.2024 | 24,00 | | 130,05 | 118,09 | 11,96 | 72,38 | 45,28 | 27,10 | | | | | 133,15 | 119,25 | 13,90 | | | | | | | 4,07 |
| 22.03.2024 | 24,00 | | 135,08 | 121,45 | 13,63 | 72,07 | 45,82 | 26,25 | | | | | 138,28 | 122,65 | 15,63 | | | | | | | 4,17 |
| Среднее | 23,72 | | 128,73 | 116,06 | 12,67 | 76,12 | 46,92 | 29,20 | | | | | 132,19 | 117,31 | 14,88 | | | | | | | 4,43 |
| Итого | 688,00 | | 3690,40 | 3327,16 | 363,24 | | | | | | | | 3789,57 | 3362,92 | 426,65 | | | | | | | 126,93 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **8 час 1,5 Гкал**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **8 час 5,04 куб.м**
 Период расчета по договору: **час**
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,26 °C 0,1 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации





Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **128,33 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **431,69 м.куб.**

Передан через Диадок 29.03.2024 10:26 GMT+03:00
 с8be39a4-6644-4959-805b-b9c9bb2a8550





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|---|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР |  Не требуется для подписания | 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00 | 29.03.2024 10:26 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор |  Не требуется для подписания | 01B011EE00B3B01BB4B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00 | 29.03.2024 12:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |