

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2024

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 80, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9148.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **24473**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	02.06.2024	Режим (схема):	Преобр.давления:
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 205566	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-50-B1	0,16	72	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-50-B1	0,16	72	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,395	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв.= 0,0094 Qгвс.= 0,3153
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср	0,0094	Qгвс.ср= 0,0926
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	120	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв.= 3,76 Gгвс.= 37,04 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2024 по 22.03.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.02.2024	24,00		174,16	156,51	17,65	80,40	48,30	32,10				12,15		12,15	12,48		12,48		79,62				6,45
24.02.2024	24,00		176,32	157,43	18,89	78,65	47,62	31,03				13,48		13,48	13,82		13,82		78,22				6,38
25.02.2024	24,00		177,40	158,23	19,17	78,84	47,88	30,96				13,78		13,78	14,17		14,17		78,29				6,42
26.02.2024	24,00	*	174,07	154,67	19,40	76,70	46,77	29,93				14,21		14,21	14,57		14,57		76,16				6,12
27.02.2024	24,00		172,18	151,40	20,78	73,59	44,89	28,70				15,85		15,85	16,25		16,25		72,97				5,88
28.02.2024	24,00		170,65	150,68	19,97	72,13	43,99	28,14				15,25		15,25	15,61		15,61		71,80				5,68
29.02.2024	24,00		172,91	151,35	21,56	72,63	44,17	28,46				16,15		16,15	16,52		16,52		72,31				5,88
01.03.2024	24,00		171,76	151,35	20,41	72,82	44,30	28,52				14,92		14,92	15,27		15,27		72,43				5,80
02.03.2024	24,00		169,95	150,56	19,39	72,01	43,99	28,02				14,14		14,14	14,44		14,44		71,57				5,62
03.03.2024	24,00	*	174,94	155,54	19,40	73,12	45,12	28,00				15,23		15,23	15,60		15,60		72,85				5,78
04.03.2024	24,00	*	173,29	154,51	18,78	74,06	45,14	28,92				14,71		14,71	15,08		15,08		73,77				5,86
05.03.2024	24,00		172,18	152,75	19,43	76,86	45,63	31,23				15,24		15,24	15,64		15,64		76,72				6,27
06.03.2024	24,00		176,41	156,18	20,23	79,42	47,08	32,34				15,76		15,76	16,17		16,17		79,13				6,66
07.03.2024	24,00		175,84	155,51	20,33	80,43	47,28	33,15				15,75		15,75	16,20		16,20		79,93				6,80
08.03.2024	24,00		174,58	156,78	17,80	80,46	47,84	32,62				13,18		13,18	13,58		13,58		79,97				6,55
09.03.2024	24,00		173,66	155,46	18,20	80,40	47,51	32,89				13,58		13,58	13,96		13,96		79,90				6,58
10.03.2024	24,00		173,55	155,02	18,53	80,60	47,53	33,07				13,82		13,82	14,20		14,20		80,16				6,63
11.03.2024	24,00		177,13	156,99	20,14	80,61	47,80	32,81				15,41		15,41	15,87		15,87		80,15				6,78
12.03.2024	24,00	*	177,26	157,73	19,53	79,52	47,67	31,85				14,72		14,72	15,16		15,16		78,95				6,58
13.03.2024	24,00		175,84	154,26	21,58	76,39	46,39	30,00				15,83		15,83	16,22		16,22		75,90				6,28
14.03.2024	24,00	*	173,21	152,61	20,60	73,30	44,84	28,46				16,04		16,04	16,43		16,43		72,68				5,86
15.03.2024	24,00		172,50	152,22	20,28	71,24	43,93	27,31				15,87		15,87	16,21		16,21		70,80				5,61
16.03.2024	24,00		172,27	152,30	19,97	70,44	43,99	26,45				15,19		15,19	15,54		15,54		70,12				5,44
17.03.2024	24,00		167,89	147,11	20,78	70,21	43,26	26,95				15,37		15,37	15,72		15,72		69,98				5,42
18.03.2024	24,00	*	168,02	146,23	21,79	69,94	42,07	27,87				15,66		15,66	16,01		16,01		69,54				5,60
19.03.2024	24,00		171,18	147,68	23,50	70,04	42,55	27,49				16,91		16,91	17,31		17,31		69,68				5,71
20.03.2024	24,00		172,86	151,35	21,51	70,53	43,33	27,20				15,71		15,71	16,06		16,06		70,07				5,64
21.03.2024	24,00		172,60	152,08	20,52	70,08	43,05	27,03				15,68		15,68	16,04		16,04		69,90				5,55
22.03.2024	24,00		174,24	153,05	21,19	70,67	43,97	26,70				15,20		15,20	15,57		15,57		70,24				5,59
Среднее	24,00		173,41	153,36	20,05	75,04	45,44	29,59				14,99		14,99	15,37		15,37		74,61				6,05
Итого	696,00		5028,85	4447,54	581,31							434,79		434,79	445,70		445,70						175,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,5 °C** **0,29** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **175,13** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **445,7** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 29.03.2024 10:26 GMT+03:00





205317c7-3968-449f-aea5-1af5e063515c

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.03.2024 10:26 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB4B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	29.03.2024 12:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа