Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8701.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 128 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 128_СЦО+ГВС_март_Н | Тхв, гр.С= 0.5

Вычислитель: ВКТ-7 № 208199 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 26.07.2025

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.184 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2024 - 23.03.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2024	24.00	-	59.73	52.08	7.65	79.64	46.89	32.75	7.00	5.00		6.66	-	-	6.84	-	6.84	-	74.27	-				2.31
24.02.2024	24.00	-	61.84	53.31	8.53	78.27	46.17	32.10	7.00	5.00		7.43	-	-	7.59	-	7.59	-	73.75	-				2.38
25.02.2024	24.00	-	61.97	53.07	8.90	77.83	45.78	32.05	7.00	5.00		7.73	-	-	7.92	-	7.92	-	73.45	-				2.40
26.02.2024	24.00	-	65.69	57.61	8.08	77.47	47.03	30.44	7.00	5.00		6.79	-	-	6.96	-	6.96	-	73.27	-				2.38
27.02.2024	24.00	-	70.95	63.04	7.91	76.05	47.52	28.53	7.00	5.00		6.53	-	-	6.70	-	6.70	-	71.94	-				2.40
28.02.2024	24.00	-	79.60	70.98	8.62	74.00	48.00	26.00	7.00	5.00		7.15	-	-	7.31	-	7.31	-	69.48	-				2.49
29.02.2024	24.00	-	79.11	70.92	8.19	73.92	48.03	25.89	7.00	5.00		6.73	-	-	6.87	-	6.87	-	70.75	-				2.44
01.03.2024	24.00	-	80.91	72.58	8.33	73.78	47.53	26.25	7.00	5.00		6.86	-	-	7.01	-	7.01	-	70.39	-				2.52
02.03.2024	24.00	-	75.28	66.53	8.75	73.19	46.59	26.60	7.00	5.00		7.42	-	-	7.60	-	7.60	-	68.79	-				2.41
03.03.2024	24.00	-	68.81	58.38	10.43	73.37	45.44	27.93	7.00	5.00		9.20	-	-	9.39	-	9.39	-	69.46	-				2.40
04.03.2024	24.00	-	72.77	63.61	9.16	73.88	46.40	27.48	7.00	5.00		7.86	-	-	8.06	-	8.06	-	71.29	-				2.42
05.03.2024	24.00	-	80.41	71.90	8.51	75.86	48.25	27.61	7.00	5.00		6.98	-	-	7.15	-	7.15	-	72.06	-				2.63
06.03.2024	24.00	-	79.33	70.79	8.54	77.90	48.96	28.94	7.00	5.00		7.03	-	-	7.19	-	7.19	-	72.75	-				2.72
07.03.2024	24.00	-	81.77	72.80	8.97	79.39	49.90	29.49	7.00	5.00		7.40	-	-	7.57	-	7.57	-	74.29	-				2.86
08.03.2024	24.00	-	76.66	66.50	10.16	80.79	49.86	30.93	7.00	5.00		8.73	-	-	8.95	-	8.95	-	74.61	-				2.88
09.03.2024	24.00	-	81.51	72.39	9.12	81.30	51.12	30.18	7.00	5.00		7.56	-	-	7.74	-	7.74	-	74.50	-				2.93
10.03.2024	24.00	-	81.54	71.06	10.48	81.41	51.18	30.23	7.00	5.00		8.98	-	-	9.18	-	9.18	-	74.71	-				3.00
11.03.2024	24.00	-	76.15	67.11	9.04	80.16	50.00	30.16	7.00	5.00		7.59	-	-	7.78	-	7.78	-	74.23	-				2.75
12.03.2024	24.00	-	68.04	59.88	8.16	80.30	48.69	31.61	7.00	5.00		6.79	-	-	6.97	-	6.97	-	74.16	-				2.55
13.03.2024	24.00	-	64.82	56.43	8.39	77.63	46.83	30.80	7.00	5.00		7.21	-	-	7.39	-	7.39	-	72.90	-				2.39
14.03.2024	24.00	-	64.43	56.31	8.12	76.91	46.08	30.83	7.00	5.00		6.85	-	-	7.03	-	7.03	-	73.41	-				2.36
15.03.2024	24.00	-	58.45	50.36	8.09	73.52	43.09	30.43	7.00	5.00		6.99	-	-	7.16	-	7.16	-	70.31	-				2.13
16.03.2024	24.00	-	58.99	49.68	9.31	70.61	42.20	28.41	7.00	5.00		8.30	-	-	8.48	-	8.48	-	68.79	-				2.07
17.03.2024	24.00	-	19.21	24.23	-5.02	70.76	42.36	28.40	7.00	5.00		7.29	-	-	7.35	-	7.35	-	45.31	-				0.34
18.03.2024	24.00	-	72.54	64.31	8.23	69.85	41.45	28.40	7.00	5.00		7.44	-	-	7.61	-	7.61	-	68.09	-				2.40
19.03.2024	24.00	-	76.26	68.34	7.92	70.52	43.81	26.71	7.00	5.00		7.00	-	-	7.16	-	7.16	-	69.26	-				2.39
20.03.2024	24.00	-	80.11	71.22	8.89	70.84	45.25	25.59	7.00	5.00		7.91	-	-	8.08	-	8.08	-	68.21	-				2.46
21.03.2024	24.00	-	73.13	64.46	8.67	71.21	45.15	26.06	7.00	5.00		7.76	-	-	7.92	-	7.92	-	68.02	-				2.30
22.03.2024	24.00	-	72.66	64.56	8.10	70.86	45.31	25.55	7.00	5.00		7.06	-	-	7.23	-	7.23	-	68.63	-				2.22
Среднее	24.00	-	70.44	62.22	8.21	75.56	46.72	28.84	7.00	5.00		7.42	-	-	7.59	-	7.59	-	70.73	-				2.41
Итого	696.00		2042.67	1804.44	238.23							215.23	0.00	0.00	220.19	0.00	220.19	0.00						69.94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.03.2024 04:00:00	46136.67	39170.61	6457.67	-	6604.46	-	1689.52	453.48	20428.00
	22.03.2024 03:00:00	46203.98	39229.51	6465.21	-	6612.16	-	1691.68	454.00	20451.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.5 °C = -0.11 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **69.83** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **220.19** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис №2 Невского района» 2 Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентское управление Южный район ОТЧЕТ ПРИНЯТ Соколов Д.А. 20.03.2024