

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Цимбалина, д. 54, лит. Е**
 Адрес: **Цимбалина ул, д. 54, лит. Е**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **35039.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **112601**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **149/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 15.07.2025 | Режим (схема): | |
| Вычислитель: ВКТ-7.03 № 207134 | расходомер: | Gmin= | | Преобр.давления: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | Термопреобр.: | КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,263 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср.= 0 | Qгвс.ср.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 79,8987 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2024 по 22.03.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|---------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.02.2024 | 24,00 | | 110,72 | 110,72 | 0,00 | 79,04 | 47,94 | 31,10 | | | | | | | | | | | | | | 3,45 |
| 24.02.2024 | 24,00 | | 111,82 | 111,82 | 0,00 | 77,05 | 47,43 | 29,62 | | | | | | | | | | | | | | 3,32 |
| 25.02.2024 | 24,00 | | 107,22 | 107,22 | 0,00 | 77,21 | 47,13 | 30,08 | | | | | | | | | | | | | | 3,23 |
| 26.02.2024 | 24,00 | | 111,70 | 111,70 | 0,00 | 75,34 | 46,75 | 28,59 | | | | | | | | | | | | | | 3,20 |
| 27.02.2024 | 24,00 | | 112,40 | 112,40 | 0,00 | 72,36 | 45,38 | 26,98 | | | | | | | | | | | | | | 3,03 |
| 28.02.2024 | 24,00 | | 112,41 | 112,41 | 0,00 | 70,70 | 44,37 | 26,33 | | | | | | | | | | | | | | 2,96 |
| 29.02.2024 | 24,00 | | 112,69 | 112,69 | 0,00 | 71,18 | 44,52 | 26,66 | | | | | | | | | | | | | | 3,01 |
| 01.03.2024 | 24,00 | | 112,92 | 112,92 | 0,00 | 71,44 | 44,47 | 26,97 | | | | | | | | | | | | | | 3,05 |
| 02.03.2024 | 24,00 | | 113,13 | 113,13 | 0,00 | 70,59 | 44,10 | 26,49 | | | | | | | | | | | | | | 3,00 |
| 03.03.2024 | 24,00 | | 113,18 | 113,18 | 0,00 | 71,63 | 44,82 | 26,81 | | | | | | | | | | | | | | 3,04 |
| 04.03.2024 | 24,00 | | 112,85 | 112,85 | 0,00 | 72,46 | 45,12 | 27,34 | | | | | | | | | | | | | | 3,08 |
| 05.03.2024 | 24,00 | | 112,82 | 112,82 | 0,00 | 75,12 | 46,07 | 29,05 | | | | | | | | | | | | | | 3,28 |
| 06.03.2024 | 24,00 | | 113,38 | 113,38 | 0,00 | 77,68 | 47,09 | 30,59 | | | | | | | | | | | | | | 3,47 |
| 07.03.2024 | 24,00 | | 112,74 | 112,74 | 0,00 | 78,86 | 47,43 | 31,43 | | | | | | | | | | | | | | 3,55 |
| 08.03.2024 | 24,00 | | 113,13 | 113,13 | 0,00 | 78,89 | 47,66 | 31,23 | | | | | | | | | | | | | | 3,54 |
| 09.03.2024 | 24,00 | | 112,56 | 112,56 | 0,00 | 78,79 | 47,52 | 31,27 | | | | | | | | | | | | | | 3,52 |
| 10.03.2024 | 24,00 | | 113,27 | 113,27 | 0,00 | 79,00 | 47,54 | 31,46 | | | | | | | | | | | | | | 3,57 |
| 11.03.2024 | 24,00 | | 113,37 | 113,37 | 0,00 | 79,04 | 47,79 | 31,25 | | | | | | | | | | | | | | 3,55 |
| 12.03.2024 | 24,00 | | 112,96 | 112,96 | 0,00 | 78,14 | 47,54 | 30,60 | | | | | | | | | | | | | | 3,46 |
| 13.03.2024 | 24,00 | | 112,54 | 112,54 | 0,00 | 75,08 | 46,40 | 28,68 | | | | | | | | | | | | | | 3,23 |
| 14.03.2024 | 24,00 | | 112,09 | 112,09 | 0,00 | 72,07 | 45,15 | 26,92 | | | | | | | | | | | | | | 3,02 |
| 15.03.2024 | 24,00 | | 112,17 | 112,17 | 0,00 | 70,02 | 44,49 | 25,53 | | | | | | | | | | | | | | 2,86 |
| 16.03.2024 | 24,00 | | 112,77 | 112,77 | 0,00 | 69,02 | 44,30 | 24,72 | | | | | | | | | | | | | | 2,79 |
| 17.03.2024 | 24,00 | | 112,14 | 112,14 | 0,00 | 68,88 | 43,91 | 24,97 | | | | | | | | | | | | | | 2,80 |
| 18.03.2024 | 24,00 | | 112,34 | 112,34 | 0,00 | 68,63 | 43,03 | 25,60 | | | | | | | | | | | | | | 2,88 |
| 19.03.2024 | 24,00 | | 112,62 | 112,62 | 0,00 | 68,70 | 43,02 | 25,68 | | | | | | | | | | | | | | 2,89 |
| 20.03.2024 | 24,00 | | 112,54 | 112,54 | 0,00 | 69,19 | 43,46 | 25,73 | | | | | | | | | | | | | | 2,90 |
| 21.03.2024 | 24,00 | | 112,24 | 112,24 | 0,00 | 68,59 | 43,39 | 25,20 | | | | | | | | | | | | | | 2,83 |
| 22.03.2024 | 24,00 | | 112,82 | 112,82 | 0,00 | 69,36 | 44,16 | 25,20 | | | | | | | | | | | | | | 2,85 |
| Среднее | 24,00 | | 112,40 | 112,40 | 0,00 | 73,59 | 45,59 | 28,00 | | | | | | | | | | | | | | 3,15 |
| Итого | 696,00 | | 3259,54 | 3259,54 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 91,36 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,5 °C**

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **91,36** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 29.03.2024 10:26 GMT+03:00





35d2824f-3f66-432c-b1a1-85ab3458091e

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|---|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР |  Не требуется для подписания | 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00 | 29.03.2024 10:26 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор |  Не требуется для подписания | 01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00 | 29.03.2024 12:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |