Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник: Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
График:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 27_СЦО+ГВС_март_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 222013

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до: 26.07.2025

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0.5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2024 - 23.03.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2024	24.00	-	120.89	106.75	14.14	80.45	51.88	28.57	7.00	5.00		10.79	-	-	11.09	-	11.09	-	79.83	-				4.19
24.02.2024	24.00	-	119.53	106.08	13.45	79.28	51.25	28.03	7.00	5.00		10.28	-	-	10.54	-	10.54	-	78.69	-				4.04
25.02.2024	24.00	-	121.72	105.02	16.70	78.92	51.06	27.86	7.00	5.00		13.42	-	-	13.80	-	13.80	-	78.62	-				4.25
26.02.2024	24.00	-	119.40	105.38	14.02	78.51	50.95	27.56	7.00	5.00		10.74	-	-	11.05	-	11.05	-	77.80	-				4.01
27.02.2024	24.00	-	119.62	104.99	14.63	77.08	50.24	26.84	7.00	5.00		11.37	-	-	11.65	-	11.65	-	76.59	-				3.95
28.02.2024	24.00	-	118.61	104.16	14.45	75.05	49.05	26.00	7.00	5.00		11.15	-	-	11.43	-	11.43	-	74.47	-				3.80
29.02.2024	24.00	-	118.48	103.67	14.81	75.03	48.87	26.16	7.00	5.00		11.52	-	-	11.81	-	11.81	-	74.79	-				3.82
01.03.2024	24.00	-	117.63	102.53	15.10	74.77	48.35	26.42	7.00	5.00		11.74	-	-	12.01	-	12.01	-	74.59	-				3.84
02.03.2024	24.00	-	118.12	103.42	14.70	74.28	48.34	25.94	7.00	5.00		11.26	-	-	11.54	-	11.54	-	74.01	-				3.78
03.03.2024	24.00	-	121.18	102.61	18.57	74.40	48.57	25.83	7.00	5.00		15.25	-	-	15.64	-	15.64	-	73.92	-				4.04
04.03.2024	24.00	-	117.00	102.60	14.40	75.32	48.81	26.51	7.00	5.00		11.01	-	-	11.30	-	11.30	-	74.98	-				3.81
05.03.2024	24.00	-	116.71	102.14	14.57	76.90	49.27	27.63	7.00	5.00		11.33	-	-	11.63	-	11.63	-	76.98	-				3.95
06.03.2024	24.00	-	117.16	102.55	14.61	78.87	50.24	28.63	7.00	5.00		11.52	-	-	11.86	-	11.86	-	78.58	-				4.09
07.03.2024	24.00	-	115.81	103.32	12.49	80.45	50.83	29.62	7.00	5.00		9.41	-	-	9.69	-	9.69	-	80.13	-				4.07
08.03.2024	24.00	-	119.66	105.12	14.54	81.73	52.03	29.70	7.00	5.00		11.39	-	-	11.70	-	11.70	-	81.20	-				4.32
09.03.2024	24.00	-	117.62	104.13	13.49	82.30	52.05	30.25	7.00	5.00		10.30	-	-	10.61	-	10.61	-	81.95	-				4.27
10.03.2024	24.00	-	111.83	95.77	16.06	82.30	50.76	31.54	7.00	5.00		13.29	-	-	13.68	-	13.68	-	81.88	-				4.35
11.03.2024	24.00	-	90.18	78.15	12.03	81.05	46.62	34.43	7.00	5.00		10.14	-	-	10.43	-	10.43	-	80.53	-				3.67
12.03.2024	24.00	-	91.41	78.79	12.62	81.25	46.95	34.30	7.00	5.00		10.65	-	-	10.97	-	10.97	-	80.70	-				3.73
13.03.2024	24.00	-	91.42	78.19	13.23	78.97	46.07	32.90	7.00	5.00		11.28	-	-	11.60	-	11.60	-	78.53	-				3.62
14.03.2024	24.00	-	91.59	78.85	12.74	77.90	46.02	31.88	7.00	5.00		10.83	-	-	11.08	-	11.08	-	77.52	-				3.51
15.03.2024	24.00	-	92.45	79.08	13.37	74.22	44.94	29.28	7.00	5.00		11.57	-	-	11.83	-	11.83	-	73.60	-				3.31
16.03.2024	24.00	-	91.82	78.38	13.44	71.44	43.68	27.76	7.00	5.00		11.58	-	-	11.85	-	11.85	-	71.14	-				3.14
17.03.2024	24.00	-	33.96	36.30	-2.34	67.65	43.59	24.06	7.00	5.00		13.15	-	-	13.27	-	13.27	-	46.30	-				0.72
18.03.2024	24.00	-	74.45	63.92	10.53	70.81	39.64	31.17	7.00	5.00		12.56	-	-	12.82	-	12.82	-	69.70	-				2.74
19.03.2024	24.00	-	87.66	73.63	14.03	71.28	41.99	29.29	7.00	5.00		11.59	-	-	11.87	-	11.87	-	70.75	-				3.16
20.03.2024	24.00	-	91.14	75.82	15.32	71.63	42.70	28.93	7.00	5.00		12.94	-	-	13.23	-	13.23	-	71.50	-				3.29
21.03.2024	24.00	-	88.16	72.71	15.45	71.99	43.01	28.98	7.00	5.00		13.16	-	-	13.47	-	13.47	-	71.55	-				3.22
22.03.2024	24.00	-	92.15	78.93	13.22	71.66	43.33	28.33	7.00	5.00		10.81	-	-	11.05	-	11.05	-	71.16	-				3.18
Среднее	24.00	-	104.39	90.79	13.60	76.40	47.62	28.77	7.00	5.00		11.59	-	-	11.88	-	11.88	-	75.24	-				3.65
Итого	696.00		3027.36	2632.99	394.37							336.03	0.00	0.00	344.50	0.00	344.50	0.00						105.85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	16.03.2024 07:00:00	73720.62	62955.62	8673.65	-	8900.90	-	2392.37	660.41	20607.00
	22.03.2024 01:00:00	74162.67	63332.81	8747.54	-	8976.30	-	2407.89	665.33	20741.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.5 °C = -0.17 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **105.68** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **344.50** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
СОКОЛОВ Д.А. 26.03.2024г.