Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9103.038 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 6 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 6_СЦО+ГВС_март_Н | Txв, гр.С= 0.5

Вычислитель: ВКТ-7 № 204763 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 03.08.2025

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.048	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.209 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1285
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0584
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2024 - 23.03.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2024	24.00	-	173.74	163.29	10.45	80.81	61.58	19.23	7.00	5.00		65.79	56.90	8.89	67.71	58.19	9.52	-	80.93	70.22				3.99
24.02.2024	24.00	-	173.50	161.63	11.87	79.57	60.77	18.80	7.00	5.00		66.43	56.03	10.40	68.35	57.27	11.08	-	79.70	69.28				3.99
25.02.2024	24.00	-	174.04	160.58	13.46	79.21	60.53	18.68	7.00	5.00		67.03	55.04	11.99	68.95	56.25	12.70	-	79.35	68.91				4.07
26.02.2024	24.00	-	170.61	159.81	10.80	78.87	60.13	18.74	7.00	5.00		64.79	55.42	9.37	66.64	56.64	10.00	-	78.98	68.52				3.85
27.02.2024	24.00	-	171.98	160.58	11.40	77.37	59.10	18.27	7.00	5.00		65.66	55.72	9.94	67.44	56.87	10.57	-	77.49	67.40				3.82
28.02.2024	24.00	-	170.75	159.27	11.48	75.35	57.57	17.78	7.00	5.00		65.84	55.72	10.12	67.56	56.83	10.73	-	75.46	65.61				3.70
29.02.2024	24.00	-	168.36	156.96	11.40	75.29	57.26	18.03	7.00	5.00		63.76	53.76	10.00	65.41	54.85	10.56	-	75.38	65.22				3.69
01.03.2024	24.00	-	164.46	153.23	11.23	75.06	56.65	18.41	7.00	5.00		61.93	52.25	9.68	63.54	53.28	10.26	-	75.16	64.65				3.67
02.03.2024	24.00	-	168.04	155.50	12.54	74.55	56.68	17.87	7.00	5.00		63.93	53.07	10.86	65.59	54.11	11.48	-	74.68	64.58				3.72
03.03.2024	24.00	-	169.68	156.00	13.68	74.67	57.08	17.59	7.00	5.00		64.69	52.75	11.94	66.37	53.77	12.60	-	74.79	64.88				3.77
04.03.2024	24.00	-	165.55	152.86	12.69	75.56	57.14	18.42	7.00	5.00		62.16	51.09	11.07	63.76	52.11	11.65	-	75.62	65.05				3.78
05.03.2024	24.00	-	162.48	150.25	12.23	77.17	57.69	19.48	7.00	5.00		60.23	49.79	10.44	61.85	50.79	11.06	-	77.26	65.92				3.88
06.03.2024	24.00	-	160.38	149.48	10.90	79.21	58.80	20.41	7.00	5.00		58.72	49.63	9.09	60.36	50.67	9.69	-	79.30	67.38				3.92
07.03.2024	24.00	-	160.04	149.02	11.02	80.80	59.64	21.16	7.00	5.00		58.12	48.97	9.15	59.80	50.02	9.78	-	80.90	68.41				4.05
08.03.2024	24.00	-	166.54	152.99	13.55	82.05	60.89	21.16	7.00	5.00		60.51	48.84	11.67	62.34	49.94	12.40	-	82.17	69.71				4.36
09.03.2024	24.00	-	162.53	152.90	9.63	82.64	61.19	21.45	7.00	5.00		58.43	50.70	7.73	60.21	51.86	8.35	-	82.75	70.42				4.08
10.03.2024	24.00	-	164.97	152.74	12.23	82.66	61.16	21.50	7.00	5.00		59.92	49.67	10.25	61.77	50.78	10.99	-	82.78	70.39				4.30
11.03.2024	24.00	-	168.35	155.68	12.67	81.54	60.86	20.68	7.00	5.00		62.32	51.52	10.80	64.18	52.67	11.51	-	81.66	69.76				4.26
12.03.2024	24.00	-	169.80	157.92	11.88	81.75	61.35	20.40	7.00	5.00		62.96	52.90	10.06	64.83	54.07	10.76	-	81.87	70.20				4.20
13.03.2024	24.00	-	168.01	155.53	12.48	79.46	59.77	19.69	7.00	5.00		63.06	52.18	10.88	64.84	53.29	11.55	-	79.54	68.24				4.06
14.03.2024	24.00	-	169.73	157.97	11.76	78.37	59.57	18.80	7.00	5.00		64.21	53.99	10.22	66.01	55.11	10.90	-	78.45	67.81				3.90
15.03.2024	24.00	-	173.54	160.30	13.24	74.68	57.77	16.91	7.00	5.00		67.03	55.20	11.83	68.73	56.30	12.43	-	74.80	65.35				3.71
16.03.2024	24.00	-	173.75	161.37	12.38	71.78	56.04	15.74	7.00	5.00		67.73	56.59	11.14	69.39	57.65	11.74	-	71.92	63.22				3.44
17.03.2024	24.00	-	62.07	60.34	1.73	70.89	55.43	15.46	7.00	5.00		24.38	22.34	2.04	24.94	22.74	2.20	-	69.99	61.26				1.06
18.03.2024	24.00	-	87.39	74.45	12.94	72.72	51.59	21.13	7.00	5.00		30.79	19.61	11.18	31.50	19.93	11.57	-	72.67	59.40				2.52
19.03.2024	24.00	-	151.00	137.30	13.70	71.73	53.35	18.38	7.00	5.00		52.67	41.93	10.74	53.92	42.66	11.26	-	71.82	60.65				3.51
20.03.2024	24.00	-	161.46	146.78	14.68	72.02	54.66	17.36	7.00	5.00		58.57	46.73	11.84	59.92	47.59	12.33	-	72.15	61.85				3.61
21.03.2024	24.00	-	163.40	149.02	14.38	72.44	55.21	17.23	7.00	5.00		60.09	48.59	11.50	61.52	49.44	12.08	-	72.55	62.38				3.61
22.03.2024	24.00	-	168.23	154.79	13.44	72.07	55.62	16.45	7.00	5.00		63.01	52.34	10.67	64.50	53.29	11.21	-	72.20	62.72				3.52
Среднее	24.00	-	160.84	148.92	11.93	76.91	58.11	18.80	7.00	5.00		60.16	49.97	10.19	61.79	51.00	10.79	-	76.98	66.19				3.73
Итого	696.00		4664.38	4318.54	345.84							1744.76	1449.27	295.49	1791.93	1478.97	312.96	0.00						108.06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.03.2024 04:00:00	116160.26	109050.79	65420.03	57166.90	67212.55	58442.18	2380.35	428.95	20250.00
	22.03.2024 04:00:00	116316.75	109193.35	65477.82	57213.49	67271.71	58489.58	2383.82	429.71	20273.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.5 °C = -0.87 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **107.19** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **312.96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.03.2024г.