

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 107, лит. Н**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 107, лит. Н**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **38383.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **132577**

график: **150/70**

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 28.07.2025 | Режим (схема): | Преобр.давления: |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207709 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-40-B1 | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-40-B1 | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,321 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0,1518 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср.= 0 | Qгвс.ср.= 0,069 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 96,3 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 27,6 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2024 по 22.04.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|---------|---------|--------|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|---------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.03.2024 | 24,00 | | 124,96 | 116,18 | 8,78 | 70,12 | 47,79 | 22,33 | | | | 127,75 | 117,43 | 10,32 | | | | | | | | 3,21 |
| 24.03.2024 | 24,00 | | 126,52 | 116,19 | 10,33 | 70,72 | 48,19 | 22,53 | | | | 129,36 | 117,46 | 11,90 | | | | | | | | 3,35 |
| 25.03.2024 | 24,00 | | 125,11 | 115,95 | 9,16 | 70,86 | 48,11 | 22,75 | | | | 127,97 | 117,21 | 10,76 | | | | | | | | 3,29 |
| 26.03.2024 | 24,00 | | 125,55 | 116,69 | 8,86 | 70,42 | 47,94 | 22,48 | | | | 128,39 | 117,99 | 10,40 | | | | | | | | 3,25 |
| 27.03.2024 | 24,00 | | 123,78 | 116,58 | 7,20 | 69,89 | 47,89 | 22,00 | | | | 126,55 | 117,87 | 8,68 | | | | | | | | 3,07 |
| 28.03.2024 | 24,00 | | 127,28 | 118,76 | 8,52 | 70,10 | 48,32 | 21,78 | | | | 130,16 | 120,06 | 10,10 | | | | | | | | 3,19 |
| 29.03.2024 | 24,00 | | 108,24 | 98,46 | 9,78 | 69,05 | 47,94 | 21,11 | | | | 110,61 | 99,58 | 11,03 | | | | | | | | 2,76 |
| 30.03.2024 | 24,00 | | 115,49 | 105,27 | 10,22 | 60,40 | 41,91 | 18,49 | | | | 117,46 | 106,17 | 11,29 | | | | | | | | 2,56 |
| 31.03.2024 | 24,00 | | 127,48 | 115,92 | 11,56 | 66,44 | 46,29 | 20,15 | | | | 130,07 | 117,11 | 12,96 | | | | | | | | 3,10 |
| 01.04.2024 | 24,00 | | 131,73 | 122,86 | 8,87 | 68,90 | 48,77 | 20,13 | | | | 134,58 | 124,27 | 10,31 | | | | | | | | 3,09 |
| 02.04.2024 | 24,00 | | 127,90 | 118,66 | 9,24 | 67,10 | 47,20 | 19,90 | | | | 130,51 | 119,97 | 10,54 | | | | | | | | 2,98 |
| 03.04.2024 | 24,00 | | 122,86 | 114,38 | 8,48 | 68,47 | 46,67 | 21,80 | | | | 125,49 | 115,60 | 9,89 | | | | | | | | 3,08 |
| 04.04.2024 | 24,00 | | 122,49 | 113,76 | 8,73 | 69,78 | 46,73 | 23,05 | | | | 125,20 | 114,94 | 10,26 | | | | | | | | 3,24 |
| 05.04.2024 | 24,00 | | 124,58 | 116,29 | 8,29 | 71,27 | 47,52 | 23,75 | | | | 127,46 | 117,53 | 9,93 | | | | | | | | 3,35 |
| 06.04.2024 | 24,00 | | 127,25 | 118,71 | 8,54 | 70,94 | 48,03 | 22,91 | | | | 130,16 | 120,07 | 10,09 | | | | | | | | 3,33 |
| 07.04.2024 | 24,00 | | 127,32 | 118,71 | 8,61 | 69,99 | 47,59 | 22,40 | | | | 130,17 | 120,00 | 10,17 | | | | | | | | 3,26 |
| 08.04.2024 | 24,00 | | 130,73 | 122,28 | 8,45 | 68,08 | 47,88 | 20,20 | | | | 133,51 | 123,63 | 9,88 | | | | | | | | 3,05 |
| 09.04.2024 | 24,00 | | 130,35 | 121,54 | 8,81 | 65,55 | 46,67 | 18,88 | | | | 132,94 | 122,81 | 10,13 | | | | | | | | 2,88 |
| 10.04.2024 | 24,00 | | 130,91 | 121,41 | 9,50 | 65,39 | 46,57 | 18,82 | | | | 133,50 | 122,66 | 10,84 | | | | | | | | 2,91 |
| 11.04.2024 | 24,00 | | 132,57 | 123,13 | 9,44 | 66,64 | 47,41 | 19,23 | | | | 135,31 | 124,45 | 10,86 | | | | | | | | 3,00 |
| 12.04.2024 | 24,00 | | 132,56 | 123,63 | 8,93 | 66,94 | 47,43 | 19,51 | | | | 135,27 | 125,01 | 10,26 | | | | | | | | 3,01 |
| 13.04.2024 | 24,00 | | 133,57 | 122,79 | 10,78 | 67,90 | 47,97 | 19,93 | | | | 136,40 | 124,16 | 12,24 | | | | | | | | 3,18 |
| 14.04.2024 | 24,00 | | 135,13 | 122,93 | 12,20 | 67,76 | 48,13 | 19,63 | | | | 137,98 | 124,33 | 13,65 | | | | | | | | 3,24 |
| 15.04.2024 | 24,00 | | 73,11 | 71,98 | 1,13 | 65,59 | 46,67 | 18,92 | | | | 74,54 | 72,73 | 1,81 | | | | | | | | 1,45 |
| 16.04.2024 | 24,00 | * | 111,06 | 101,72 | 9,34 | 65,81 | 45,61 | 20,20 | | | | 113,29 | 102,74 | 10,55 | | | | | | | | 2,67 |
| 17.04.2024 | 24,00 | | 107,24 | 98,47 | 8,77 | 65,61 | 45,00 | 20,61 | | | | 109,37 | 99,39 | 9,98 | | | | | | | | 2,61 |
| 18.04.2024 | 24,00 | | 119,56 | 109,22 | 10,34 | 67,59 | 45,60 | 21,99 | | | | 122,05 | 110,31 | 11,74 | | | | | | | | 3,10 |
| 19.04.2024 | 24,00 | | 118,25 | 108,39 | 9,86 | 69,13 | 46,00 | 23,13 | | | | 120,84 | 109,45 | 11,39 | | | | | | | | 3,19 |
| 20.04.2024 | 24,00 | | 121,06 | 109,85 | 11,21 | 70,85 | 46,81 | 24,04 | | | | 123,84 | 111,05 | 12,79 | | | | | | | | 3,44 |
| 21.04.2024 | 24,00 | | 125,08 | 113,76 | 11,32 | 71,27 | 47,84 | 23,43 | | | | 127,97 | 114,96 | 13,01 | | | | | | | | 3,48 |
| 22.04.2024 | 24,00 | | 124,10 | 115,71 | 8,39 | 69,28 | 47,33 | 21,95 | | | | 126,82 | 116,92 | 9,90 | | | | | | | | 3,12 |
| Среднее | 24,00 | | 123,03 | 113,88 | 9,15 | 68,32 | 47,09 | 21,23 | | | | 125,66 | 115,09 | 10,57 | | | | | | | | 3,05 |
| Итого | 744,00 | | 3813,82 | 3530,18 | 283,64 | | | | | | | 3895,82 | 3567,86 | 327,66 | | | | | | | | 94,44 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **2,57 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **93,71** Гкал

Гкал

куб.м

час

0,73 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 02.05.2024 11:24 GMT+03:00

Представитель: 45cd159b-2862-4c6b-8ae7-49ec0346f3b2





Страница 1 из 2



Идентификатор документа 45cdf59b-2862-4c6b-8ae7-49ec0346f3b2



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|---|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР |  Не требуется для подписания | 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00 | 02.05.2024 11:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор |  Не требуется для подписания | 01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00 | 03.05.2024 12:25 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |