

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2024**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 11, лит. А**  
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 11, лит. А ИТП**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **33946.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **109715**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: <b>ВКТ-7.04 № 207218</b>	расходомер:	<b>27.07.2025</b>	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:
Обратный трубопровод (M2)	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	0,067	30	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)			ТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,1729</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гвс.= <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут:	Gот.= <b>54,6</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>
			Qгвс.= <b>0,1183</b>
			Qгвс.ср.= <b>0,0538</b>
			Gгвс.= <b>21,52</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2024 по 22.04.2024**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4			
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2			
23.03.2024	24,00		113,61	107,59	6,02	67,08	50,70	16,38				9,64		9,64	9,82		9,82							2,17	
24.03.2024	24,00	*	113,15	108,22	4,93	67,23	50,73	16,50				8,42		8,42	8,58		8,58								2,12
25.03.2024	24,00	*	112,92	108,85	4,07	68,00	51,05	16,95				7,66		7,66	7,85		7,85								2,12
26.03.2024	24,00		114,04	109,00	5,04	67,89	51,04	16,85				8,63		8,63	8,84		8,84								2,18
27.03.2024	24,00		114,34	110,22	4,12	68,40	51,70	16,70				7,66		7,66	7,83		7,83								2,12
28.03.2024	24,00		115,48	111,34	4,14	68,10	52,23	15,87				7,86		7,86	8,03		8,03								2,05
29.03.2024	24,00	*	116,52	111,66	4,86	68,07	52,75	15,32				8,54		8,54	8,76		8,76								2,04
30.03.2024	24,00		115,93	111,25	4,68	68,00	52,49	15,51				8,22		8,22	8,41		8,41								2,05
31.03.2024	24,00	*	116,05	111,16	4,89	68,00	52,87	15,13				8,35		8,35	8,53		8,53								2,02
01.04.2024	24,00	*	116,64	113,11	3,53	67,99	53,92	14,07				7,12		7,12	7,31		7,31								1,83
02.04.2024	24,00		116,15	111,91	4,24	66,82	52,06	14,76				7,91		7,91	8,08		8,08								1,94
03.04.2024	24,00		114,47	110,16	4,31	67,19	51,01	16,18				7,94		7,94	8,12		8,12								2,07
04.04.2024	24,00		114,22	110,66	3,56	68,19	50,51	17,68				7,22		7,22	7,37		7,37								2,20
05.04.2024	24,00		115,57	111,16	4,41	68,76	50,66	18,10				8,13		8,13	8,32		8,32								2,32
06.04.2024	24,00	*	116,38	111,95	4,43	68,64	51,03	17,61				8,07		8,07	8,24		8,24								2,28
07.04.2024	24,00	*	116,56	112,25	4,31	68,04	51,07	16,97				7,77		7,77	7,93		7,93								2,20
08.04.2024	24,00		116,71	113,36	3,35	69,07	53,39	15,68				7,00		7,00	7,13		7,13								2,01
09.04.2024	24,00		116,97	113,01	3,96	68,10	53,73	14,37				7,72		7,72	7,88		7,88								1,90
10.04.2024	24,00	*	116,39	112,53	3,86	67,32	53,36	13,96				7,62		7,62	7,78		7,78								1,84
11.04.2024	24,00		116,01	111,96	4,05	68,00	53,67	14,33				7,59		7,59	7,77		7,77								1,88
12.04.2024	24,00	*	116,16	112,62	3,54	68,31	53,63	14,68				7,19		7,19	7,34		7,34								1,90
13.04.2024	24,00		116,78	112,34	4,44	68,24	53,90	14,34				8,05		8,05	8,24		8,24								1,92
14.04.2024	24,00	*	116,50	111,62	4,88	68,07	53,97	14,10				8,22		8,22	8,40		8,40								1,91
15.04.2024	24,00		116,17	111,44	4,73	67,86	53,40	14,46				8,52		8,52	8,74		8,74								1,94
16.04.2024	24,00		116,02	111,54	4,48	68,31	53,48	14,83				8,09		8,09	8,29		8,29								1,96
17.04.2024	24,00		113,84	107,84	6,00	67,31	51,79	15,52				9,51		9,51	9,73		9,73								2,08
18.04.2024	24,00		113,52	108,72	4,80	68,24	51,31	16,93				8,32		8,32	8,51		8,51								2,17
19.04.2024	24,00		113,65	109,39	4,26	69,25	51,68	17,57				7,69		7,69	7,89		7,89								2,22
20.04.2024	24,00	*	113,95	109,42	4,53	69,29	51,29	18,00				7,86		7,86	8,04		8,04								2,28
21.04.2024	24,00	*	114,67	109,69	4,98	69,89	52,05	17,84				8,26		8,26	8,43		8,43								2,31
22.04.2024	24,00	*	114,49	111,79	2,70	69,91	52,97	16,94				6,15		6,15	6,31		6,31								2,09
Среднее	24,00		115,29	110,90	4,39	68,18	52,24	15,94				7,97		7,97	8,15		8,15								2,07
Итого	744,00		3573,86	3437,76	136,10							246,93		246,93	252,50		252,50								64,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **2,73 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0,37** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **63,75** Гкал

Гкал  
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)





Передан через Диадок 02.05.2024 11:24 GMT+03:00  
 Представитель: 7452077040715-88d4-4512-8007-1c173e03a1a0



Идентификатор документа a6340715-d8d4-45f2-8067-1c173e03a1a0



## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	02.05.2024 11:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	03.05.2024 12:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа