

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2024

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 52, лит. А ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9069.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **24125**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	09.08.2025	Режим (схема):	ОП: 02;
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 206429	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1504	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), Г/сут:	Gот.= 45,12	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2024 по 22.04.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.03.2024																							
24.03.2024																							
25.03.2024																							
26.03.2024																							
27.03.2024	1,00		4,93	4,93	0,00	68,92	68,75	0,17															0,00
28.03.2024																							
29.03.2024	2,00		5,05	5,05	0,00	71,11	70,87	0,24															0,00
30.03.2024																							
31.03.2024																							
01.04.2024																							
02.04.2024																							
03.04.2024	24,00		109,81	110,43	-0,62	69,34	60,43	8,91															0,99
04.04.2024	24,00		108,17	108,17	0,00	70,87	46,52	24,35															2,64
05.04.2024	24,00		110,07	110,07	0,00	72,47	47,21	25,26															2,78
06.04.2024	24,00		112,45	112,45	0,00	72,14	48,03	24,11															2,71
07.04.2024	24,00		112,54	112,54	0,00	71,01	47,83	23,18															2,61
08.04.2024	24,00		115,73	115,73	0,00	69,42	48,66	20,76															2,40
09.04.2024	24,00		114,73	114,73	0,00	66,41	47,69	18,72															2,15
10.04.2024	24,00		114,93	114,93	0,00	66,24	48,16	18,08															2,08
11.04.2024	24,00		117,03	117,03	0,00	67,57	49,46	18,11															2,12
12.04.2024	24,00		118,14	118,14	0,00	67,76	49,40	18,36															2,17
13.04.2024	24,00		117,57	117,57	0,00	68,91	50,11	18,80															2,22
14.04.2024	24,00		118,04	118,04	0,00	68,74	50,30	18,44															2,18
15.04.2024	24,00	*	57,79	57,79	0,00	67,24	48,86	18,38															1,06
16.04.2024	24,00	*	64,79	65,00	-0,21	67,25	46,65	20,60															1,33
17.04.2024	24,00	*	98,58	98,58	0,00	66,48	46,85	19,63															1,94
18.04.2024	24,00		123,19	123,19	0,00	68,57	48,75	19,82															2,44
19.04.2024	24,00		124,57	124,57	0,00	70,16	49,29	20,87															2,60
20.04.2024	24,00		125,76	125,76	0,00	71,89	50,18	21,71															2,74
21.04.2024	24,00		129,80	129,80	0,00	72,40	51,40	21,00															2,73
22.04.2024	24,00		130,44	130,44	0,00	70,35	50,56	19,79															2,59
Среднее	21,95		111,01	111,05	-0,04	69,33	51,18	18,15															2,21
Итого	483,00		2234,11	2234,94	-0,83																		44,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **261 час** **24,15 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **261 час** **0 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **2,57 °C** **0 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **68,63 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 02.05.2024 11:24 GMT+03:00
 Представитель теплообслуживающей организации: 7190ad4c-01af-446d-a821-f2da5aa6057e



Идентификатор документа 7190ad4c-01af-446d-a82f-12da5aa6057e



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	02.05.2024 11:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	03.05.2024 12:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа