

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 70, лит. Е**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 70**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **32777.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105275**

график: **150/70**

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 15.07.2025 | Режим (схема): | Преобр.давления: |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208359 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,32 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв.= 0 | Qгвс.= 0,1868 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср 0 | Qгвс.ср= 0,0849 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 96 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв.= 0 | Gгвс.= 33,96 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2024 по 22.04.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------------------|----------------|----------------|---------------|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|---------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.03.2024 | 24,00 | | 105,78 | 92,20 | 13,58 | 70,98 | 42,11 | 28,87 | | | | 108,21 | 92,92 | 15,29 | | | | | | | | 3,63 |
| 24.03.2024 | 24,00 | | 108,83 | 92,53 | 16,30 | 71,54 | 42,27 | 29,27 | | | | 111,39 | 93,25 | 18,14 | | | | | | | | 3,88 |
| 25.03.2024 | 24,00 | | 106,33 | 92,24 | 14,09 | 71,74 | 42,22 | 29,52 | | | | 108,82 | 92,98 | 15,84 | | | | | | | | 3,74 |
| 26.03.2024 | 24,00 | | 105,46 | 92,46 | 13,00 | 71,29 | 42,06 | 29,23 | | | | 107,91 | 93,23 | 14,68 | | | | | | | | 3,63 |
| 27.03.2024 | 24,00 | | 105,00 | 92,20 | 12,80 | 70,73 | 41,91 | 28,82 | | | | 107,40 | 92,97 | 14,43 | | | | | | | | 3,56 |
| 28.03.2024 | 24,00 | | 107,35 | 93,87 | 13,48 | 71,00 | 42,58 | 28,42 | | | | 109,84 | 94,69 | 15,15 | | | | | | | | 3,63 |
| 29.03.2024 | 22,00 | * | 83,80 | 73,69 | 10,11 | 69,09 | 42,25 | 26,84 | | | | 85,64 | 78,33 | 7,31 | | | | | | | | 2,68 |
| 30.03.2024 | 24,00 | | 99,83 | 83,51 | 16,32 | 61,62 | 37,40 | 24,22 | | | | 101,61 | 84,06 | 17,55 | | | | | | | | 3,03 |
| 31.03.2024 | 24,00 | | 107,13 | 91,11 | 16,02 | 67,23 | 41,03 | 26,20 | | | | 109,37 | 91,83 | 17,54 | | | | | | | | 3,46 |
| 01.04.2024 | 24,00 | | 106,89 | 94,15 | 12,74 | 69,75 | 43,23 | 26,52 | | | | 109,29 | 94,98 | 14,31 | | | | | | | | 3,38 |
| 02.04.2024 | 24,00 | | 105,17 | 91,66 | 13,51 | 67,87 | 41,59 | 26,28 | | | | 107,38 | 92,42 | 14,96 | | | | | | | | 3,32 |
| 03.04.2024 | 24,00 | | 101,47 | 88,42 | 13,05 | 69,50 | 40,59 | 28,91 | | | | 103,71 | 89,14 | 14,57 | | | | | | | | 3,46 |
| 04.04.2024 | 24,00 | | 102,20 | 88,11 | 14,09 | 70,84 | 40,21 | 30,63 | | | | 104,53 | 88,83 | 15,70 | | | | | | | | 3,70 |
| 05.04.2024 | 24,00 | | 102,43 | 89,71 | 12,72 | 72,30 | 40,73 | 31,57 | | | | 104,86 | 90,43 | 14,43 | | | | | | | | 3,75 |
| 06.04.2024 | 24,00 | | 105,43 | 91,30 | 14,13 | 71,88 | 41,45 | 30,43 | | | | 107,91 | 92,02 | 15,89 | | | | | | | | 3,80 |
| 07.04.2024 | 24,00 | | 108,04 | 91,32 | 16,72 | 70,96 | 41,32 | 29,64 | | | | 110,54 | 92,04 | 18,50 | | | | | | | | 3,89 |
| 08.04.2024 | 24,00 | | 106,11 | 93,82 | 12,29 | 68,75 | 42,08 | 26,67 | | | | 108,40 | 94,57 | 13,83 | | | | | | | | 3,35 |
| 09.04.2024 | 24,00 | | 108,88 | 93,40 | 15,48 | 66,35 | 41,48 | 24,87 | | | | 111,08 | 94,12 | 16,96 | | | | | | | | 3,35 |
| 10.04.2024 | 24,00 | | 107,20 | 93,77 | 13,43 | 66,16 | 41,37 | 24,79 | | | | 109,41 | 94,53 | 14,88 | | | | | | | | 3,21 |
| 11.04.2024 | 24,00 | | 110,45 | 95,48 | 14,97 | 67,41 | 42,09 | 25,32 | | | | 112,75 | 96,23 | 16,52 | | | | | | | | 3,43 |
| 12.04.2024 | 24,00 | | 110,09 | 95,62 | 14,47 | 67,80 | 41,93 | 25,87 | | | | 112,40 | 96,38 | 16,02 | | | | | | | | 3,46 |
| 13.04.2024 | 24,00 | | 107,91 | 94,61 | 13,30 | 68,76 | 42,24 | 26,52 | | | | 110,24 | 95,36 | 14,88 | | | | | | | | 3,42 |
| 14.04.2024 | 24,00 | | 110,94 | 95,13 | 15,81 | 68,58 | 42,61 | 25,97 | | | | 113,33 | 95,92 | 17,41 | | | | | | | | 3,56 |
| 15.04.2024 | 24,00 | | 109,36 | 96,47 | 12,89 | 69,29 | 42,60 | 26,69 | | | | 111,75 | 97,29 | 14,46 | | | | | | | | 3,47 |
| 16.04.2024 | 24,00 | | 108,04 | 95,34 | 12,70 | 67,86 | 41,94 | 25,92 | | | | 110,32 | 96,12 | 14,20 | | | | | | | | 3,34 |
| 17.04.2024 | 24,00 | | 105,60 | 92,28 | 13,32 | 67,40 | 40,61 | 26,79 | | | | 107,83 | 93,03 | 14,80 | | | | | | | | 3,37 |
| 18.04.2024 | 24,00 | | 101,46 | 87,88 | 13,58 | 68,58 | 39,62 | 28,96 | | | | 103,65 | 88,60 | 15,05 | | | | | | | | 3,48 |
| 19.04.2024 | 24,00 | | 101,43 | 88,85 | 12,58 | 70,06 | 39,93 | 30,13 | | | | 103,69 | 89,57 | 14,12 | | | | | | | | 3,56 |
| 20.04.2024 | 24,00 | | 105,51 | 89,92 | 15,59 | 71,84 | 40,79 | 31,05 | | | | 107,99 | 90,64 | 17,35 | | | | | | | | 3,91 |
| 21.04.2024 | 24,00 | | 109,26 | 92,68 | 16,58 | 72,16 | 41,78 | 30,38 | | | | 111,87 | 93,40 | 18,47 | | | | | | | | 4,01 |
| 22.04.2024 | 24,00 | | 106,75 | 93,77 | 12,98 | 70,08 | 41,67 | 28,41 | | | | 109,15 | 94,49 | 14,66 | | | | | | | | 3,58 |
| Среднее | 23,94 | | 105,77 | 91,78 | 13,99 | 69,34 | 41,47 | 27,86 | | | | 108,11 | 92,65 | 15,46 | | | | | | | | 3,53 |
| Итого | 742,00 | | 3270,13 | 2837,50 | 432,63 | | | | | | | 3342,27 | 2864,37 | 477,90 | | | | | | | | 109,04 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **2 час 0,3 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **2 час 1,31 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **2,57 °C 1,11 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **108,23 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 02.05.2024 11:24 GMT+03:00
 Представитель: Б.И.Иванов, И.И.Иванов
 856c5873-3344-42c8-b7b0-22b682676ca0



Идентификатор документа 856c5873-3344-42c8-b7b6-226682676ca0



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|---|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР |  Не требуется для подписания | 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00 | 02.05.2024 11:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор |  Не требуется для подписания | 01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00 | 03.05.2024 12:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |