

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 83, корп. 1, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 83, корп. 1, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33952.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **109728**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 2069	расходомер:	27.08.2024	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)	PC32-15	Gmin= 0,1	15
Обратный трубопровод (M2)	PC32-15	0,1	15
Подающий ГВС (M3)			Термопреобр.: КТПТР-05
Циркуляционный ГВС (M4)			КТПТР-05
Подпиточный трубопровод (Vп)			СДВ-И-1,60
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)	СДВ-И-1,60
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,155	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:	Qот.гв.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 46,5	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qтех.гвс.ср= 0
			Gтех.гвс.= 0
			Gгвс.ср= 0
			Gгвс.= 0
			Gгвс.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2024 по 22.04.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С		°С	кгс/см2	кгс/см2	
23.03.2024	24,00		63,97	64,48	-0,51	68,69	45,59	23,10	6,20	4,30												1,45	
24.03.2024	24,00		65,24	65,78	-0,54	69,26	46,15	23,11	6,20	4,20												1,48	
25.03.2024	24,00		63,62	64,14	-0,52	69,34	45,75	23,59	6,20	4,30												1,48	
26.03.2024	24,00		63,90	64,43	-0,53	69,11	45,66	23,45	6,20	4,30												1,47	
27.03.2024	24,00		63,48	64,00	-0,52	68,51	45,53	22,98	6,10	4,30												1,44	
28.03.2024	24,00		64,68	65,21	-0,53	68,44	45,95	22,49	6,20	4,30												1,43	
29.03.2024	22,00	*	55,21	55,75	-0,54	68,38	45,95	22,43	6,10	4,20												1,21	
30.03.2024	24,00		57,14	57,51	-0,37	58,67	39,86	18,81	5,80	4,20												1,06	
31.03.2024	24,00		63,18	63,65	-0,47	64,73	44,03	20,70	6,10	4,30												1,29	
01.04.2024	24,00		65,45	65,97	-0,52	67,22	46,28	20,94	6,20	4,20												1,35	
02.04.2024	24,00		63,80	64,30	-0,50	66,06	45,34	20,72	6,20	4,30												1,30	
03.04.2024	24,00		61,45	61,95	-0,50	66,62	44,46	22,16	6,20	4,40												1,34	
04.04.2024	24,00		60,93	61,43	-0,50	68,12	44,39	23,73	6,20	4,40												1,42	
05.04.2024	24,00		62,05	62,57	-0,52	69,63	45,03	24,60	6,20	4,40												1,50	
06.04.2024	24,00		63,47	64,00	-0,53	69,60	45,50	24,10	6,20	4,30												1,51	
07.04.2024	24,00		63,41	63,93	-0,52	68,33	44,96	23,37	6,20	4,30												1,46	
08.04.2024	24,00		65,31	65,84	-0,53	67,48	45,86	21,62	6,20	4,20												1,39	
09.04.2024	24,00		64,87	65,37	-0,50	64,18	44,60	19,58	6,20	4,30												1,25	
10.04.2024	24,00		64,96	65,45	-0,49	64,07	44,60	19,47	6,20	4,30												1,24	
11.04.2024	24,00		66,00	66,51	-0,51	65,22	45,33	19,89	6,30	4,30												1,29	
12.04.2024	24,00		66,27	66,78	-0,51	65,39	45,34	20,05	6,30	4,20												1,31	
13.04.2024	24,00		65,98	66,50	-0,52	66,59	46,03	20,56	6,30	4,20												1,33	
14.04.2024	24,00		66,39	66,91	-0,52	66,53	46,34	20,19	6,30	4,20												1,32	
15.04.2024	15,75	*	36,16	36,44	-0,28	65,13	45,39	19,74	6,30	4,30												0,70	
16.04.2024	12,80	*	34,59	34,71	-0,12	64,19	42,07	22,12	6,20	4,30												0,76	
17.04.2024	21,20	*	53,37	53,63	-0,26	63,53	42,22	21,31	6,10	4,30												1,13	
18.04.2024	24,00		60,13	60,38	-0,25	65,90	42,98	22,92	6,10	4,40												1,37	
19.04.2024	24,00		60,67	61,03	-0,36	67,52	43,33	24,19	6,20	4,50												1,45	
20.04.2024	24,00		61,40	61,84	-0,44	69,10	44,05	25,05	6,20	4,40												1,52	
21.04.2024	24,00		63,44	63,91	-0,47	69,83	45,15	24,68	6,20	4,30												1,54	
22.04.2024	24,00		64,04	64,51	-0,47	68,03	44,72	23,31	6,20	4,30												1,47	
Среднее	23,22		63,17	63,65	-0,48	66,88	44,79	22,10	6,19	4,30												1,38	
Итого	719,75		1894,56	1908,91	-14,35																		41,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2024	84565,9	79494,40						1887,73	20889,60
23.04.2024	86525,8	81469,20						1930,50	21633,30

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **24,25** час **1,41** Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **24,25** час **0** куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **2,57** °С **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **42,67** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ / _____





Передан через Диадок 02.05.2024 11:24 GMT+03:00
 Представитель абонента: _____



Идентификатор документа b30d8b60-c959-4a40-bd30-2b3425c07600



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	02.05.2024 11:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	03.05.2024 12:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа