Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 33067 045 5 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит Адрес: Бабушкина 115-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 115-1_ТЦ-1 СЦО+ГВС_апрель_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 219451 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 14.07.2025 | Тхв, гр.С= 4.52

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.23889 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.23889 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.31124
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.07574
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2024 - 23.04.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2024	24.00	-	171.48	159.75	11.73	70.87	51.53	19.34	7.00	5.00		76.43	-	-	78.19	-	78.19	-	71.07	-				3.92
24.03.2024	24.00	-	173.07	160.48	12.59	71.45	51.79	19.66	7.00	5.00		77.57	-	-	79.38	-	79.38	-	71.65	-				4.06
25.03.2024	24.00	-	170.93	160.76	10.17	71.61	51.76	19.85	7.00	5.00		76.02	-	-	77.81	-	77.81	-	71.82	-				3.92
26.03.2024	24.00	-	171.09	161.05	10.04	71.17	51.58	19.59	7.00	5.00		76.13	-	-	77.90	-	77.90	-	71.38	-				3.88
27.03.2024	24.00	-	170.32	160.92	9.40	70.65	51.32	19.33	7.00	5.00		75.83	-	-	77.55	-	77.55	-	70.85	-				3.78
28.03.2024	24.00	-	173.40	164.28	9.12	70.85	51.97	18.88	7.00	5.00		77.19	-	-	78.98	-	78.98	-	71.07	-				3.75
29.03.2024	24.00	-	144.73	137.15	7.58	69.70	51.44	18.26	7.00	5.00		64.78	-	-	66.21	-	66.21	-	69.58	-				3.04
30.03.2024	24.00	-	155.13	145.11	10.02	61.32	44.98	16.34	7.00	5.00		69.22	-	-	70.41	-	70.41	-	61.57	-				2.99
31.03.2024	24.00	-	171.04	160.06	10.98	67.17	49.59	17.58	7.00	5.00		76.64	-	-	78.26	-	78.26	-	67.40	-				3.56
01.04.2024	24.00	-	175.16	167.22	7.94	69.67	52.24	17.43	7.00	5.00		77.35	-	-	79.09	-	79.09	-	69.89	-				3.47
02.04.2024	24.00	-	171.76	161.70	10.06	67.84	50.43	17.41	7.00	5.00		76.54	-	-	78.19	-	78.19	-	68.03	-				3.50
03.04.2024	24.00	-	165.44	155.83	9.61	69.38	50.02	19.36	7.00	5.00		73.79	-	-	75.42	-	75.42	-	69.60	-				3.69
04.04.2024	24.00	-	163.78	154.95	8.83	70.71	50.27	20.44	7.00	5.00		72.90	-	-	74.60	-	74.60	-	70.90	-				3.80
05.04.2024	24.00	-	167.37	157.33	10.04	72.23	51.13	21.10	7.00	5.00		74.90	-	-	76.70	-	76.70	-	72.42	-				4.05
06.04.2024	24.00	-	170.56	161.01	9.55	71.83	51.66	20.17	7.00	5.00		76.06	-	-	77.84	-	77.84	-	72.01	-				3.94
07.04.2024	24.00	-	171.84	160.28	11.56	70.89	51.11	19.78	7.00	5.00		77.37	-	-	79.19	-	79.19	-	71.10	-				4.00
08.04.2024	24.00	-	174.57	165.96	8.61	68.79	51.40	17.39	7.00	5.00		77.51	-	-	79.24	-	79.24	-	68.93	-				3.48
09.04.2024	24.00	-	174.53	166.30	8.23	66.25	50.14	16.11	7.00	5.00		77.74	-	-	79.36	-	79.36	-	66.44	-				3.23
10.04.2024	24.00	-	176.99	168.00	8.99	65.99	49.94	16.05	7.00	5.00		79.29	-	-	80.90	-	80.90	-	66.17	-				3.29
11.04.2024	24.00	-	179.66	170.57	9.09	67.28	50.85	16.43	7.00	5.00		80.32	-	-	82.00	-	82.00	-	67.48	-				3.42
12.04.2024	24.00	-	177.64	169.91	7.73	67.64	50.81	16.83	7.00	5.00		79.07	-	-	80.75	-	80.75	-	67.84	-				3.39
13.04.2024	24.00	-	177.02	167.69	9.33	68.64	51.24	17.40	7.00	5.00		79.17	-	-	80.90	-	80.90	-	68.85	-				3.56
14.04.2024	24.00	-	178.15	168.62	9.53	68.45	51.45	17.00	7.00	5.00		79.62	-	-	81.37	-	81.37	-	68.65	-				3.53
15.04.2024	24.00	-	180.85	172.17	8.68	69.09	51.58	17.51	7.00	5.00		80.50	-	-	82.28	-	82.28	-	69.30	-				3.62
16.04.2024	24.00	-	178.57	169.52	9.05	67.83	50.78	17.05	7.00	5.00		79.53	-	-	81.24	-	81.24	-	67.99	-				3.51
17.04.2024	24.00	-	172.41	162.50	9.91	67.18	49.46	17.72	7.00	5.00		77.23	-	-	78.84	-	78.84	-	67.37	-				3.55
18.04.2024	24.00	-	163.35	153.78	9.57	68.44	49.11	19.33	7.00	5.00		73.06	-	-	74.62	-	74.62	-	68.65	-				3.63
19.04.2024	24.00	-	164.35	155.81	8.54	69.93	49.93	20.00	7.00	5.00		73.16	-	-	74.84	-	74.84	-	70.12	-				3.72
20.04.2024	24.00	-	167.30	157.40	9.90	71.69	50.95	20.74	7.00	5.00		74.86	-	-	76.66	-	76.66	-	71.89	-				3.98
21.04.2024	24.00	-	173.06	162.07	10.99	72.05	51.88	20.17	7.00	5.00		77.78	-	-	79.63	-	79.63	-	72.22	-				4.06
22.04.2024	24.00	-	173.01	164.10	8.91	69.99	51.07	18.92	7.00	5.00		77.13	-	-	78.82	-	78.82	-	70.17	-				3.73
Среднее	24.00	-	170.92	161.36	9.56	69.24	50.76	18.49	7.00	5.00		76.28	-	-	77.97	-	77.97	-	69.43	-				3.65
Итого	744.00		5298.56	5002.28	296.28							2364.69	0.00	0.00	2417.17	0.00	2417.17	0.00						113.02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.04.2024 02:00:00	131472.81	119694.68	53197.92	-	54611.69	-	3306.09	4056.14	22833.00
	21.04.2024 01:00:00	131633.50	119845.51	53269.96	-	54685.46	-	3309.93	4061.32	22856.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4.52 °C = -1.37 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **111.65** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **302.33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.04.2024