Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 33067 046.6 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-1 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 115-1_ТЦ-2 СЦО+ГВС_апрель_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 219419 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 03.08.2025 | Тхв, гр.С= 4.52

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.24211 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.24211 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.31547

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.07676

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2024 - 23.04.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2024	24.00	-	115.05	97.33	17.72	70.74	49.26	21.48	7.00	5.00		24.83	-	-	25.40	-	25.40	-	70.85	-				3.35
24.03.2024	24.00	-	117.50	97.81	19.69	71.36	49.85	21.51	7.00	5.00		26.88	-	-	27.49	-	27.49	-	71.49	-				3.51
25.03.2024	24.00	-	112.56	98.00	14.56	71.45	49.57	21.88	7.00	5.00		22.18	-	-	22.70	-	22.70	-	71.55	-				3.18
26.03.2024	24.00	-	112.50	98.15	14.35	71.04	49.39	21.65	7.00	5.00		22.13	-	-	22.62	-	22.62	-	71.17	-				3.15
27.03.2024	24.00	-	112.53	97.75	14.78	70.53	49.16	21.37	7.00	5.00		22.48	-	-	22.98	-	22.98	-	70.73	-				3.13
28.03.2024	24.00	-	114.63	99.66	14.97	70.70	49.90	20.80	7.00	5.00		22.79	-	-	23.31	-	23.31	-	70.85	-				3.13
29.03.2024	24.00	-	95.80	84.18	11.62	69.56	49.29	20.27	7.00	5.00		20.45	-	-	20.89	-	20.89	-	68.78	-				2.52
30.03.2024	24.00	-	103.70	87.56	16.14	61.06	43.14	17.92	7.00	5.00		22.82	-	-	23.20	-	23.20	-	61.02	-				2.56
31.03.2024	24.00	-	113.51	96.67	16.84	67.03	47.52	19.51	7.00	5.00		24.00	-	-	24.51	-	24.51	-	67.26	-				3.02
01.04.2024	24.00	-	114.89	100.32	14.57	69.54	49.91	19.63	7.00	5.00		22.24	-	-	22.72	-	22.72	-	69.76	-				2.98
02.04.2024	24.00	-	112.85	97.53	15.32	67.70	48.18	19.52	7.00	5.00		22.79	-	-	23.27	-	23.27	-	67.79	-				2.95
03.04.2024	24.00	-	108.46	93.79	14.67	69.17	47.68	21.49	7.00	5.00		21.87	-	-	22.32	-	22.32	-	69.41	-				3.03
04.04.2024	24.00	-	108.04	93.08	14.96	70.52	47.82	22.70	7.00	5.00		22.09	-	-	22.61	-	22.61	-	70.72	-				3.17
05.04.2024	24.00	-	109.42	94.69	14.73	72.03	48.80	23.23	7.00	5.00		21.98	-	-	22.49	-	22.49	-	72.20	-				3.26
06.04.2024	24.00	-	112.90	96.74	16.16	71.66	49.76	21.90	7.00	5.00		23.60	-	-	24.14	-	24.14	-	71.77	-				3.28
07.04.2024	24.00	-	114.07	96.65	17.42	70.73	49.25	21.48	7.00	5.00		24.79	-	-	25.37	-	25.37	-	70.92	-				3.31
08.04.2024	24.00	-	115.71	99.53	16.18	68.63	49.50	19.13	7.00	5.00		23.96	-	-	24.48	-	24.48	-	68.41	-				3.02
09.04.2024	24.00	-	114.76	99.69	15.07	66.13	48.18	17.95	7.00	5.00		23.07	-	-	23.52	-	23.52	-	66.26	-				2.79
10.04.2024	24.00	-	115.80	100.87	14.93	65.85	48.05	17.80	7.00	5.00		23.02	-	-	23.47	-	23.47	-	65.91	-				2.78
11.04.2024	24.00	-	117.98	102.23	15.75	67.16	48.82	18.34	7.00	5.00		23.86	-	-	24.34	-	24.34	-	67.30	-				2.94
12.04.2024	24.00	-	116.08	101.55	14.53	67.49	48.67	18.82	7.00	5.00		22.69	-	-	23.17	-	23.17	-	67.69	-				2.90
13.04.2024	24.00	-	115.90	100.46	15.44	68.50	49.20	19.30	7.00	5.00		23.47	-	-	23.98	-	23.98	-	68.66	-				3.00
14.04.2024	24.00	-	117.86	100.99	16.87	68.32	49.44	18.88	7.00	5.00		24.88	-	-	25.42	-	25.42	-	68.45	-				3.06
15.04.2024	24.00	-	117.46	103.02	14.44	68.95	49.62	19.33	7.00	5.00		22.71	-	-	23.22	-	23.22	-	69.23	-				2.99
16.04.2024	24.00	-	116.53	101.58	14.95	67.68	48.88	18.80	7.00	5.00		23.05	-	-	23.55	-	23.55	-	67.61	-				2.93
17.04.2024	24.00	-	111.54	97.71	13.83	66.99	47.52	19.47	7.00	5.00		21.60	-	-	22.04	-	22.04	-	67.09	-				2.83
18.04.2024	24.00	-	106.70	92.52	14.18	68.23	46.73	21.50	7.00	5.00		21.45	-	-	21.90	-	21.90	-	68.45	-				2.96
19.04.2024	24.00	-	107.43	93.48	13.95	69.72	47.43	22.29	7.00	5.00		21.35	-	-	21.82	-	21.82	-	69.86	-				3.06
20.04.2024	24.00	-	109.24	94.77	14.47	71.47	48.48	22.99	7.00	5.00		21.93	-	-	22.46	-	22.46	-	71.64	-				3.21
21.04.2024	24.00	-	113.93	97.57	16.36	71.87	49.60	22.27	7.00	5.00		23.96	-	-	24.50	-	24.50	-	71.93	-				3.35
22.04.2024	24.00	-	112.70	98.38	14.32	69.82	48.88	20.94	7.00	5.00		22.01	-	-	22.52	-	22.52	-	69.92	-				3.06
Среднее	24.00	-	112.52	97.23	15.28	69.08	48.63	20.46	7.00	5.00		22.93	-	-	23.43	-	23.43	-	69.18	-				3.05
Итого	744.00		3488.03	3014.26	473.77							710.93	0.00	0.00	726.41	0.00	726.41	0.00						94.40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.04.2024 02:00:00	67662.76	57055.43	17476.59	-	17938.06	-	2270.46	1328.97	21856.00
	21.04.2024 01:00:00	67767.76	57146.31	17497.86	-	17959.84	-	2273.56	1330.50	21879.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 4.52 °C = -2.19 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 92.21 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 483.44 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.04.2024г.