Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9067.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 49 | Код УУТЭ
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Четырехтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 49 СЦО+ГВС апрель_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 25.07.2025 | Тхв, гр.С= 4.52

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.36 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.36 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2024 - 23.04.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.77	11.04	21.73	33.47	11.16	22.31	-	68.20	48.30				1.70
24.03.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.92	8.76	20.16	29.52	8.77	20.75	-	67.51	45.00				1.56
25.03.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.33	5.19	18.14	23.80	5.19	18.61	-	65.58	41.13				1.32
26.03.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.14	10.12	20.02	30.79	10.20	20.59	-	68.07	48.52				1.56
27.03.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.19	11.16	20.03	31.82	11.33	20.49	-	67.75	48.26				1.57
28.03.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.29	10.71	18.58	29.89	10.83	19.06	-	67.71	48.05				1.47
29.03.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.91	11.20	18.71	30.57	11.35	19.22	-	68.53	48.80				1.50
30.03.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.81	11.43	20.38	32.52	11.62	20.90	-	69.42	48.73				1.65
31.03.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.34	10.95	21.39	33.06	11.10	21.96	-	68.98	49.08				1.69
01.04.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.65	11.18	21.47	33.34	11.36	21.98	-	67.59	48.58				1.66
02.04.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.35	13.60	17.75	32.03	13.80	18.23	-	67.99	50.16				1.45
03.04.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.92	13.92	20.00	34.65	14.16	20.49	-	69.54	51.13				1.65
04.04.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.46	10.86	20.60	32.09	10.90	21.19	-	66.22	45.59				1.59
05.04.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.28	9.79	17.49	27.83	9.81	18.02	-	65.48	43.50				1.36
06.04.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.28	7.86	22.42	30.89	7.86	23.03	-	65.33	42.03				1.65
07.04.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.88	7.21	24.67	32.53	7.21	25.32	-	65.92	41.22				1.80
08.04.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.74	10.07	20.67	31.37	10.19	21.18	-	66.90	47.02				1.58
09.04.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.48	7.68	14.80	22.93	7.77	15.16	-	67.31	48.62				1.14
10.04.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.37	10.18	19.19	30.02	10.36	19.66	-	68.25	50.44				1.49
11.04.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.93	10.59	19.34	30.53	10.68	19.85	-	66.36	48.44				1.47
12.04.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.13	10.74	18.39	29.71	10.80	18.91	-	65.51	46.72				1.41
13.04.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.96	10.83	18.13	29.54	10.89	18.65	-	66.35	46.26				1.42
14.04.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.04	10.51	21.53	32.72	10.62	22.10	-	67.24	47.19				1.66
15.04.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.50	11.10	18.40	30.07	11.14	18.93	-	65.19	46.11				1.41
16.04.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.49	10.92	19.57	31.09	10.99	20.10	-	65.26	46.47				1.48
17.04.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.55	10.67	20.88	32.15	10.71	21.44	-	65.25	46.22				1.57
18.04.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.06	9.27	20.79	30.66	9.27	21.39	-	66.29	44.64				1.58
19.04.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.27	9.49	18.78	28.83	9.49	19.34	-	65.68	43.71				1.44
20.04.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.26	8.96	21.30	30.86	8.96	21.90	-	65.73	43.25				1.60
21.04.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.44	8.42	24.02	33.12	8.42	24.70	-	66.97	43.94				1.80
22.04.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.47	9.51	20.96	31.08	9.52	21.56	-	66.33	45.54				1.59
Среднее	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.14	10.13	20.01	30.76	10.21	20.55	-	66.92	46.54				1.54
Итого	744.00		-	-	-						-	934.21	313.92	620.29	953.48	316.46	637.02	0.00						47.83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.04.2024 02:00:00	171531.61	171068.92	25410.35	7623.34	25935.78	7658.01	3988.22	1362.72	21063.00
	21.04.2024 01:00:00	171825.72	171363.03	25439.74	7631.85	25965.75	7666.52	3993.49	1364.29	21086.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4.52 °С = -4.22 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **43.61** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **637.02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.04.2024г.