Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9971 038 1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 72 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 72 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 72_СЦО+ГВС_апрель_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 207206 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 15.07.2025 | Тхв, гр.С= 4.52

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.327 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1868

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0849

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2024 - 23.04.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2024	24.00	-	164.14	144.98	19.16	71.28	47.93	23.35	7.00	5.00		43.94	-	-	44.96	-	44.96	-	71.18	-				4.76
24.03.2024	24.00	-	164.71	145.80	18.91	71.87	47.46	24.41	7.00	5.00		44.03	-	-	45.07	-	45.07	-	71.78	-				4.92
25.03.2024	24.00	-	163.44	145.95	17.49	72.04	47.37	24.67	7.00	5.00		43.17	-	-	44.18	-	44.18	-	71.95	-				4.87
26.03.2024	24.00	-	163.82	146.06	17.76	71.61	47.37	24.24	7.00	5.00		43.38	-	-	44.40	-	44.40	-	71.51	-				4.81
27.03.2024	24.00	-	163.13	145.68	17.45	71.07	47.26	23.81	7.00	5.00		43.14	-	-	44.14	-	44.14	-	70.97	-				4.71
28.03.2024	24.00	-	165.59	148.93	16.66	71.28	48.09	23.19	7.00	5.00		43.36	-	-	44.39	-	44.39	-	71.25	-				4.65
29.03.2024	24.00	-	138.40	121.60	16.80	70.17	47.76	22.41	7.00	5.00		39.04	-	-	39.91	-	39.91	-	68.91	-				3.90
30.03.2024	24.00	-	150.81	131.37	19.44	61.58	41.52	20.06	7.00	5.00		43.12	-	-	43.92	-	43.92	-	61.58	-				3.83
31.03.2024	24.00	-	163.34	144.05	19.29	67.55	45.89	21.66	7.00	5.00		45.50	-	-	46.46	-	46.46	-	67.51	-				4.42
01.04.2024	24.00	-	166.83	150.08	16.75	70.08	48.42	21.66	7.00	5.00		45.10	-	-	46.13	-	46.13	-	70.03	-				4.43
02.04.2024	24.00	-	163.30	145.90	17.40	68.23	46.59	21.64	7.00	5.00		44.47	-	-	45.44	-	45.44	-	68.12	-				4.35
03.04.2024	24.00	-	158.63	140.01	18.62	69.79	45.70	24.09	7.00	5.00		43.96	-	-	44.93	-	44.93	-	69.72	-				4.67
04.04.2024	24.00	-	157.89	139.79	18.10	71.16	45.61	25.55	7.00	5.00		43.48	-	-	44.49	-	44.49	-	71.06	-				4.86
05.04.2024	24.00	-	159.78	142.99	16.79	72.63	46.49	26.14	7.00	5.00		43.23	-	-	44.25	-	44.25	-	72.50	-				4.96
06.04.2024	24.00	-	163.53	144.19	19.34	72.24	47.02	25.22	7.00	5.00		45.07	-	-	46.14	-	46.14	-	72.10	-				5.04
07.04.2024	24.00	-	164.61	144.03	20.58	71.27	46.74	24.53	7.00	5.00		45.95	-	-	47.03	-	47.03	-	71.22	-				5.00
08.04.2024	24.00	-	167.46	148.56	18.90	69.16	47.37	21.79	7.00	5.00		45.83	-	-	46.82	-	46.82	-	68.96	-				4.55
09.04.2024	24.00	-	166.02	148.50	17.52	66.65	46.46	20.19	7.00	5.00		44.98	-	-	45.89	-	45.89	-	66.59	-				4.17
10.04.2024	24.00	-	167.25	148.29	18.96	66.46	46.27	20.19	7.00	5.00		45.92	-	-	46.86	-	46.86	-	66.36	-				4.26
11.04.2024	24.00	-	169.31	151.64	17.67	67.73	47.13	20.60	7.00	5.00		45.80	-	-	46.76	-	46.76	-	67.66	-				4.32
12.04.2024	24.00	-	169.55	151.77	17.78	68.09	47.01	21.08	7.00	5.00		45.83	-	-	46.83	-	46.83	-	68.04	-				4.41
13.04.2024	24.00	-	168.45	149.89	18.56	69.08	47.46	21.62	7.00	5.00		46.04	-	-	47.07	-	47.07	-	69.01	-				4.52
14.04.2024	24.00	-	169.28	150.95	18.33	68.91	47.81	21.10	7.00	5.00		46.10	-	-	47.09	-	47.09	-	68.83	-				4.45
15.04.2024	24.00	-	170.48	153.62	16.86	69.57	48.02	21.55	7.00	5.00		45.67	-	-	46.70	-	46.70	-	69.51	-				4.49
16.04.2024	24.00	-	169.48	152.07	17.41	68.26	47.17	21.09	7.00	5.00		45.97	-	-	46.93	-	46.93	-	68.13	-				4.40
17.04.2024	24.00	-	164.57	146.70	17.87	67.72	45.74	21.98	7.00	5.00		44.88	-	-	45.85	-	45.85	-	67.58	-				4.43
18.04.2024	24.00	-	157.43	139.87	17.56	68.87	45.08	23.79	7.00	5.00		43.34	-	-	44.30	-	44.30	-	68.78	-				4.54
19.04.2024	24.00	-	158.51	141.07	17.44	70.40	45.62	24.78	7.00	5.00		43.27	-	-	44.27	-	44.27	-	70.29	-				4.73
20.04.2024	24.00	-	160.43	143.57	16.86	72.18	46.56	25.62	7.00	5.00		43.72	-	-	44.75	-	44.75	-	72.09	-				4.90
21.04.2024	24.00	-	166.68	146.37	20.31	72.55	47.64	24.91	7.00	5.00		46.42	-	-	47.53	-	47.53	-	72.43	-				5.12
22.04.2024	24.00	-	166.59	149.27	17.32	70.46	47.23	23.23	7.00	5.00		45.32	-	-	46.33	-	46.33	-	70.36	-				4.69
Среднее	24.00	-	163.34	145.28	18.06	69.68	46.77	22.91	7.00	5.00		44.48	-	-	45.48	-	45.48	-	69.55	-				4.59
Итого	744.00		5063.44	4503.55	559.89							1379.03	0.00	0.00	1409.82	0.00	1409.82	0.00						142.16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.04.2024 02:00:00	99182.04	87181.67	40313.23	-	41395.40	-	3414.39	3091.48	20349.00
	21.04.2024 01:00:00	99335.84	87319.42	40355.06	-	41438.22	-	3419.08	3094.50	20372.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4.52 °C = -2.58 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 139.58 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 571.32 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 04 2024г.