

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д. 31, лит. А**
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 31**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а**

Договор: **37913.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **129501**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 2067	расходомер:	24.08.2024	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	РС32-30	Gmin= 0,2	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	РС32-30	Gmax= 0,2	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)			Термопреобр.:
Циркуляционный ГВС (M4)			СДВ-И-1,60
Подпиточный трубопровод (Vп)			СДВ-И-1,60
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,149	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.гвс.= 0	Qвент.гвс.ср.= 0	Qтех.гвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 143,04	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0
			Qгвс.ср.= 0
			Gгвс.= 0
			Gгвс.м.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2024 по 22.04.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.03.2024	24,00		209,19	209,57	-0,38	48,64	43,51	5,13	4,30	3,30													1,06
24.03.2024	24,00		208,31	208,71	-0,40	48,53	43,39	5,14	4,40	3,30													1,06
25.03.2024	24,00		209,47	209,88	-0,41	49,03	43,76	5,27	4,30	3,20													1,09
26.03.2024	24,00		208,99	209,40	-0,41	49,49	44,15	5,34	4,30	3,30													1,10
27.03.2024	24,00		208,83	209,25	-0,42	48,59	43,49	5,10	4,40	3,30													1,05
28.03.2024	24,00		208,81	209,24	-0,43	49,00	43,89	5,11	4,40	3,30													1,05
29.03.2024	24,00		209,11	209,55	-0,44	49,15	44,19	4,96	4,40	3,30													1,02
30.03.2024	24,00		209,28	209,73	-0,45	48,08	43,32	4,76	4,30	3,30													0,98
31.03.2024	24,00		209,31	209,77	-0,46	48,06	43,37	4,69	4,20	3,20													0,97
01.04.2024	24,00		210,21	210,67	-0,46	48,39	43,81	4,58	4,30	3,20													0,95
02.04.2024	23,86 *		211,92	212,41	-0,49	47,73	43,13	4,60	4,30	3,20													0,96
03.04.2024	24,00		211,83	212,34	-0,51	48,41	43,43	4,98	4,30	3,20													1,03
04.04.2024	24,00		211,85	212,35	-0,50	49,68	44,20	5,48	4,30	3,20													1,14
05.04.2024	24,00		212,00	212,49	-0,49	49,73	44,15	5,58	4,30	3,20													1,16
06.04.2024	24,00		212,17	212,68	-0,51	49,00	43,65	5,35	4,20	3,10													1,12
07.04.2024	24,00		212,31	212,82	-0,51	48,93	43,65	5,28	4,20	3,10													1,10
08.04.2024	24,00		212,37	212,89	-0,52	47,59	42,89	4,70	4,30	3,30													0,98
09.04.2024	23,61 *		212,52	213,05	-0,53	44,80	40,85	3,95	4,30	3,20													0,82
10.04.2024	24,00		212,60	213,14	-0,54	43,37	39,70	3,67	4,30	3,20													0,76
11.04.2024	24,00		212,43	212,97	-0,54	43,31	39,65	3,66	4,30	3,20													0,76
12.04.2024	24,00		212,49	213,02	-0,53	43,11	39,44	3,67	4,30	3,20													0,76
13.04.2024	24,00		212,63	213,16	-0,53	43,14	39,44	3,70	4,20	3,20													0,77
14.04.2024	24,00		212,39	212,92	-0,53	43,33	39,66	3,67	4,20	3,10													0,76
15.04.2024	24,00		212,34	212,87	-0,53	44,44	40,43	4,01	4,30	3,20													0,83
16.04.2024	24,00		212,31	212,87	-0,56	46,93	42,43	4,50	4,40	3,30													0,93
17.04.2024	24,00		212,20	212,78	-0,58	47,66	42,91	4,75	4,30	3,20													0,99
18.04.2024	24,00		212,13	212,73	-0,60	49,48	44,15	5,33	4,30	3,20													1,11
19.04.2024	24,00		212,00	212,61	-0,61	51,01	45,32	5,69	4,30	3,30													1,18
20.04.2024	24,00		212,14	212,74	-0,60	50,86	45,10	5,76	4,30	3,20													1,20
21.04.2024	24,00		212,04	212,64	-0,60	51,19	45,44	5,75	4,30	3,20													1,19
22.04.2024	24,00		212,06	212,68	-0,62	51,21	45,56	5,65	4,40	3,30													1,17
Среднее	23,98		211,38	211,89	-0,51	47,80	42,97	4,83	4,30	3,23													1,00
Итого	743,47		6548,24	6563,93	-15,69																		31,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2024	136816	148699,00						322,01	14812,00
23.04.2024	143573	155472,00						354,13	15579,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0,53** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0,53** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **2,18** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **31,08** Гкал

0,03 Гкал

0 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 02.05.2024 11:43 GMT+03:00

Представитель: 4a6140b-70cd-4654-80e2-d189a125f5eb





Страница 1 из 2



Идентификатор документа 4a61140b-70cd-4654-80e2-d189a125f5eb



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	02.05.2024 11:43 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	03.05.2024 12:25 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа