

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д. 31, корп. 3, лит. А**
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 31, корп. 3**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а**

Договор: **38073.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **129510**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: Взлет ТСРВ-026М № 160038 расходомер:		31.03.2025	ОП: А32-00;
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	Gmin= 0,217	Термопреобр.: 54,34
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,217	54,34
Подающий ГВС (M3)			Взлет ТПС
Циркуляционный ГВС (M4)			СДВ-И-1,60
Подпиточный трубопровод (Vп)			СДВ-И-1,60
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	Преобр.давления:
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,183	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.гвс.= 0	Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 175,68	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.ср.= 0
			Gгвс.= 0
			Gгвс.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2024 по 22.04.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2024	24,00		192,29	191,37	0,92	48,36	41,88	6,48	5,80	4,80												1,28
24.03.2024	24,00		192,36	191,44	0,92	48,31	41,84	6,47	5,80	4,90												1,28
25.03.2024	24,00		192,09	191,19	0,90	48,82	42,14	6,68	5,70	4,70												1,32
26.03.2024	24,00		191,99	191,13	0,86	49,24	42,51	6,73	5,80	4,80												1,33
27.03.2024	24,00		192,00	191,11	0,89	48,36	41,92	6,44	5,80	4,80												1,28
28.03.2024	24,00		192,06	191,22	0,84	48,79	42,33	6,46	5,80	4,90												1,28
29.03.2024	24,00		192,41	191,58	0,83	48,89	42,58	6,31	5,80	4,90												1,25
30.03.2024	24,00		192,60	191,70	0,90	47,84	41,78	6,06	5,80	4,80												1,21
31.03.2024	24,00		192,65	191,77	0,88	47,85	41,85	6,00	5,70	4,70												1,19
01.04.2024	24,00		193,62	192,79	0,83	48,13	42,32	5,81	5,70	4,70												1,16
02.04.2024	24,00		194,95	194,04	0,91	47,55	41,68	5,87	5,70	4,80												1,18
03.04.2024	24,00		194,87	193,88	0,99	48,25	41,89	6,36	5,80	4,80												1,28
04.04.2024	24,00		194,85	193,93	0,92	49,48	42,58	6,90	5,70	4,70												1,39
05.04.2024	24,00		194,81	193,93	0,88	49,45	42,51	6,94	5,80	4,80												1,39
06.04.2024	24,00		194,74	193,82	0,92	48,76	42,09	6,67	5,70	4,70												1,34
07.04.2024	24,00		194,85	193,93	0,92	48,70	42,09	6,61	5,60	4,70												1,33
08.04.2024	24,00		194,97	194,01	0,96	47,27	41,37	5,90	5,70	4,80												1,19
09.04.2024	24,00	*	195,31	194,23	1,08	44,49	39,48	5,01	5,70	4,80												1,02
10.04.2024	24,00		195,43	194,27	1,16	43,18	38,44	4,74	5,80	4,80												0,97
11.04.2024	24,00		195,42	194,25	1,17	43,12	38,39	4,73	5,70	4,80												0,97
12.04.2024	24,00		195,41	194,21	1,20	42,91	38,20	4,71	5,70	4,70												0,97
13.04.2024	24,00		195,54	194,35	1,19	42,97	38,25	4,72	5,70	4,70												0,97
14.04.2024	24,00		195,34	194,16	1,18	43,12	38,44	4,68	5,60	4,60												0,96
15.04.2024	24,00		195,24	194,11	1,13	44,40	39,26	5,14	5,80	4,80												1,05
16.04.2024	24,00		195,06	194,05	1,01	46,73	41,02	5,71	5,80	4,90												1,16
17.04.2024	24,00		194,97	193,97	1,00	47,49	41,41	6,08	5,70	4,70												1,23
18.04.2024	24,00		194,81	193,87	0,94	49,39	42,59	6,80	5,70	4,70												1,37
19.04.2024	24,00		194,66	193,74	0,92	50,77	43,48	7,29	5,80	4,80												1,46
20.04.2024	24,00		194,70	193,83	0,87	50,64	43,32	7,32	5,80	4,80												1,46
21.04.2024	24,00		194,62	193,79	0,83	50,96	43,68	7,28	5,70	4,80												1,45
22.04.2024	24,00		194,73	193,89	0,84	50,96	43,81	7,15	5,90	4,90												1,43
Среднее	24,00		194,17	193,21	0,96	47,59	41,46	6,13	5,75	4,78												1,23
Итого	744,00		6019,35	5989,56	29,79																	38,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.04.2024								276,64	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **2,18** °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **38,15** Гкал

Передан через Диадок 02.05.2024 11:43 GMT+03:00
 Представитель теплоэнергетической организации
 60194985-6916-4711-acce-14109f57c10c





Страница 1 из 2



Идентификатор документа eb19a985-b9fb-4711-a6ce-14f09f57c10c



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	02.05.2024 11:43 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	03.05.2024 12:25 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа