

Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЛО-ГЭС
Обслуживающая организация:
Исполнитель: "Янвеква котельная"

Вычислитель: СЛТ-943 № 14797
Площадь, гр. (M1):
Объем, гр. (M2):
гр. д. ГВС (M3):
гр. центр. ГВС (M4):
гр. подпитки (M5):

Установленные приборы:
Расходомер: РРЭМ-1-Чс
Расходомер: РРЭМ-1-Чс
Расходомер: РРЭМ-1-32
Расходомер:
Узел учета: СЛО-ГЭС

Договорные нагрузки: Гкал/час:
Договорные расходы (гр.час): Гкал/час:
Фактическое потребление за предельный отчетный период: 23.03.2024 - 23.04.2024

Узел отопления (ТВ-1)
Учет ГВС (ТВ-2)
Узел учета: СЛО-ГЭС
Код учета: СЛО-ГЭС

Контрольные данные
Общие теплопотреб.

Дата	Тя	НС	М1	М2	дМ	Т1	Т2	dT	P1	P2	Отопл	М3		М4		дМ	У3	У4	дУ3	Удоп	Т3	Т4	Грес общ.	Грес квал.	Грес класс	Q общ.
												Т	Т	Т	Т											

23.03.2024	24.00		163.77	158.37	5.39	68.15	45.86	22.29	6.10	4.00	20.25	20.25	0.00	0.00	20.67	0.00	20.67	0.00	20.67	-	67.53	0.00			3.91
------------	-------	--	--------	--------	------	-------	-------	-------	------	------	-------	-------	------	------	-------	------	-------	------	-------	---	-------	------	--	--	------

24.03.2024	24.00		164.59	157.93	6.67	68.23	45.85	22.38	6.10	4.00	20.11	21.48	0.00	0.00	20.55	0.00	20.55	0.00	20.55	-	68.48	0.00			4.00
------------	-------	--	--------	--------	------	-------	-------	-------	------	------	-------	-------	------	------	-------	------	-------	------	-------	---	-------	------	--	--	------

25.03.2024	24.00		163.51	158.20	5.31	69.13	46.39	22.74	6.10	4.00	20.11	20.11	0.00	0.00	20.55	0.00	20.55	0.00	20.55	-	68.48	0.00			3.97
------------	-------	--	--------	--------	------	-------	-------	-------	------	------	-------	-------	------	------	-------	------	-------	------	-------	---	-------	------	--	--	------

26.03.2024	24.00		163.64	158.93	4.70	68.97	46.49	22.48	6.10	4.00	19.38	19.38	0.00	0.00	19.80	0.00	19.80	0.00	19.80	-	68.33	0.00			3.90
------------	-------	--	--------	--------	------	-------	-------	-------	------	------	-------	-------	------	------	-------	------	-------	------	-------	---	-------	------	--	--	------

Теплопотребление по прибору УТЗ за апрель 2024

Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: Qгр=0.4 Qвал=0.17 Qот=0.4 Qвалот=0.107

Договорные расходы (гр.час): Гкал/час: Qгр=0.4 Qвал=0.17 Qот=0.4 Qвалот=0.107

Фактическое потребление за предельный отчетный период: 23.03.2024 - 23.04.2024

Узел отопления (ТВ-1): Учет ГВС (ТВ-2)

Узел учета: СЛО-ГЭС
Код учета: СЛО-ГЭС

Контрольные данные
Общие теплопотреб.: 3.88

Коллектив тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему.
Объем потребленного теплоносителя Угв. квал., рассчитанный по среднему.
Первый расчет по договору.
Первое превышения T2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по прибору учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Угв. квал.

2.73 °C = -0.51 град.
119.74 град.
186.17 куб.м

Представитель теплоснабжающей организации
Солопов Д.А.

