Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС | Строит Адрес: Елизарова 21 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация | Телефон: (812) 313-47-06
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Елизарова 21_СЦО+ГВС_апрель_Н

Вычислитель: СПТ-943 № 14860 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 01.08.2025 | Txв, гр.С= 2.73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2024 - 23.04.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2024	24.00		146.59	126.90	19.69	68.01	41.97	26.04	6.10	4.00		17.43	0.00	0.00	17.80	0.00	17.80	-	67.58	0.00				4.65
24.03.2024	24.00		147.14	126.72	20.42	68.07	41.94	26.13	6.10	4.00		18.20	0.00	0.00	18.58	0.00	18.58	-	67.97	0.00				4.71
25.03.2024	24.00		147.03	126.50	20.53	68.96	42.32	26.65	6.10	4.00		18.17	0.00	0.00	18.57	0.00	18.57	-	68.37	0.00				4.79
26.03.2024	24.00		146.37	127.38	18.99	68.82	42.31	26.50	6.10	4.00		16.79	0.00	0.00	17.16	0.00	17.16	-	69.40	0.00				4.69
27.03.2024	24.00		148.07	127.97	20.10	69.19	42.68	26.51	6.10	4.00		16.72	0.00	0.00	17.08	0.00	17.08	-	68.55	0.00				4.79
28.03.2024	24.00		149.42	130.01	19.41	69.03	43.24	25.79	6.10	4.00		18.17	0.00	0.00	18.56	0.00	18.56	-	67.95	0.00				4.70
29.03.2024	24.00		151.16	131.47	19.68	69.06	43.92	25.14	6.10	4.00		16.54	0.00	0.00	16.90	0.00	16.90	-	68.52	0.00				4.67
30.03.2024	24.00		150.46	130.91	19.54	68.74	43.81	24.93	6.10	4.00		15.73	0.00	0.00	16.08	0.00	16.08	-	68.72	0.00				4.61
31.03.2024	24.00		151.15	131.08	20.07	68.87	44.07	24.80	6.10	4.00		17.71	0.00	0.00	18.09	0.00	18.09	-	68.62	0.00				4.64
01.04.2024	24.00		151.26	132.23	19.03	68.88	44.78	24.10	6.10	4.00		16.62	0.00	0.00	16.98	0.00	16.98	-	68.50	0.00				4.50
02.04.2024	24.00		149.99	131.29	18.70	67.68	43.89	23.79	6.10	4.00		16.39	0.00	0.00	16.73	0.00	16.73	-	67.46	0.00				4.39
03.04.2024	24.00		146.92	128.54	18.39	68.05	42.94	25.11	6.10	4.00		16.02	0.00	0.00	16.36	0.00	16.36	-	67.79	0.00				4.49
04.04.2024	24.00		147.16	128.23	18.93	69.03	42.40	26.63	6.10	4.00		16.54	0.00	0.00	16.90	0.00	16.90	-	68.62	0.00				4.73
05.04.2024	24.00		148.08	130.43	17.64	69.73	42.75	26.98	6.10	4.00		15.23	0.00	0.00	15.57	0.00	15.57	-	69.13	0.00				4.76
06.04.2024	24.00		150.23	131.19	19.04	69.47	43.07	26.40	6.10	4.00		16.70	0.00	0.00	17.07	0.00	17.07	-	68.75	0.00				4.79
07.04.2024	24.00		151.85	131.24	20.60	68.88	43.00	25.88	6.10	4.00		18.17	0.00	0.00	18.57	0.00	18.57	-	68.37	0.00				4.82
08.04.2024	24.00		149.88	130.69	19.18	69.99	44.17	25.82	6.10	4.00		16.79	0.00	0.00	17.16	0.00	17.16	-	69.40	0.00				4.72
09.04.2024	24.00		148.09	129.10	18.99	68.98	44.07	24.92	6.10	4.00		16.72	0.00	0.00	17.08	0.00	17.08	-	68.55	0.00				4.53
10.04.2024	24.00		148.53	128.04	20.49	68.23	43.77	24.46	6.10	4.00		18.17	0.00	0.00	18.56	0.00	18.56	-	67.95	0.00				4.54
11.04.2024	24.00		146.58	127.68	18.90	68.81	44.12	24.69	6.10	4.00		16.54	0.00	0.00	16.90	0.00	16.90	-	68.52	0.00				4.46
12.04.2024	24.00		146.08	127.98	18.10	68.96	44.05	24.91	6.10	4.00		15.73	0.00	0.00	16.08	0.00	16.08	-	68.72	0.00				4.44
13.04.2024	24.00		147.78	128.01	19.77	69.16	44.29	24.87	6.10	4.00		17.41	0.00	0.00	17.79	0.00	17.79	-	68.77	0.00				4.56
14.04.2024	24.00		147.20	128.27	18.93	68.92	44.42	24.50	6.10	4.00		16.63	0.00	0.00	16.99	0.00	16.99	-	68.69	0.00				4.45
15.04.2024	24.00		145.90	127.37	18.53	68.66	43.95	24.71	6.10	4.00		16.18	0.00	0.00	16.53	0.00	16.53	-	68.36	0.00				4.43
16.04.2024	24.00		145.18	127.42	17.76	69.16	44.04	25.12	6.10	4.00		15.36	0.00	0.00	15.70	0.00	15.70	-	68.79	0.00				4.44
17.04.2024	24.00		145.18	127.42	17.76	69.16	44.04	25.12	6.10	4.00		18.25	0.00	0.00	18.64	0.00	18.64	-	67.55	0.00				4.44
18.04.2024	24.00		141.53	123.51	18.02	68.98	42.36	26.62	6.10	4.00		15.69	0.00	0.00	16.03	0.00	16.03	-	68.73	0.00				4.54
19.04.2024	24.00		142.89	123.57	19.32	70.14	42.25	27.89	6.10	4.00		16.94	0.00	0.00	17.32	0.00	17.32	-	69.77	0.00				4.81
20.04.2024	24.00		142.36	123.88	18.48	70.25	42.16	28.09	6.10	4.00		16.06	0.00	0.00	16.42	0.00	16.42	-	69.83	0.00				4.78
21.04.2024	24.00		146.23	124.39	21.84	70.83	42.62	28.21	6.10	4.00		19.45	0.00	0.00	19.90	0.00	19.90	-	70.59	0.00				5.06
22.04.2024	24.00		143.93	126.11	17.82	70.83	43.11	27.72	6.10	4.00		15.46	0.00	0.00	15.81	0.00	15.81	-	70.48	0.00				4.76
Среднее	24.00	-	147.43	128.24	19.18	69.08	43.31	25.78	6.10	4.00		16.86	-	-	17.22	-	17.22	-	68.68	-				4.63
Итого	744.00		4570.21	3975.54	594.67							522.53	0.00	0.00	533.90	0.00	533.90	0.00						143.68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч.
	20.04.2024 03:00:00	96040.18	82796.54	11893.81	0.00	12211.64	0.00	3753.48	907.49	21377.18
	21.04.2024 02:00:00	96176.90	82915.32	11909.42	0.00	12227.61	0.00	3758.08	908.58	21400.18

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2.73 °C = -1.46 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **142.22** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **533.90** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.04.2024г.