Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9239 038 1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 8-77 / ТЦ-1 СЦО | Строит Адрес: Ивановская 8-77 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ивановская 8-77_ТЦ-1 СЦО_апрель_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 205557 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2025 | Тхв, гр.С= 4.52

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.43039 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.43039 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2024 - 23.04.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2024																								
24.03.2024																								
25.03.2024																								
26.03.2024																								
27.03.2024																								
28.03.2024																								
29.03.2024																								
30.03.2024																								
31.03.2024																								
01.04.2024																								
02.04.2024																								
03.04.2024																								
04.04.2024																								
05.04.2024																								
06.04.2024																								
07.04.2024																								
08.04.2024																								
09.04.2024																								
10.04.2024																								
11.04.2024																								
12.04.2024																								
13.04.2024																								
14.04.2024																								
15.04.2024																								
16.04.2024																								
17.04.2024																								
18.04.2024																								
19.04.2024																								
20.04.2024																								
21.04.2024																								
22.04.2024																								
Среднее	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
Итого	0.00		0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	01.04.2024 23:00:00	95366.10	85692.82	-	-	-	-	3074.36	560.38	20249.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **744** 120.04 Гкалл

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 4.52 °С = 0.00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **120.04** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.04.2024г.