

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 208193
 Подкажд. гр. (M1): расходомер: РРЭМ-40 Гидр. (Смена): Иванювская 8-77 ТЛ-2 СИО Апрель, Н
 Оборот. гр. (M2): расходомер: РРЭМ-40 Гидр. (Смена): Терморейбод.: КТСПН
 гр.д. ГВС (M3): тр. изм. ГВС (M4): расходомер: Гидр. (Смена): Терморейбод.: КТСПН
 гр. поливки (V5): расходомер: Гидр. (Смена): Терморейбод.: Терморейбод.:
 Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1 \cdot (T1-T2) \cdot K \cdot (T1-T2) \cdot K$ лето: $Q=M1 \cdot (T1-T2) \cdot K$

Дополнительные нагрузки (кВт/час):
 Доп. расходы (гр.час):
 Доп. расходы (гр.сут.):
 Расчетные расходы (гр.сут.):
 Расчетные расходы (гр.сут.):
 Расчетные расходы (гр.сут.):

Дата	Тв	НС	Учет отопления (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные	Общие теплопотр-е	
			M1	M2	дн	T1	T2	дТ	P1	P2	Qотоп	M3	M4	дМ	V3	V4	дV3	дV4	T3	T4	Qвс.общ	Q общ.				
23.03.2024	24.00	-	98.95	98.95	0.00	69.74	42.75	26.99	7.00	5.00																2.67
24.03.2024	24.00	-	100.87	100.87	0.00	70.24	43.36	26.88	7.00	5.00																2.71
25.03.2024	24.00	-	99.33	99.33	0.00	70.52	43.35	27.27	7.00	5.00																2.71
26.03.2024	24.00	-	100.15	100.15	0.00	70.17	43.31	26.86	7.00	5.00																2.69
27.03.2024	24.00	-	99.40	99.40	0.00	69.62	43.09	26.53	7.00	5.00																2.64
28.03.2024	24.00	-	101.42	101.42	0.00	69.71	43.64	26.07	7.00	5.00																2.64
29.03.2024	24.00	-	85.59	86.12	-0.53	69.44	43.36	26.18	7.00	5.00																2.24
30.03.2024	24.00	-	89.62	89.62	0.00	59.33	38.06	21.27	7.00	5.00																1.90
31.03.2024	24.00	-	98.44	98.44	0.00	66.06	42.02	24.04	7.00	5.00																2.37
01.04.2024	24.00	-	102.10	102.10	0.00	68.60	44.17	24.43	7.00	5.00																2.49
02.04.2024	24.00	-	100.74	100.74	0.00	66.98	43.32	23.66	7.00	5.00																2.39
03.04.2024	24.00	-	97.41	97.41	0.00	68.05	42.62	25.43	7.00	5.00																2.48
04.04.2024	24.00	-	96.36	96.36	0.00	69.46	42.43	27.03	7.00	5.00																2.61
05.04.2024	24.00	-	97.94	97.94	0.00	71.03	42.87	28.16	7.00	5.00																2.76
06.04.2024	24.00	-	99.83	99.83	0.00	70.76	43.25	27.51	7.00	5.00																2.75
07.04.2024	24.00	-	99.99	99.99	0.00	69.67	42.87	26.80	7.00	5.00																2.68
08.04.2024	24.00	-	102.52	102.52	0.00	68.19	43.31	24.68	7.00	5.00																2.53
09.04.2024	24.00	-	101.90	101.90	0.00	65.29	42.34	22.95	7.00	5.00																2.34
10.04.2024	24.00	-	102.22	102.22	0.00	65.13	42.57	22.56	7.00	5.00																2.31
11.04.2024	24.00	-	103.75	103.75	0.00	66.43	43.42	23.01	7.00	5.00																2.39
12.04.2024	24.00	-	104.20	104.20	0.00	66.62	43.54	23.08	7.00	5.00																2.41
13.04.2024	24.00	-	103.77	103.77	0.00	67.72	44.10	23.62	7.00	5.00																2.45
14.04.2024	24.00	-	104.30	104.30	0.00	67.58	44.39	23.19	7.00	5.00																2.42
15.04.2024	24.00	-	51.00	51.00	0.00	66.07	43.37	22.50	7.00	5.00																2.42
16.04.2024	24.00	-	56.26	56.26	0.00	66.03	40.88	25.15	7.00	5.00																1.42
17.04.2024	24.00	-	85.15	85.20	-0.05	64.84	40.80	24.04	7.00	5.00																2.05
18.04.2024	24.00	-	97.29	97.29	0.00	67.21	41.58	25.63	7.00	5.00																2.49
19.04.2024	24.00	-	98.79	98.79	0.00	68.75	42.33	26.42	7.00	5.00																2.61
20.04.2024	24.00	-	100.17	100.17	0.00	70.43	43.00	27.43	7.00	5.00																2.75
21.04.2024	24.00	-	103.14	103.14	0.00	70.99	43.84	27.15	7.00	5.00																2.80
22.04.2024	24.00	-	104.05	104.05	0.00	69.03	43.43	25.60	7.00	5.00																2.67
Среднее	24.00	-	96.34	96.36	-0.02	68.05	42.82	25.23	7.00	5.00																2.44
Итого	744.00	-	2986.65	2987.23	-0.58																					75.51

Показания счетчиков на момент снятия данных: 21.04.2024 02:00:00 45136.27 46206.02 1656.65 1658.29 20812.00 20835.00

Дата, время: 20.04.2024 03:00:00 45109.87 45206.02 1656.65 1658.29 20812.00 20835.00

Количество тепловой энергии, Общ. расчетное по среднему: 4.52 °С = 0.00 Гкал/ч
 Объем потребленного теплоносителя Угв. изл., рассчитанный по среднему: 75.51 Гкал/ч
 Период расчета по договору: 21.04.2024 02:00:00 45136.27 46206.02 1656.65 1658.29 20812.00 20835.00
 Период превышения ТЭ: 1658.29
 Корректировка на температуру холодной воды: 4.52 °С = 0.00 Гкал/ч
 Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 75.51 Гкал/ч
 Объем потребленного теплоносителя Угв. изл.: куб. м.

