

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2024**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Караваяевская ул, д. 41, корп. 2, лит. А ИТП**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваяевская д.31к.2)**

Договор: **6653.038.1**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **58480**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: <b>ТСРВ-043 № 1807714</b>	расходомер:	<b>30.09.2024</b>	<b>ОП: А3;</b>
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф) <b>0,478</b>	Gmin= <b>119,6</b>	Термопреобр.:
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф) <b>0,478</b>	Gmax= <b>119,6</b>	Взлет ТПС
Подающий ГВС (M3)			СДВ-И-1,60
Циркуляционный ГВС (M4)			Взлет ТПС
Подпиточный трубопровод (Vп)			СДВ-И-1,60
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	Преобр.давления:
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,384</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:	Qот.гвс.= <b>0</b>	Qтех.гвс.= <b>0</b>	Qгвс.= <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут:	Gот.= <b>368,64</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>
			Qтех.гвс.ср= <b>0</b>
			Gгвс.ср= <b>0</b>
			Gгвс.= <b>0</b>
			Gгвс.м= <b>0</b>

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2024 по 22.04.2024**

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.03.2024	24,00		468,36	468,35	0,01	50,06	44,14	5,92	3,90	3,70												2,77
24.03.2024	24,00		467,77	467,75	0,02	50,51	44,46	6,05	3,90	3,70												2,83
25.03.2024	24,00		465,79	465,78	0,01	50,96	44,79	6,17	3,90	3,70												2,87
26.03.2024	24,00		466,62	466,55	0,07	51,39	45,15	6,24	3,90	3,70												2,91
27.03.2024	24,00		466,97	466,96	0,01	51,22	45,10	6,12	3,90	3,70												2,85
28.03.2024	24,00		466,53	466,52	0,01	51,30	45,30	6,00	3,90	3,70												2,79
29.03.2024	24,00		466,20	466,20	0,00	49,46	44,01	5,45	3,90	3,70												2,54
30.03.2024	24,00		467,87	467,87	0,00	48,25	43,02	5,23	3,90	3,70												2,45
31.03.2024	24,00		468,94	468,94	0,00	48,23	43,00	5,23	3,90	3,70												2,45
01.04.2024	24,00		466,86	466,86	0,00	48,38	43,34	5,04	3,90	3,70												2,35
02.04.2024	24,00		467,23	467,22	0,01	48,05	42,91	5,14	3,90	3,70												2,40
03.04.2024	24,00		469,47	469,46	0,01	48,71	43,21	5,50	3,90	3,70												2,58
04.04.2024	24,00		472,49	472,48	0,01	50,37	44,36	6,01	3,90	3,70												2,84
05.04.2024	24,00		473,75	473,74	0,01	50,24	44,16	6,08	3,90	3,70												2,88
06.04.2024	24,00		471,82	471,82	0,00	50,32	44,29	6,03	3,90	3,70												2,84
07.04.2024	24,00		471,31	471,30	0,01	50,19	44,24	5,95	3,90	3,70												2,81
08.04.2024	24,00		466,63	466,63	0,00	50,03	44,34	5,69	3,90	3,70												2,65
09.04.2024	23,73		466,03	465,97	0,06	47,97	42,94	5,03	3,90	3,70												2,33
10.04.2024	24,00		467,74	467,74	0,00	46,27	41,59	4,68	3,90	3,70												2,18
11.04.2024	24,00		466,79	466,78	0,01	46,31	41,59	4,72	3,90	3,70												2,20
12.04.2024	24,00		468,12	468,11	0,01	46,27	41,56	4,71	3,90	3,70												2,21
13.04.2024	24,00		469,46	469,45	0,01	46,14	41,43	4,71	3,90	3,70												2,21
14.04.2024	24,00		468,29	468,28	0,01	46,12	41,42	4,70	3,90	3,70												2,20
15.04.2024	24,00		470,00	470,00	0,00	46,35	41,52	4,83	3,90	3,70												2,27
16.04.2024	24,00		470,65	470,64	0,01	46,12	41,35	4,77	3,90	3,70												2,24
17.04.2024	24,00		469,84	469,83	0,01	48,12	42,69	5,43	3,90	3,70												2,55
18.04.2024	24,00		468,75	468,74	0,01	50,65	44,48	6,17	3,90	3,70												2,89
19.04.2024	24,00		469,41	469,40	0,01	51,23	44,92	6,31	3,90	3,70												2,96
20.04.2024	24,00		469,39	469,39	0,00	51,42	45,01	6,41	3,90	3,70												3,00
21.04.2024	24,00		470,59	470,58	0,01	51,29	45,00	6,29	3,90	3,70												2,96
22.04.2024	24,00		468,49	468,48	0,01	51,11	44,97	6,14	3,90	3,70												2,87
<b>Среднее</b>	<b>23,99</b>		<b>468,82</b>	<b>468,81</b>	<b>0,01</b>	<b>49,13</b>	<b>43,56</b>	<b>5,57</b>	<b>3,90</b>	<b>3,70</b>												<b>2,61</b>
<b>Итого</b>	<b>743,73</b>		<b>14528,20</b>	<b>14527,80</b>	<b>0,34</b>																	<b>80,88</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.04.2024	150781	150767,00						1373,73	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0,27** час **0,03** Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0,27** час **0** куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **80,91** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





Передан через Диадок 02.05.2024 11:43 GMT+03:00  
 Представитель теплоснабжающей организации



Идентификатор документа 1dc4abf8-b76c-4ec0-8f6b-7263d68719e9



## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	02.05.2024 11:43 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	03.05.2024 12:23 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа