Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2024

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 6648 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 33-2 / СЦО | Строит.Адрес: Караваевская 33-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: ТЭЦ-22 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 95\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах | Караваевская 33-2_СЦО_апрель_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 1793		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до 23.08.2024			Тхв, гр.С= 2.5
Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфлоу	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления: СДВ-И	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфлоу	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления: СДВ-И	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето: -

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=","Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2024 - 23.04.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2024	24.00	-	510.66	504.95	5.70	50.21	47.86	2.35	4.64	3.45														1.48
24.03.2024	24.00	-	510.14	504.43	5.71	50.65	48.26	2.40	4.65	3.46														1.51
25.03.2024	24.00	-	508.08	502.39	5.70	51.12	48.68	2.44	4.65	3.47														1.53
26.03.2024	24.00	-	508.64	502.93	5.70	51.55	49.08	2.47	4.65	3.47														1.55
27.03.2024	24.00	-	509.19	503.50	5.70	51.39	48.97	2.43	4.65	3.47														1.53
28.03.2024	24.00	-	508.81	503.14	5.67	51.48	49.09	2.38	4.65	3.46														1.50
29.03.2024	24.00	-	508.33	502.68	5.65	49.70	47.54	2.16	4.65	3.47														1.38
30.03.2024	24.00	-	509.85	504.23	5.62	48.42	46.37	2.05	4.65	3.46														1.32
31.03.2024	24.00	-	511.21	505.56	5.65	48.35	46.30	2.05	4.64	3.45														1.32
01.04.2024	24.00	-	508.70	503.06	5.64	48.54	46.56	1.99	4.64	3.46														1.28
02.04.2024	24.00	-	508.47	502.80	5.68	48.21	46.17	2.04	4.65	3.47														1.31
03.04.2024	24.00	-	483.40	478.05	5.35	48.73	46.46	2.28	4.65	3.46														1.36
04.04.2024	24.00	-	514.36	508.36	6.00	50.54	48.13	2.41	4.65	3.43														1.54
05.04.2024	24.00	-	516.45	510.43	6.03	50.38	47.94	2.44	4.64	3.42														1.56
06.04.2024	24.00	-	514.30	508.35	5.96	50.47	48.05	2.42	4.64	3.43														1.54
07.04.2024	24.00	-	513.77	507.81	5.96	50.36	47.97	2.39	4.64	3.43														1.52
08.04.2024	24.00	-	508.53	502.64	5.88	50.18	47.91	2.27	4.64	3.46														1.45
09.04.2024	24.00	-	507.55	501.69	5.86	48.25	46.26	2.00	4.65	3.47														1.29
10.04.2024	24.00	-	509.45	503.60	5.85	46.38	44.55	1.83	4.65	3.46														1.20
11.04.2024	24.00	-	508.50	502.69	5.81	46.44	44.60	1.84	4.65	3.47														1.21
12.04.2024	24.00	-	509.85	504.03	5.82	46.39	44.54	1.86	4.65	3.46														1.22
13.04.2024	24.00	-	511.63	505.77	5.86	46.25	44.40	1.86	4.65	3.45														1.22
14.04.2024	24.00	-	509.96	504.13	5.83	46.24	44.41	1.83	4.65	3.46														1.20
15.04.2024	24.00	-	511.77	505.91	5.86	46.46	44.57	1.89	4.65	3.45														1.24
16.04.2024	24.00	-	512.68	506.81	5.88	46.26	44.38	1.88	4.65	3.45														1.24
17.04.2024	24.00	-	512.22	506.31	5.92	48.10	45.95	2.15	4.66	3.45														1.38
18.04.2024	24.00	-	511.64	505.70	5.95	50.74	48.28	2.46	4.66	3.46														1.56
19.04.2024	24.00	-	512.54	506.48	6.06	51.39	48.85	2.54	4.66	3.45														1.61
20.04.2024	24.00	-	512.47	506.56	5.91	51.57	48.99	2.58	4.66	3.45														1.62
21.04.2024	24.00	-	513.81	507.82	5.99	51.45	48.93	2.52	4.65	3.44														1.60
22.04.2024	24.00	-	511.57	505.60	5.98	51.26	48.80	2.46	4.65	3.45														1.56
Среднее	24.00	-	509.95	504.14	5.81	49.27	47.06	2.21	4.65	3.45														1.41
Итого	744.00		15808.53	15628.39	180.14																			43.80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2.5 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **43.80** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (отв.лицо) _____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

ГУП «ТЭК СПб» ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ» АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮЖНЫЙ РАЙОН ОТЧЕТ ПРИНЯТ Соколов Д.А. 26.04.2024г.