

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2024**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 15, лит. А ИТП**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.33а**

Договор: **8256.038.1**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **28334**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: <b>ТСРВ-026М № 1600229</b>	расходомер:	<b>16.07.2024</b>	<b>ОП: А32-00;</b>
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440ЛВ-40	Gmin= 0,181	Термопреобр.:
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440ЛВ-40	0,181	Преобр.давления:
Подающий ГВС (M3)		45,28	СДВ-И-2,5-1,6
Циркуляционный ГВС (M4)		45,28	СДВ-И-2,5-1,6
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,209</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гвс.= <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут:	Gот.= <b>200,64</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>
			Qтех.гвс.ср.= <b>0</b>
			Gгвс.= <b>0</b>
			Gгвс.ср.= <b>0</b>
			Gгвс.м.= <b>0</b>

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2024 по 22.04.2024**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.03.2024	24,00		127,39	129,32	-1,93	57,37	46,20	11,17	3,90	3,20												1,33	
24.03.2024	24,00		127,93	129,87	-1,94	57,37	46,22	11,15	3,90	3,20												1,40	
25.03.2024	24,00		127,92	129,83	-1,91	57,37	46,20	11,17	3,90	3,20												1,41	
26.03.2024	24,00		127,94	129,87	-1,93	57,37	46,23	11,14	3,90	3,20												1,33	
27.03.2024	24,00		125,64	127,72	-2,08	57,37	46,17	11,20	3,90	3,20												1,29	
28.03.2024	24,00		123,55	125,60	-2,05	57,35	46,20	11,15	3,90	3,20												1,28	
29.03.2024	24,00		123,86	125,86	-2,00	57,35	46,39	10,96	3,90	3,20												1,26	
30.03.2024	24,00		124,06	126,14	-2,08	57,36	46,31	11,04	3,90	3,21												1,20	
31.03.2024	24,00		124,33	126,31	-1,98	57,35	46,56	10,80	3,90	3,20												1,20	
01.04.2024	24,00		123,85	125,89	-2,04	57,34	46,78	10,56	3,90	3,20												1,21	
02.04.2024	24,00		124,63	126,53	-1,90	57,35	46,55	10,80	3,90	3,20												1,20	
03.04.2024	24,00		124,23	126,22	-1,99	57,39	46,23	11,16	3,90	3,20												1,29	
04.04.2024	24,00		124,06	126,06	-2,00	57,38	45,97	11,41	3,90	3,20												1,32	
05.04.2024	24,00		123,51	125,52	-2,01	57,38	45,81	11,57	3,90	3,20												1,34	
06.04.2024	24,00		124,49	126,57	-2,08	57,38	45,91	11,47	3,90	3,20												1,39	
07.04.2024	24,00		124,11	126,16	-2,05	57,37	45,93	11,44	3,90	3,20												1,33	
08.04.2024	24,00		124,28	126,34	-2,06	57,36	46,28	11,08	3,90	3,20												1,28	
09.04.2024	24,00		123,97	125,98	-2,01	57,35	46,59	10,76	3,90	3,20												1,24	
10.04.2024	24,00		124,28	126,32	-2,04	57,35	46,68	10,67	3,90	3,20												1,23	
11.04.2024	24,00		124,28	126,30	-2,02	57,36	46,65	10,70	3,90	3,20												1,20	
12.04.2024	24,00		124,17	126,21	-2,04	57,36	46,78	10,58	3,90	3,20												1,22	
13.04.2024	24,00		123,95	125,96	-2,01	57,36	47,03	10,33	3,90	3,20												1,20	
14.04.2024	24,00		124,79	126,83	-2,04	57,35	46,93	10,42	3,90	3,20												1,20	
15.04.2024	24,00		122,07	124,06	-1,99	57,34	46,71	10,63	3,90	3,20												1,20	
16.04.2024	24,00		120,28	122,23	-1,95	57,35	46,53	10,82	3,90	3,25												1,20	
17.04.2024	24,00		120,97	122,93	-1,96	57,36	46,32	11,04	3,90	3,25												1,20	
18.04.2024	24,00		120,59	122,60	-2,01	57,36	46,02	11,34	3,90	3,20												1,27	
19.04.2024	24,00		119,99	122,00	-2,01	57,38	45,79	11,59	3,90	3,30												1,30	
20.04.2024	24,00		120,02	122,03	-2,01	57,38	45,66	11,72	3,90	3,30												1,31	
21.04.2024	24,00		120,43	122,46	-2,03	57,36	45,87	11,49	3,90	3,20												1,29	
22.04.2024	24,00		120,11	122,13	-2,02	57,36	45,95	11,41	3,90	3,20												1,28	
<b>Среднее</b>	<b>24,00</b>		<b>123,73</b>	<b>125,74</b>	<b>-2,01</b>	<b>57,36</b>	<b>46,30</b>	<b>11,06</b>	<b>3,90</b>	<b>3,21</b>												<b>1,27</b>	
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>3835,68</b>	<b>3897,85</b>	<b>-62,17</b>																		<b>39,40</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.04.2024								1381,27	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **2,18 °C** **0** Гкал

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **39,4** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





Передан через Диадок 02.05.2024 11:43 GMT+03:00  
 Представитель теплоэнергетической организации  
 5b1c1324-d576-4691-9f8c-1f5210895758



Идентификатор документа 5bfc1324-d576-4b9f-9fac-1f52f0895758



## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	02.05.2024 11:43 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	03.05.2024 12:23 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа