

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 215, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 215, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"**

Договор: **38385.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **132583**

график: **150/70**

Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:				Режим (схема):			
Вычислитель:		СПТ941.20 № 94521		расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)		PC20-6		0,04		6		6		КТПТР-05		СДВ-И-1,60			
Обратный трубопровод (M2)		PC20-6		0,04		6		6		КТПТР-05		СДВ-И-1,60			
Подающий ГВС (M3)		PC20-6		0,04		6		6		ТПТ-15-2					
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,092				Qвент.= 0				Qтех.= 0			
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qот.ср.= 0,092				Qвент.ср.= 0				Qтех.ср.= 0			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 27,6				Gвент.= 0				Gтех.= 0			
				Qгвс.= 0,04				Qгвс.ср.= 0,0182				Gгвс.ср.= 7,28			
				Gгвс.м.=											

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2024 по 22.04.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.03.2024	22,97		37,17	35,01	2,16	71,04	45,72	25,32				37,17	35,01	2,16	38,02	35,36	2,66	71,04	45,72			1,04
24.03.2024	23,06		37,45	35,22	2,23	71,74	46,30	25,44				37,45	35,22	2,23	38,33	35,58	2,75	71,74	46,30			1,06
25.03.2024	23,09		37,14	35,01	2,13	71,87	46,23	25,64				37,14	35,01	2,13	38,01	35,37	2,64	71,87	46,23			1,05
26.03.2024	23,02		36,59	34,93	1,66	71,51	46,18	25,33				36,59	34,93	1,66	37,45	35,29	2,16	71,51	46,18			1,00
27.03.2024	23,27		37,11	35,03	2,08	70,94	46,14	24,80				37,11	35,03	2,08	37,97	35,39	2,58	70,94	46,14			1,02
28.03.2024	23,31		38,28	35,88	2,40	71,01	46,84	24,17				38,28	35,88	2,40	39,16	36,26	2,90	71,01	46,84			1,04
29.03.2024	22,72		32,57	30,61	1,96	71,19	46,89	24,30				32,57	30,61	1,96	33,33	30,93	2,40	71,19	46,89			0,88
30.03.2024	22,88		33,24	31,29	1,95	60,44	40,13	20,31				33,24	31,29	1,95	33,81	31,53	2,28	60,44	40,13			0,75
31.03.2024	23,16		37,09	34,75	2,34	67,29	44,88	22,41				37,09	34,75	2,34	37,86	35,08	2,78	67,29	44,88			0,94
01.04.2024	22,84		38,48	36,17	2,31	69,83	47,16	22,67				38,48	36,17	2,31	39,33	36,56	2,77	69,83	47,16			0,98
02.04.2024	23,17		36,93	35,03	1,90	68,14	45,43	22,71				36,93	35,03	1,90	37,71	35,38	2,33	68,14	45,43			0,93
03.04.2024	23,32		34,97	33,13	1,84	69,38	43,93	25,45				34,97	33,13	1,84	35,74	33,43	2,31	69,38	43,93			0,97
04.04.2024	22,45		35,33	33,00	2,33	70,91	44,25	26,66				35,33	33,00	2,33	36,14	33,31	2,83	70,91	44,25			1,05
05.04.2024	23,31		35,89	33,59	2,30	72,56	45,30	27,26				35,89	33,59	2,30	36,75	33,92	2,83	72,56	45,30			1,08
06.04.2024	22,78		36,47	34,45	2,02	72,17	45,77	26,40				36,47	34,45	2,02	37,33	34,79	2,54	72,17	45,77			1,06
07.04.2024	23,21		36,87	34,45	2,42	71,07	45,23	25,84				36,87	34,45	2,42	37,71	34,79	2,92	71,07	45,23			1,06
08.04.2024	22,79		38,19	35,95	2,24	69,32	46,02	23,30				38,19	35,95	2,24	39,03	36,31	2,72	69,32	46,02			0,99
09.04.2024	23,23		37,63	35,53	2,10	66,40	44,98	21,42				37,63	35,53	2,10	38,39	35,87	2,52	66,40	44,98			0,90
10.04.2024	23,44		37,83	35,47	2,36	66,26	45,03	21,23				37,83	35,47	2,36	38,60	35,82	2,78	66,26	45,03			0,91
11.04.2024	22,58		37,84	35,96	1,88	67,55	45,63	21,92				37,84	35,96	1,88	38,63	36,31	2,32	67,55	45,63			0,92
12.04.2024	23,09		38,65	36,42	2,23	67,71	45,91	21,80				38,65	36,42	2,23	39,46	36,78	2,68	67,71	45,91			0,95
13.04.2024	22,61		37,76	35,96	1,80	68,90	46,56	22,34				37,76	35,96	1,80	38,58	36,34	2,24	68,90	46,56			0,93
14.04.2024	23,30		38,72	36,32	2,40	68,71	46,62	22,09				38,72	36,32	2,40	39,56	36,69	2,87	68,71	46,62			0,97
15.04.2024	23,28		38,03	36,45	1,58	69,23	46,64	22,59				38,03	36,45	1,58	38,87	36,83	2,04	69,23	46,64			0,93
16.04.2024	22,92		38,27	36,38	1,89	68,24	46,33	21,91				38,27	36,38	1,89	39,09	36,75	2,34	68,24	46,33			0,93
17.04.2024	23,05		36,39	34,71	1,68	67,42	44,48	22,94				36,39	34,71	1,68	37,15	35,04	2,11	67,42	44,48			0,91
18.04.2024	23,17		34,94	32,69	2,25	68,58	43,35	25,23				34,94	32,69	2,25	35,69	32,98	2,71	68,58	43,35			0,98
19.04.2024	23,05		34,80	32,70	2,10	70,11	43,42	26,69				34,80	32,70	2,10	35,58	33,00	2,58	70,11	43,42			1,02
20.04.2024	23,00		34,94	33,41	1,53	71,89	44,50	27,39				34,94	33,41	1,53	35,76	33,73	2,03	71,89	44,50			1,03
21.04.2024	23,19		37,48	34,86	2,62	72,34	45,69	26,65				37,48	34,86	2,62	38,37	35,21	3,16	72,34	45,69			1,12
22.04.2024	23,23		37,53	35,27	2,26	70,26	44,93	25,33				37,53	35,27	2,26	38,38	35,61	2,77	70,26	44,93			1,05
Среднее	23,05		38,31	36,13	2,18	69,48	45,37	24,11				38,31	36,13	2,18	39,16	36,49	2,67	69,48	45,37			1,02
Итого	714,49		1140,58	1075,63	64,95							1140,58	1075,63	64,95	1165,79	1086,24	79,55					30,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2024	5839,33	5547,91	5839,33	5547,91	6017,72	5615,05		405,54	3516,70
23.04.2024	7017,83	6658,95	7017,83	6658,95	7222,31	6737,08		468,66	4254,34

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **29,51** час **1,49** Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **29,51** час **2,54** куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **2,57** °C **0,17** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **31,77** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 02.05.2024 11:43 GMT+03:00
 Представитель ТЭЦ ООО "Обуховэнерго" _____





а0274fb2-3102-4707-b1e2-4fcc2896ada



Идентификатор документа a0274fb2-31d2-4707-b1e2-4fcc2896ada



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	02.05.2024 11:43 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	03.05.2024 12:23 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа