

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 291, корп. 1, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 291, корп. 1, лит. А**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"**

Договор: **27080.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **78745**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	10.09.2025	Режим (схема):	ОП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1; МП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1;
Вычислитель:	ВКТ-7-04 № 102368	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,15	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0,009	Qгвс.= 0,084
Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0,009	Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 45	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 3,6	Gгвс.= 16,8 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2024 по 22.04.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.03.2024	24,00	*	64,81	58,01	6,80	68,61	42,59	26,02			5,82		5,82	5,94		5,94		67,99				1,98
24.03.2024	24,00	*	65,20	57,78	7,42	69,55	43,01	26,54			6,45		6,45	6,59		6,59		69,09				2,05
25.03.2024	24,00		65,26	57,80	7,46	69,58	42,88	26,70			6,49		6,49	6,64		6,64		69,19				2,06
26.03.2024	24,00	*	65,55	58,08	7,47	69,20	42,79	26,41			6,45		6,45	6,60		6,60		68,68				2,05
27.03.2024	24,00		65,74	57,28	8,46	68,57	42,37	26,20			7,54		7,54	7,68		7,68		68,06				2,08
28.03.2024	24,00		65,82	58,24	7,58	68,77	42,83	25,94			6,55		6,55	6,68		6,68		68,80				2,03
29.03.2024	24,00	*	55,57	50,28	5,29	67,33	42,77	24,56			34,11		34,11	34,69		34,69		60,14				1,60
30.03.2024	24,00		71,65	63,42	8,23	59,14	40,38	18,76			6,86		6,86	6,96		6,96		59,99				1,68
31.03.2024	23,00		71,29	62,99	8,30	65,30	44,17	21,13			6,81		6,81	6,95		6,95		65,10				1,88
01.04.2024	24,00		77,56	65,23	12,33	67,98	45,53	22,45			10,74		10,74	10,97		10,97		68,38				2,30
02.04.2024	24,00	*	72,28	65,03	7,25	65,87	44,11	21,76			5,66		5,66	5,77		5,77		65,13				1,90
03.04.2024	24,00	*	72,32	64,36	7,96	66,84	43,57	23,27			6,43		6,43	6,55		6,55		66,57				2,03
04.04.2024	24,00		72,27	64,35	7,92	68,58	43,78	24,80			6,33		6,33	6,49		6,49		68,11				2,14
05.04.2024	24,00		72,73	64,75	7,98	70,09	44,22	25,87			6,32		6,32	6,47		6,47		69,39				2,24
06.04.2024	24,00	*	71,55	65,26	6,29	69,96	44,52	25,44			4,55		4,55	4,64		4,64		69,21				2,10
07.04.2024	24,00	*	72,58	65,08	7,50	68,83	43,98	24,85			5,86		5,86	5,96		5,96		68,37				2,14
08.04.2024	24,00		73,06	65,60	7,46	67,31	44,21	23,10			5,79		5,79	5,90		5,90		66,47				2,02
09.04.2024	24,00		73,57	66,03	7,54	64,73	43,48	21,25			5,85		5,85	5,95		5,95		64,47				1,90
10.04.2024	24,00	*	74,36	66,49	7,87	64,42	43,51	20,91			6,19		6,19	6,29		6,29		64,15				1,90
11.04.2024	24,00	*	30,24	27,63	2,61	64,79	43,62	21,17			2,71		2,71	2,74		2,74		51,86				0,76
12.04.2024	24,00	*	31,20	27,02	4,18	64,36	50,30	14,06			5,21		5,21	5,30		5,30		60,41				0,68
13.04.2024	24,00		64,21	57,15	7,06	66,82	49,16	17,66			5,92		5,92	6,07		6,07		66,33				1,48
14.04.2024	24,00		65,28	57,17	8,11	66,52	49,32	17,20			7,18		7,18	7,34		7,34		66,19				1,53
15.04.2024	23,00	*	25,41	26,34	-0,93	41,79	38,15	3,64			7,37		7,37	7,43		7,43		45,41				0,67
16.04.2024	24,00		58,00	49,19	8,81	64,27	38,26	26,01			8,07		8,07	8,23		8,23		64,28				1,85
17.04.2024	24,00		55,80	48,86	6,94	63,94	38,57	25,37			6,03		6,03	6,13		6,13		62,95				1,68
18.04.2024	24,00		54,80	48,06	6,74	64,80	38,07	26,73			6,04		6,04	6,13		6,13		64,51				1,72
19.04.2024	24,00	*	55,26	48,20	7,06	66,29	38,22	28,07			6,71		6,71	6,83		6,83		65,84				1,82
20.04.2024	24,00	*	55,09	48,67	6,42	67,91	38,68	29,23			5,83		5,83	5,96		5,96		67,55				1,86
21.04.2024	24,00		55,76	48,40	7,36	68,51	39,05	29,46			6,94		6,94	7,10		7,10		67,99				1,93
22.04.2024	24,00		57,32	47,91	9,41	66,73	38,53	28,20			9,33		9,33	9,52		9,52		66,43				1,98
Среднее	23,94		62,48	55,33	7,14	66,04	42,73	23,31			7,38		7,38	7,52		7,52		65,07				1,81
Итого	742,00		1931,54	1710,66	220,88						228,14		228,14	232,50		232,50						56,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **2 час 0,16 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **2 час 0,62 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **2,57 °C 0,57 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **55,63 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 02.05.2024 11:43 GMT+03:00
 Представитель: 43ee1057-7450-4ee8-b513-143db3192588



Идентификатор документа 43ee1057-7450-4ee8-b513-f49db3192588



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	02.05.2024 11:43 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	03.05.2024 12:23 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа