

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 91, корп.1, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 91, корп. 1, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35276.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **114682**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **150/70**

| | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): | ОП: СП-0; МП: СП-0; |
| Вычислитель: СПТ 943.2 № 14925 | расходомер: | 31.07.2025 | Преобр.давления: | |
| Подающий трубопровод (M1) | PRЭM-50-B1 | Gmin= 0,16 | | |
| Обратный трубопровод (M2) | PRЭM-50-B1 | 72 | | |
| Подающий ГВС (M3) | PRЭM-32-B1 | 0,16 | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | 0,067 | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,5324 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв.= 0 Qгвс.= 0,2259 |
| Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0,1027 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 159,72 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв.= 0 Gгвс.= 41,08 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2024 по 22.04.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------------------|---------------|----|---------------|---------------|------------|---------------|----|--------------|----|---------|---------|--|---------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | | |
| 23.03.2024 | 24,00 | * | 180,92 | 163,58 | 17,34 | 70,85 | 45,81 | 25,04 | | | | 15,56 | | 15,56 | 15,92 | | 15,92 | | 70,52 | | | | | 5,34 |
| 24.03.2024 | 24,00 | * | 182,54 | 163,95 | 18,59 | 71,58 | 46,32 | 25,26 | | | | 16,64 | | 16,64 | 17,03 | | 17,03 | | 71,32 | | | | | 5,48 |
| 25.03.2024 | 24,00 | * | 180,34 | 162,92 | 17,42 | 71,68 | 46,11 | 25,57 | | | | 15,29 | | 15,29 | 15,65 | | 15,65 | | 71,41 | | | | | 5,43 |
| 26.03.2024 | 24,00 | * | 180,82 | 163,37 | 17,45 | 71,33 | 46,16 | 25,17 | | | | 15,30 | | 15,30 | 15,65 | | 15,65 | | 70,97 | | | | | 5,37 |
| 27.03.2024 | 24,00 | * | 182,85 | 162,48 | 20,37 | 70,80 | 46,19 | 24,61 | | | | 18,07 | | 18,07 | 18,48 | | 18,48 | | 70,64 | | | | | 5,45 |
| 28.03.2024 | 24,00 | * | 185,92 | 166,18 | 19,74 | 70,79 | 46,55 | 24,24 | | | | 17,20 | | 17,20 | 17,59 | | 17,59 | | 70,66 | | | | | 5,44 |
| 29.03.2024 | 22,00 | * | 149,41 | 134,11 | 15,30 | 69,65 | 47,18 | 22,47 | | | | 12,42 | | 12,42 | 12,69 | | 12,69 | | 69,10 | | | | | 4,22 |
| 30.03.2024 | 24,00 | * | 162,62 | 142,61 | 20,01 | 60,12 | 40,35 | 19,77 | | | | 17,52 | | 17,52 | 17,81 | | 17,81 | | 59,76 | | | | | 4,03 |
| 31.03.2024 | 24,00 | * | 179,61 | 160,14 | 19,47 | 67,07 | 44,86 | 22,21 | | | | 17,28 | | 17,28 | 17,63 | | 17,63 | | 66,96 | | | | | 4,87 |
| 01.04.2024 | 24,00 | * | 184,60 | 166,94 | 17,66 | 69,61 | 47,59 | 22,02 | | | | 15,55 | | 15,55 | 15,90 | | 15,90 | | 69,54 | | | | | 4,92 |
| 02.04.2024 | 24,00 | * | 178,92 | 161,77 | 17,15 | 68,07 | 46,33 | 21,74 | | | | 15,33 | | 15,33 | 15,66 | | 15,66 | | 67,65 | | | | | 4,69 |
| 03.04.2024 | 24,00 | * | 173,20 | 155,52 | 17,68 | 69,15 | 44,42 | 24,73 | | | | 15,46 | | 15,46 | 15,80 | | 15,80 | | 69,14 | | | | | 5,08 |
| 04.04.2024 | 24,00 | * | 173,54 | 154,83 | 18,71 | 70,70 | 43,66 | 27,04 | | | | 16,74 | | 16,74 | 17,12 | | 17,12 | | 70,43 | | | | | 5,52 |
| 05.04.2024 | 24,00 | * | 175,94 | 157,96 | 17,98 | 72,33 | 44,44 | 27,89 | | | | 16,11 | | 16,11 | 16,49 | | 16,49 | | 72,05 | | | | | 5,72 |
| 06.04.2024 | 24,00 | * | 179,89 | 161,72 | 18,17 | 71,96 | 45,22 | 26,74 | | | | 16,27 | | 16,27 | 16,66 | | 16,66 | | 71,53 | | | | | 5,64 |
| 07.04.2024 | 24,00 | * | 181,83 | 161,28 | 20,55 | 70,84 | 44,78 | 26,06 | | | | 18,65 | | 18,65 | 19,07 | | 19,07 | | 70,69 | | | | | 5,67 |
| 08.04.2024 | 24,00 | * | 183,60 | 166,92 | 16,68 | 69,34 | 46,01 | 23,33 | | | | 14,82 | | 14,82 | 15,14 | | 15,14 | | 68,47 | | | | | 5,06 |
| 09.04.2024 | 24,00 | * | 182,14 | 164,67 | 17,47 | 66,24 | 45,10 | 21,14 | | | | 15,68 | | 15,68 | 15,99 | | 15,99 | | 65,95 | | | | | 4,65 |
| 10.04.2024 | 24,00 | * | 181,50 | 163,82 | 17,68 | 66,10 | 45,59 | 20,51 | | | | 15,59 | | 15,59 | 15,90 | | 15,90 | | 65,74 | | | | | 4,54 |
| 11.04.2024 | 24,00 | * | 184,11 | 166,73 | 17,38 | 67,42 | 46,54 | 20,88 | | | | 15,14 | | 15,14 | 15,45 | | 15,45 | | 67,19 | | | | | 4,66 |
| 12.04.2024 | 24,00 | * | 185,10 | 167,33 | 17,77 | 67,58 | 46,30 | 21,28 | | | | 15,78 | | 15,78 | 16,12 | | 16,12 | | 67,43 | | | | | 4,77 |
| 13.04.2024 | 24,00 | * | 182,52 | 166,90 | 15,62 | 68,77 | 47,20 | 21,57 | | | | 13,79 | | 13,79 | 14,09 | | 14,09 | | 68,45 | | | | | 4,68 |
| 14.04.2024 | 24,00 | * | 187,29 | 167,83 | 19,46 | 68,64 | 47,50 | 21,14 | | | | 17,65 | | 17,65 | 18,03 | | 18,03 | | 68,45 | | | | | 4,89 |
| 15.04.2024 | 19,00 | * | 101,08 | 92,91 | 8,17 | 61,41 | 43,17 | 18,24 | | | | 8,78 | | 8,78 | 8,93 | | 8,93 | | 59,79 | | | | | 2,50 |
| 16.04.2024 | 20,00 | * | 149,84 | 134,61 | 15,23 | 66,85 | 45,37 | 21,49 | | | | 13,96 | | 13,96 | 14,31 | | 14,31 | | 66,03 | | | | | 3,89 |
| 17.04.2024 | 24,00 | * | 149,65 | 133,45 | 16,20 | 66,50 | 44,66 | 21,84 | | | | 16,32 | | 16,32 | 16,64 | | 16,64 | | 65,43 | | | | | 4,00 |
| 18.04.2024 | 24,00 | * | 170,53 | 152,71 | 17,82 | 68,38 | 44,43 | 23,95 | | | | 16,61 | | 16,61 | 16,97 | | 16,97 | | 68,14 | | | | | 4,88 |
| 19.04.2024 | 24,00 | * | 173,58 | 154,47 | 19,11 | 69,95 | 44,28 | 25,67 | | | | 17,38 | | 17,38 | 17,76 | | 17,76 | | 69,60 | | | | | 5,31 |
| 20.04.2024 | 24,00 | * | 176,80 | 156,81 | 19,99 | 71,71 | 45,25 | 26,46 | | | | 18,52 | | 18,52 | 18,96 | | 18,96 | | 71,44 | | | | | 5,59 |
| 21.04.2024 | 24,00 | * | 184,08 | 162,54 | 21,54 | 72,22 | 46,46 | 25,76 | | | | 20,54 | | 20,54 | 21,02 | | 21,02 | | 71,75 | | | | | 5,75 |
| 22.04.2024 | 24,00 | * | 182,80 | 164,41 | 18,39 | 70,19 | 45,65 | 24,54 | | | | 17,45 | | 17,45 | 17,84 | | 17,84 | | 69,82 | | | | | 5,34 |
| Среднее | 23,65 | | 177,06 | 158,98 | 18,08 | 68,96 | 45,47 | 23,50 | | | | 16,29 | | 16,29 | 16,64 | | 16,64 | | 68,58 | | | | | 5,02 |
| Итого | 733,00 | | 5407,57 | 4855,47 | 552,10 | | | | | | | 497,40 | | 497,40 | 508,30 | | 508,30 | | | | | | | 153,38 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **11 час 2,33 Гкал**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **11 час 7,73 куб.м**
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **2,57 °C 1,44 Гкал**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **154,27 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 02.05.2024 11:45 GMT+03:00
 Представитель ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" /



Идентификатор документа 2f511d99-e5ea-4cf4-859f-cc4b3a98c778



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|---|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР |  Не требуется для подписания | 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00 | 02.05.2024 11:45 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор |  Не требуется для подписания | 01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00 | 03.05.2024 12:19 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |