

Вычислитель: СТП-94; № 24960
 Подано: гр.(М1): расходомер: ПРЭН-332
 Оборот: гр.(М2): расходомер: ПРЭН-332
 гр.Д. ГВС(М3): тр.Д. ГВС(М3): расходомер: ГИП-01
 гр.Д. ГВС(М4): тр.Д. ГВС(М4): расходомер: ГИП-01
 гр.Подпитки(У5): расходомер: ГИП-01

Расчетный алгоритм: зима: Q=(M1+M2+M3+M4) лето: Q=(M1+M2+M3+M4)
 Длительность нагрева: Гкал/час: Qгр=0.396 Qлет=(Qгр*365)
 Длительность работы (по час): Гкал/час: Qлет.р.ср=(Qлет/365)
 Длительность работы (по сут.): Гкал/сут: Qлет.р.ср=(Qлет/30)

Часовые и средн. значения в Седлах: Седова 71, СЦО, апрель Н
 Ремки (Семь): Гкал/сут: 30
 Гкал/сут: 30
 Гкал/сут: 30
 Гкал/сут: 30
 Гкал/сут: 30
 Гкал/сут: 30

Приборы УТЭ поверены до 02.08.2025
 Терморегуляторы: КТТГР-01
 Терморегуляторы: КТТГР-01
 Терморегуляторы: КТТГР-01
 Терморегуляторы: КТТГР-01
 Терморегуляторы: КТТГР-01

Предельное давление: Гкал/сут: 2,03
 Предельное давление: Гкал/сут: 2,03
 Предельное давление: Гкал/сут: 2,03
 Предельное давление: Гкал/сут: 2,03
 Предельное давление: Гкал/сут: 2,03

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплоснабж.			
			М1	М2	ДМ	Т1	Т2	DT	P1	P2	Qотопл	QГВС		Гкал	Гкал	
23.03.2024	24.00	-	129.80	127.48	2.32	69.43	44.22	25.21	-	-	-	-	-	-	-	3.38
24.03.2024	24.00	-	122.17	120.00	2.17	69.67	43.94	25.83	-	-	-	-	-	-	-	3.26
25.03.2024	24.00	-	130.20	127.83	2.37	69.81	44.58	25.23	-	-	-	-	-	-	-	3.40
26.03.2024	24.00	-	118.57	116.44	2.13	70.02	43.81	26.21	-	-	-	-	-	-	-	3.21
27.03.2024	24.00	-	110.33	108.35	1.98	68.82	43.08	25.74	-	-	-	-	-	-	-	2.93
28.03.2024	24.00	-	75.49	74.13	1.36	69.31	40.18	29.13	-	-	-	-	-	-	-	2.26
29.03.2024	24.00	-	74.60	73.24	1.36	66.91	38.67	28.24	-	-	-	-	-	-	-	2.16
30.03.2024	24.00	-	96.19	94.29	1.90	70.31	42.14	28.17	-	-	-	-	-	-	-	2.79
31.03.2024	24.00	-	69.69	68.29	1.40	69.74	40.81	28.93	-	-	-	-	-	-	-	2.08
01.04.2024	24.00	-	43.29	42.52	0.77	69.30	35.25	34.05	-	-	-	-	-	-	-	1.67
02.04.2024	24.00	-	109.93	107.91	2.02	68.77	42.93	25.84	-	-	-	-	-	-	-	2.93
03.04.2024	24.00	-	130.79	128.19	2.60	69.39	44.61	24.78	-	-	-	-	-	-	-	3.36
04.04.2024	24.00	-	131.11	128.57	2.54	70.54	44.24	26.20	-	-	-	-	-	-	-	3.55
05.04.2024	24.00	-	131.26	128.67	2.58	70.86	44.27	26.64	-	-	-	-	-	-	-	3.61
06.04.2024	24.00	-	131.49	128.96	2.54	69.57	43.93	26.64	-	-	-	-	-	-	-	3.49
07.04.2024	24.00	-	112.51	110.35	2.16	69.74	43.29	26.45	-	-	-	-	-	-	-	3.07
08.04.2024	24.00	-	57.30	56.19	1.11	69.21	36.02	33.20	-	-	-	-	-	-	-	1.94
09.04.2024	24.00	-	52.27	51.33	0.94	69.28	36.58	32.71	-	-	-	-	-	-	-	1.75
10.04.2024	24.00	-	64.97	63.76	1.22	68.42	39.78	28.63	-	-	-	-	-	-	-	1.91
11.04.2024	24.00	-	70.59	69.31	1.29	68.82	38.41	30.41	-	-	-	-	-	-	-	2.20
12.04.2024	24.00	-	94.08	92.34	1.74	68.78	40.93	27.84	-	-	-	-	-	-	-	2.69
13.04.2024	24.00	-	84.39	82.85	1.53	68.92	41.22	27.70	-	-	-	-	-	-	-	2.40
14.04.2024	24.00	-	69.56	68.29	1.27	69.17	38.38	30.79	-	-	-	-	-	-	-	2.19
15.04.2024	24.00	-	108.10	106.05	2.05	68.67	42.58	26.10	-	-	-	-	-	-	-	2.91
16.04.2024	24.00	-	107.20	105.15	2.05	68.89	42.60	26.29	-	-	-	-	-	-	-	2.91
17.04.2024	24.00	-	127.11	124.67	2.44	69.07	44.48	24.59	-	-	-	-	-	-	-	3.24
18.04.2024	24.00	-	130.53	128.03	2.50	69.12	44.23	24.88	-	-	-	-	-	-	-	3.36
19.04.2024	24.00	-	130.69	128.22	2.47	70.63	44.25	26.28	-	-	-	-	-	-	-	3.55
20.04.2024	24.00	-	130.69	128.22	2.47	70.63	44.25	26.28	-	-	-	-	-	-	-	3.55
21.04.2024	24.00	-	117.19	114.97	2.23	72.73	44.06	28.67	-	-	-	-	-	-	-	3.46
22.04.2024	24.00	-	107.37	105.33	2.04	71.42	43.15	28.28	-	-	-	-	-	-	-	3.13
Среднее	24.00	-	102.24	100.32	2.12	69.55	41.97	27.58	-	-	-	-	-	-	-	2.85
Итого	74.00	-	3159.46	3109.91	65.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.35

Показания счетчиков на момент снятия данных: 20.04.2024 05:00:00 48069.75 47286.25 1278.46 0.00 1740.19 14322.00
 20.04.2024 09:00:00 48069.08 47222.27 1278.77 0.00 1740.55 14322.00

Количество тепловой энергии: Общ. рассчитанное по среднему: 88.35 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя: Утеч. изл.: рассчитанный по среднему: 2.03 м³
 Период расчета по договору: 2.03 °C = 0.00 Гкал
 Корректировка на температурную разницу: 88.35 Гкал
 Итого по приборам учета (с учетом корректировки): 88.35 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя: Утеч. изл.: 2.03 м³

Ответственный за учет тепловой энергии (подпись):
 Представитель теплопоставляющей организации: Соколов Д.А.

Филиал «Энергосбыт» Южный район
 Южные районы
 ОТДЕЛ ПРИКАТ
 66.04.9024Г

