Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 2 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 24 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 24 СЦО+ГВС_апрель_Н
Вычислитель: СПТ-943 № 6100 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 01.08.2026 | Тхв, гр.С= 4.52

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.08	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.164 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.164 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.13728
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0572
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2024 - 23.04.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2024	24.00	-	133.59	127.76	5.83	71.31	52.86	18.45	8.00	3.00		64.46	0.00	0.00	65.96	0.00	65.96	-	71.18	0.00				2.77
24.03.2024	24.00	-	134.07	127.77	6.30	72.00	53.25	18.75	8.00	3.00		64.83	0.00	0.00	66.37	0.00	66.37	-	71.87	0.00				2.85
25.03.2024	24.00	-	131.94	127.55	4.38	72.12	53.07	19.05	8.00	3.00		67.51	0.00	0.00	68.93	0.00	68.93	-	67.37	0.00				2.75
26.03.2024	24.00	-	133.24	127.81	5.43	71.74	53.01	18.73	8.00	3.00		65.09	0.00	0.00	66.55	0.00	66.55	-	69.93	0.00				2.78
27.03.2024	24.00	-	131.91	127.69	4.22	71.17	52.77	18.39	8.00	3.00		63.12	0.00	0.00	64.58	0.00	64.58	-	71.01	0.00				2.65
28.03.2024	24.00	-	134.19	129.71	4.48	71.21	53.19	18.02	8.00	3.00		64.06	0.00	0.00	65.54	0.00	65.54	-	71.08	0.00				2.66
29.03.2024	24.00	-	114.13	111.19	2.94	71.32	53.28	18.05	8.00	3.00		54.72	0.00	0.00	55.99	0.00	55.99	-	70.95	0.00				2.22
30.03.2024	24.00	-	124.24	119.66	4.58	60.64	46.24	14.40	8.00	3.00		63.18	0.00	0.00	64.26	0.00	64.26	-	60.45	0.00				2.00
31.03.2024	24.00	-	135.38	127.41	7.97	67.48	51.13	16.35	8.00	3.00		67.51	0.00	0.00	68.93	0.00	68.93	-	67.37	0.00				2.62
01.04.2024	24.00	-	135.52	130.36	5.16	70.04	53.41	16.63	8.00	3.00		65.09	0.00	0.00	66.55	0.00	66.55	-	69.93	0.00				2.53
02.04.2024	24.00	-	132.81	128.10	4.71	68.43	51.94	16.49	8.00	3.00		64.19	0.00	0.00	65.57	0.00	65.57	-	68.30	0.00				2.43
03.04.2024	24.00	-	128.54	123.69	4.85	69.66	51.56	18.10	8.00	3.00		62.41	0.00	0.00	63.90	0.00	63.90	-	72.29	0.00				2.58
04.04.2024	24.00	-	127.17	122.80	4.38	71.18	51.71	19.46	8.00	3.00		61.64	0.00	0.00	63.06	0.00	63.06	-	71.03	0.00				2.70
05.04.2024	24.00	-	127.83	124.25	3.58	72.78	52.67	20.11	8.00	3.00		61.12	0.00	0.00	62.59	0.00	62.59	-	72.62	0.00				2.76
06.04.2024	24.00	-	130.62	126.57	4.05	72.44	53.08	19.36	8.00	3.00		62.41	0.00	0.00	63.90	0.00	63.90	-	72.29	0.00				2.74
07.04.2024	24.00	-	132.89	126.52	6.38	71.30	52.53	18.77	8.00	3.00		64.82	0.00	0.00	66.33	0.00	66.33	-	71.18	0.00				2.83
08.04.2024	24.00	-	135.81	130.30	5.50	69.63	52.66	16.97	8.00	3.00		65.65	0.00	0.00	67.10	0.00	67.10	-	69.45	0.00				2.59
09.04.2024	24.00	-	135.28	130.47	4.81	66.61	51.17	15.44	8.00	3.00		65.73	0.00	0.00	67.07	0.00	67.07	-	66.50	0.00				2.33
10.04.2024	24.00	-	135.83	130.61	5.22	66.44	50.97	15.47	8.00	3.00		66.22	0.00	0.00	67.57	0.00	67.57	-	66.30	0.00				2.37
11.04.2024	24.00	-	135.90	132.01	3.89	67.79	51.77	16.02	8.00	3.00		65.16	0.00	0.00	66.54	0.00	66.54	-	67.66	0.00				2.38
12.04.2024	24.00	-	136.22	132.19	4.03	67.98	51.73	16.26	8.00	3.00		65.33	0.00	0.00	66.72	0.00	66.72	-	67.85	0.00				2.42
13.04.2024	24.00	-	136.39	131.00	5.39	69.13	52.38	16.75	8.00	3.00		65.82	0.00	0.00	67.27	0.00	67.27	-	69.00	0.00				2.57
14.04.2024	24.00	-	137.53	131.78	5.74	68.97	52.68	16.30	8.00	3.00		66.49	0.00	0.00	67.94	0.00	67.94	-	68.85	0.00				2.54
15.04.2024	24.00	-	81.79	81.84	-0.05	67.18	51.13	16.05	8.00	3.00		41.63	0.00	0.00	42.47	0.00	42.47	-	65.94	0.00				1.31
16.04.2024	24.00	-	104.72	100.15	4.57	67.38	53.83	13.55	8.00	3.00		50.13	0.00	0.00	51.17	0.00	51.17	-	67.13	0.00				1.66
17.04.2024	24.00	-	110.32	106.40	3.91	66.89	52.34	14.56	8.00	3.00		53.80	0.00	0.00	54.90	0.00	54.90	-	66.56	0.00				1.81
18.04.2024	24.00	-	124.55	118.24	6.31	68.81	52.84	15.98	8.00	3.00		59.09	0.00	0.00	60.37	0.00	60.37	-	68.67	0.00				2.32
19.04.2024	24.00	-	124.75	118.82	5.94	70.40	52.54	17.87	8.00	3.00		58.87	0.00	0.00	60.20	0.00	60.20	-	70.25	0.00				2.54
20.04.2024	24.00	-	125.48	118.66	6.82	72.15	53.29	18.86	8.00	3.00		58.71	0.00	0.00	60.11	0.00	60.11	-	72.00	0.00				2.73
21.04.2024	24.00	-	127.11	119.09	8.02	72.64	53.93	18.72	8.00	3.00		58.12	0.00	0.00	59.52	0.00	59.52	-	72.48	0.00				2.81
22.04.2024	24.00	-	128.01	120.40	7.61	70.58	52.98	17.60	8.00	3.00		58.36	0.00	0.00	59.69	0.00	59.69	-	70.42	0.00				2.66
Среднее	24.00	-	127.99	122.93	5.06	69.59	52.32	17.27	8.00	3.00		61.78	-	-	63.15	-	63.15	-	69.29	-				2.48
Итого	744.00		3967.75	3810.81	156.94							1915.27	0.00	0.00	1957.66	0.00	1957.66	0.00						76.92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.04.2024 10:00:00	38360.42	37298.33	15962.82	0.00	16399.50	0.00	2001.79	1235.86	6791.08
	21.04.2024 05:00:00	38454.06	37386.85	16005.94	0.00	16443.65	0.00	2007.34	1238.98	6809.08

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4.52 °С = -0.72 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **76.20** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **160.14** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 04 2024г.