Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9138.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 7 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Александровской Фермы 7_СЦО+ГВС_апрель_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 207961 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 28.07.2025 | Тхв, гр.С= 4.52

Подающ. тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн. тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.23 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.0848

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.18656

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2024 - 23.04.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2024	24.00	-	135.75	122.13	13.62	71.23	47.58	23.65	7.00	5.00		49.90	-	-	50.83	-	50.83	-	64.35	-				3.87
24.03.2024	24.00	-	134.15	120.14	14.01	71.84	47.70	24.14	7.00	5.00		51.02	-	-	52.00	-	52.00	-	64.86	-				3.91
25.03.2024	24.00	-	135.34	122.66	12.68	71.99	47.94	24.05	7.00	5.00		49.14	-	-	50.09	-	50.09	-	64.68	-				3.87
26.03.2024	24.00	-	128.87	115.97	12.90	71.43	46.86	24.57	7.00	5.00		51.16	-	-	52.16	-	52.16	-	64.51	-				3.77
27.03.2024	24.00	-	130.19	116.72	13.47	70.60	47.14	23.46	7.00	5.00		56.87	-	-	57.99	-	57.99	-	65.18	-				3.69
28.03.2024	24.00	-	108.66	95.39	13.27	70.42	45.59	24.83	7.00	5.00		59.88	-	-	61.03	-	61.03	-	65.01	-				3.31
29.03.2024	24.00	-	74.47	68.93	5.54	69.70	43.32	26.38	7.00	5.00		55.87	-	-	56.77	-	56.77	-	58.88	-				2.21
30.03.2024	24.00	-	175.44	161.31	14.13	60.99	45.05	15.94	7.00	5.00		83.77	-	-	85.26	-	85.26	-	61.14	-				3.43
31.03.2024	24.00	-	128.18	113.42	14.76	66.98	47.03	19.95	7.00	5.00		77.58	-	-	79.13	-	79.13	-	65.30	-				3.25
01.04.2024	24.00	-	78.40	65.51	12.89	69.73	42.33	27.40	7.00	5.00		64.40	-	-	65.64	-	65.64	-	64.54	-				2.70
02.04.2024	24.00	-	152.86	141.88	10.98	68.08	48.96	19.12	7.00	5.00		69.21	-	-	70.59	-	70.59	-	66.21	-				3.47
03.04.2024	24.00	-	150.65	141.10	9.55	69.49	48.54	20.95	7.00	5.00		59.84	-	-	61.04	-	61.04	-	66.05	-				3.62
04.04.2024	24.00	-	133.74	123.58	10.16	71.01	46.27	24.74	7.00	5.00		50.70	-	-	51.69	-	51.69	-	64.94	-				3.78
05.04.2024	24.00	-	131.95	121.39	10.56	72.63	46.26	26.37	7.00	5.00		48.18	-	-	49.16	-	49.16	-	65.62	-				3.97
06.04.2024	24.00	-	134.62	122.26	12.36	72.23	47.25	24.98	7.00	5.00		49.45	-	-	50.41	-	50.41	-	64.98	-				3.95
07.04.2024	24.00	-	122.81	110.59	12.22	71.13	46.04	25.09	7.00	5.00		52.29	-	-	53.31	-	53.31	-	64.27	-				3.64
08.04.2024	24.00	-	95.54	84.95	10.59	68.74	43.49	25.25	7.00	5.00		68.39	-	-	69.75	-	69.75	-	65.35	-				2.88
09.04.2024	24.00	-	115.76	104.89	10.87	66.46	46.22	20.24	7.00	5.00		85.86	-	-	87.61	-	87.61	-	66.49	-				2.85
10.04.2024	24.00	-	124.55	113.64	10.91	65.96	47.16	18.80	7.00	5.00		81.38	-	-	82.99	-	82.99	-	65.60	-				2.86
11.04.2024	24.00	-	115.71	105.18	10.53	67.58	46.33	21.25	7.00	5.00		79.31	-	-	80.92	-	80.92	-	66.61	-				2.95
12.04.2024	24.00	-	135.62	126.22	9.40	67.90	48.11	19.79	7.00	5.00		75.92	-	-	77.47	-	77.47	-	66.57	-				3.14
13.04.2024	24.00	-	117.83	106.77	11.06	68.79	47.26	21.53	7.00	5.00		64.68	-	-	65.96	-	65.96	-	65.16	-				3.06
14.04.2024	24.00	-	104.76	92.58	12.18	68.65	45.21	23.44	7.00	5.00		65.13	-	-	66.38	-	66.38	-	64.29	-				3.01
15.04.2024	24.00	-	89.85	92.32	-2.47	67.53	49.17	18.36	7.00	5.00		72.32	-	-	73.36	-	73.36	-	53.18	-				1.54
16.04.2024	24.00	-	137.84	131.15	6.69	67.49	48.23	19.26	7.00	5.00		73.26	-	-	74.60	-	74.60	-	61.56	-				2.98
17.04.2024	24.00	-	150.39	145.10	5.29	66.95	48.66	18.29	7.00	5.00		72.86	-	-	74.21	-	74.21	-	62.55	-				3.01
18.04.2024	24.00	-	152.25	143.85	8.40	68.73	47.73	21.00	7.00	5.00		62.61	-	-	63.86	-	63.86	-	65.86	-				3.60
19.04.2024	24.00	-	127.78	118.46	9.32	70.31	45.31	25.00	7.00	5.00		48.17	-	-	49.07	-	49.07	-	63.11	-				3.62
20.04.2024	24.00	-	130.86	119.15	11.71	72.08	46.26	25.82	7.00	5.00		49.56	-	-	50.54	-	50.54	-	65.02	-				3.92
21.04.2024	24.00	-	130.76	119.57	11.19	72.46	47.35	25.11	7.00	5.00		48.85	-	-	49.79	-	49.79	-	65.09	-				3.82
22.04.2024	24.00	-	124.95	114.34	10.61	70.37	46.32	24.05	7.00	5.00		49.88	-	-	50.83	-	50.83	-	63.32	-				3.50
Среднее	24.00	-	126.15	115.52	10.63	69.34	46.67	22.67	7.00	5.00		62.18	-	-	63.37	-	63.37	-	64.20	-				3.33
Итого	744.00		3910.53	3581.15	329.38							1927.44	0.00	0.00	1964.44	0.00	1964.44	0.00						103.15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.04.2024 02:00:00	83043.15	72851.30	35202.35	-	36111.01	-	2949.06	2643.50	21786.00
	21.04.2024 00:00:00	83163.59	72960.30	35248.40	-	36157.98	-	2952.70	2646.50	21807.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 4.52 °С = -1.52 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 101.63 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 336.10 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ГОК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
Абонентское управление
Южный район
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.04.2024г.